



Схема теплоснабжения города Набережные Челны до 2043 года

(Актуализация на 2026 год)

**Глава 11 Оценка надежности системы теплоснабжения
муниципального образования город Набережные Челны**

Приложение 1

Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей

Казань, 2025 г.

Табл. 1. Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей в зоне действия источника НЧТЭЦ АО «Татэнерго»

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1	28 к-с	шк. 28-15	0,91325	0,99655	536,57880
2	59 к-с	59-01А Школа поликлиника	0,99968	0,99718	202,37360
3	59 к-с	59-01бл Д Гараж	0,99824	0,99717	48,53480
4	59 к-с	59-01 бл В	0,95931	0,99718	113,67160
5	59 к-с	59-01бл Б Стационар	0,99824	0,99718	68,61290
6	28 квартал	ООО "Митастрой"	0,98995	0,99341	67,07100
7	49 к-с	49-20 МГУКИ	0,99638	0,99738	424,73010
8	5 к-с	"Вектор"	0,99202	0,99735	120,86100
9	5 к-с	"Шантарель"	0,97934	0,99735	197,23960
10	45 к-с	ж.д 45-09	0,99945	0,99701	1199,22350
11	45 к-с	45-09а м-н "Корона"	0,93999	0,99701	19,80330
12	58 к-с	58 к-с ТД "Камилла"	0,99959	0,99751	223,07720
13	59 к-с	ж.д 59-21	0,99961	0,99724	143,77940
14	59 к-с	ж.д 59-19	0,99961	0,99730	143,69790
15	59 к-с	ж.д 59-17а	0,99961	0,99727	97,26900
16	59 к-с	ж.д 59-17б	0,99972	0,99749	133,07030
17	59 к-с	ж.д 59-17в	0,99972	0,99746	157,95600
18	59 к-с	ж.д 59-20	0,99961	0,99724	143,77160
19	58 к-с	ж.д 58-12б	0,99971	0,99741	244,99230
20	58 к-с	ж.д 58-15.1	1,00000	0,99752	310,36350
21	58 к-с	шк. 58-03	0,99813	0,99750	219,09910
22	58 к-с	д.с 58-06	1,00000	0,99749	232,33240
23	58 к-с	шк. 58-05	0,99536	0,99743	198,08950

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
24	58 к-с	шк. 58-01	0,99519	0,99743	201,54950
25	58 к-с	д.с 58-04	1,00000	0,99742	342,74580
26	58 к-с	ж.д 58-12	0,99972	0,99751	933,90630
27	58 к-с	ж.д 58-12а	0,99968	0,99747	533,75790
28	58 к-с	д.с 58-07 "Жар Птица"	0,99968	0,99723	324,14710
29	58 к-с	58-08 Дет.дом "Мэрхэмэт"	0,99968	0,99718	221,06950
30	58 к-с	58-09 теплица	0,99968	0,99723	20,49310
31	58 к-с	58-09 гараж	0,95328	0,99723	39,42000
32	58 к-с	шк. 58-09	0,98452	0,99723	709,92720
33	58 к-с	ж.д 58-15.2	0,99971	0,99750	812,91760
34	58 к-с	ж.д 58-23/4	0,99954	0,99729	611,84480
35	58 к-с	58-22 "Автоградбанк"	0,99898	0,98079	25,57790
36	58 к-с	ж.д 58-18	0,99999	0,99752	604,59350
37	58 к-с	шк. 58-17	0,99813	0,99751	419,44730
38	58 к-с	ж.д 58-18.2	0,99999	0,99751	518,01780
39	58 к-с	58-19 "Каскад"	0,99959	0,99746	162,04930
40	58 к-с	ж.д 58-20	0,99998	0,99742	883,38230
41	58 к-с	ж.д 58-23/1	0,99998	0,99742	748,00350
42	58 к-с	ж.д 58-23/2	0,99998	0,99741	541,21590
43	60 к-с	60-04 ООО "Онегин"	0,99839	0,99751	154,45550
44	60 к-с	ж.д 60-06	0,99862	0,99748	391,25660
45	60 к-с	ж.д 60-13	0,99862	0,99746	462,33340
46	60 к-с	ж.д 60-12	0,99862	0,99746	585,02240

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
47	18 к-с	ж.д 18-02	0,99992	0,99746	650,03580
48	17 к-с	ж.д 17-10	0,99992	0,99746	2266,22990
49	60 к-с	ж.д 60-14	0,99862	0,99746	462,31700
50	60 к-с	ж.д 60-15	0,99862	0,99741	434,84680
51	60 к-с	ж.д 60-16	0,99862	0,99734	462,58590
52	60 к-с	ж.д 60-03	0,99928	0,99742	639,23140
53	17 к-с	д.с 17-17	1,00000	0,99751	249,58560
54	60 к-с	ж.д 60-07	0,99862	0,99748	391,32580
55	60 к-с	ж.д 60-08	0,99862	0,99747	391,44670
56	17 к-с	ж.д 17-16 I контур	0,99239	0,99724	750,00060
57	17 к-с	ж.д 17-11	0,99174	0,99720	650,13060
58	17 к-с	ж.д 17-01.2	0,99174	0,99720	1900,32360
59	18 к-с	ж.д 18-01.А1	0,99995	0,99748	341,34210
60	17 к-с	д.с 17-08	0,99174	0,99718	197,43360
61	17 к-с	ж.д 17-07	0,99165	0,99707	637,04390
62	17 к-с	д.с 17-09	0,99165	0,99704	449,00520
63	17 к-с	ж.д 17-03	0,99164	0,99706	1458,38940
64	17 к-с	ж.д 17-01.1	0,99164	0,99700	1999,01400
65	17 к-с	ж.д 17-05	0,99173	0,99690	344,94820
66	17 к-с	ж.д 17-13	0,99173	0,99716	576,81510
67	18 к-с	ж.д 18-03	1,00000	0,99754	637,00880
68	18 к-с	ж.д 18-10 А	1,00000	0,99750	796,62270
69	18 к-с	18-08 ДШТИ	0,99996	0,99751	156,62420

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
70	18 к-с	д.с 18-17	1,00000	0,99741	216,84760
71	18 к-с	ж.д 18-11	1,00000	0,99753	650,06730
72	18 к-с	ж.д 18-06	0,98968	0,99703	334,19080
73	18 к-с	ж.д 18-13	0,98968	0,99708	576,78770
74	18 к-с	ж.д 18-16	0,99975	0,99713	749,75720
75	18 к-с	ж.д 18-12	0,99975	0,99721	637,01840
76	56 к-с	ж.д 56-23	0,96137	0,99319	1041,88500
77	56 к-с	ж.д 56-17	0,96137	0,99317	1801,96040
78	18 к-с	ж.д 18-04	1,00000	0,99753	498,22660
79	56 к-с	ж.д 56-24/1а	0,96137	0,99317	302,59620
80	18 к-с	ж.д 18-07 УзУпр3-8	1,00000	0,99754	751,80930
81	за 56 к-с	"Челны-Лада" АБК+Про.корп.	0,99903	0,99732	565,88290
82	18 к-с	18-07а "Славный"	0,99991	0,99754	17,93670
83	за 56 к-с	56 к-с СТО Москвич АБК	0,99371	0,99750	69,20320
84	за 56 к-с	56 к-с Спецсан (АБК)	0,83733	0,99318	24,92030
85	56 к-с	д.с 56-31	0,96137	0,99318	259,71840
86	56 к-с	ж.д 56-20	0,96137	0,99318	663,45980
87	56 к-с	шк. 56-07	0,99931	0,99753	585,92040
88	56 к-с	56-02 мастерская ПТУ-57	0,99761	0,99752	122,17030
89	56 к-с	56-01 ГПТУ-78 (Уч.корп.№1)	0,99835	0,99752	443,36390
90	56 к-с	Общеж. 56-04а	0,99998	0,99751	212,02140

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
91	56 к-с	ж.д 56-24б	0,99997	0,99750	122,71950
92	56 к-с	шк. 56-04	0,99742	0,99751	415,88990
93	56 к-с	56-04 мастерские	0,99539	0,99751	58,27750
94	56 к-с	56-04 теплица	0,99997	0,99751	28,94080
95	56 к-с	ж.д 56-24/2а	0,99997	0,99750	302,89420
96	56 к-с	ж.д 56-28	0,99961	0,99673	412,58640
97	56 к-с	ж.д 56-27	0,99961	0,99673	412,43470
98	56 к-с	ж.д 56-26	0,99961	0,99674	390,92490
99	56 к-с	д.с 56-29	0,99980	0,99727	265,48250
100	56 к-с	ж.д 56-21	0,99998	0,99754	2177,91380
101	56 к-с	шк. 56-30	0,78700	0,99546	419,70090
102	56 к-с	ж.д 56-22	0,98137	0,99547	947,62700
103	17 к-с	ж.д 17-12	0,99194	0,99722	637,04440
104	56 к-с	м-н 56-12	0,91944	0,99701	78,73560
105	56 к-с	56-16 м-н "Курай"	0,89438	0,99676	77,11170
106	56 к-с	ж.д 56-19	0,99961	0,99675	208,62820
107	58 к-с	ж.д 58-21	0,99970	0,99750	1243,08480
108	22 к-с	ж.д 22-15.1	0,99996	0,99748	936,77350
109	24 к-с	ж.д 24-06.2	0,99718	0,99706	563,52350
110	24 к-с	м-н 24-06б	0,91386	0,99698	7,84290
111	24 к-с	24-06в "Северный"	0,98582	0,99689	30,83750
112	24 к-с	ж.д 24-03	0,99710	0,99687	608,39290
113	24 к-с	ж.д 24-04	0,99710	0,99689	412,63100

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
114	24 к-с	ж.д 24-08	0,99732	0,99725	1416,21010
115	24 к-с	ж.д 24-02	0,99659	0,99626	673,76640
116	23 к-с	ж.д 23-05.2	0,99659	0,99624	931,80210
117	23 к-с	23-05а РБПНТР	0,97654	0,99639	54,13880
118	23 к-с	23-05а гаражи	0,82391	0,99638	45,42800
119	23 к-с	шк. 23-08	0,90272	0,99628	483,93970
120	23 к-с	ж.д 23-07д	0,99672	0,99639	251,18730
121	23 к-с	ж.д 23-07в	0,99672	0,99641	283,65080
122	23 к-с	ж.д 23-07г	0,99672	0,99639	246,96730
123	22 к-с	шк. муз 22-03	0,97426	0,99717	271,22630
124	22 к-с	22-04 хоз.блок	0,95318	0,98049	14,69280
125	22 к-с	22-04 гараж	0,94216	0,99710	20,67930
126	22 к-с	22-04 ГЦДТ	0,97520	0,99719	695,24580
127	22 к-с	ж.д 22-15.2	0,99996	0,99736	794,27390
128	25 к-с	ж.д 25-21.2	1,00000	0,99750	537,21760
129	25 к-с	ж.д 25-13	0,99938	0,99734	362,99230
130	25 к-с	ж.д 25-12	0,99938	0,99727	347,02890
131	25 к-с	ж.д 25-11	0,99938	0,99718	347,09080
132	25 к-с	ж.д 25-15	1,00000	0,99749	535,55200
133	25 к-с	ж.д 25-15Н	0,99965	0,99687	893,70400
134	25 к-с	шк. 25-14А	0,94372	0,99683	170,50390
135	25 к-с	ж.д 25-08	0,99965	0,99682	1090,03990
136	25 к-с	ж.д 25-07а	0,99965	0,99682	145,23790

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
137	25 к-с	ж.д 25-076	0,99965	0,99682	145,23690
138	25 к-с	ж.д 25-16	1,00000	0,99675	915,30460
139	25 к-с	ж.д 25-20	1,00000	0,99746	1562,81100
140	25 к-с	шк. 25-22	0,99935	0,99749	793,22280
141	25 к-с	ж.д 25-18	0,99999	0,99745	915,17270
142	25 к-с	ж.д 25-27	0,99999	0,99735	915,24520
143	25 к-с	ж.д 25-26	1,00000	0,99748	1562,81540
144	25 к-с	д.с 25-25	1,00000	0,99739	235,95910
145	25 к-с	ж.д 25-24	1,00000	0,99748	672,40380
146	27 к-с	ж.д 27-14.2	0,99970	0,99747	1521,47060
147	27 к-с	"Галан-Ткани"	0,99867	0,99733	191,37580
148	27 к-с	ж.д 27-12-4	0,99967	0,99744	686,17210
149	27 к-с	ж.д 27-26а	0,99968	0,99745	201,51510
150	24 к-с	д.с 24-07	0,99719	0,99701	236,02210
151	27 к-с	д.с 27-18	0,99857	0,99744	326,89250
152	27 к-с	ж.д 27-16.1	0,99765	0,99737	863,51260
153	27 к-с	ж.д 27-09	0,99653	0,99716	818,18950
154	27 к-с	ж.д 27-17	0,99653	0,99736	1041,69840
155	27 к-с	шк. 27-21	0,97668	0,99729	494,04700
156	27 к-с	27-19 "Чаллы-ТВ"	0,99033	0,99734	232,85200
157	27 к-с	шк. 27-22	0,97296	0,99731	496,05580
158	27 к-с	шк. 27-28	0,96030	0,99720	208,97810
159	27 к-с	д.с 27-23	0,99293	0,99698	359,25050

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
160	27 к-с	ж.д 27-24а	0,99293	0,99698	201,56380
161	27 к-с	ж.д 27-02	0,99293	0,99693	256,30410
162	26 к-с	ж.д 26-03	0,99298	0,99698	342,00630
163	26 к-с	д.с 26-27	0,99298	0,99694	256,58490
164	27 к-с	ж.д 27-01	0,99292	0,99699	1943,98830
165	26 к-с	м-н 26-18а	0,95278	0,99724	184,67900
166	26 к-с	ж.д 26-18.6	0,99001	0,99718	284,85870
167	26 к-с	ж.д 26-18.1	0,99001	0,99723	727,66410
168	27 к-с	ж.д 27-16.4	0,98721	0,99717	825,23520
169	27 к-с	ж.д 27-14.1	0,98719	0,99715	2161,37940
170	27 к-с	ж.д 27-27	0,98719	0,99709	563,88200
171	27 к-с	ж.д 27-15	0,98721	0,99709	365,96920
172	26 к-с	ж.д 26-21	0,98216	0,99677	683,68330
173	26 к-с	ж.д 26-15.1	0,98216	0,99694	695,44300
174	26 к-с	ж.д 26-15.2	0,97933	0,99684	969,19530
175	26 к-с	д.с 26-22 "Торнакай"	0,97931	0,99680	264,09990
176	26 к-с	ж.д 26-26	0,97931	0,99672	683,74950
177	27 к-с	27-22а Науч.диог.центр "Надежд	0,90676	0,98015	238,62670
178	26 к-с	ж.д 26-23	0,97726	0,99675	1939,22530
179	26 к-с	26-14Поликлиника №4	0,97726	0,99670	880,01850
180	26 к-с	26-13 Поликлиника №7	0,97726	0,99672	970,80900
181	26 к-с	ж.д 26-12	0,97636	0,99663	930,88340
182	26 к-с	ж.д 26-06	0,97558	0,99651	1008,55320

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
183	26 к-с	шк. 26-05	0,87088	0,99640	466,09740
184	26 к-с	ж.д 26-04.ИТП-1	0,97554	0,99640	1266,46170
185	26 к-с	д.с 26-07	0,97560	0,99652	377,56290
186	26 к-с	ж.д 26-08	0,97560	0,99644	664,01370
187	за 55 к-с	"АвтоГум" ИП Гумеров	0,99990	0,99737	106,73750
188	за 56 к-с	"Ярославна"	0,99991	0,99751	43,70660
189	за 55 к-с	55 к-с ГСК "Орион"	0,76999	0,99610	33,14180
190	55 к-с	55 к-с "Тир"	0,77186	0,99511	73,99670
191	49 к-с	ж.д 49-27	0,99995	0,99738	785,59140
192	49 к-с	ж.д 49-24	0,99995	0,99739	614,19760
193	49 к-с	ж.д 49-23	0,99995	0,99740	398,91750
194	49 к-с	ж.д 49-18	0,99915	0,99737	1191,35530
195	49 к-с	д.с 49-19	0,99912	0,99736	298,72330
196	49 к-с	ж.д 49-21	0,99907	0,99700	1386,70270
197	49 к-с	ж.д 49-27а	1,00000	0,99748	487,58200
198	49 к-с	ж.д 49-25	0,99879	0,99699	1189,38990
199	49 к-с	ж.д 49-22	0,99879	0,99694	784,76930
200	49 к-с	ж.д 49-06	0,99995	0,99699	784,56310
201	49 к-с	ж.д 49-11	0,99992	0,99698	1189,28990
202	49 к-с	ж.д 49-10	0,99975	0,99682	205,87090
203	49 к-с	ж.д 49-15.2	0,99975	0,99679	740,72570
204	49 к-с	шк.хорег.49-16	0,96645	0,99681	194,27090
205	49 к-с	ж.д 49-15.1	0,99975	0,99681	770,67560

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
206	49 к-с	ж.д 49-03	0,99889	0,99669	1658,69380
207	49 к-с	д.с 49-12	0,99889	0,99673	257,86990
208	48 к-с	ж.д 48-01	0,99991	0,99741	1195,55880
209	48 к-с	ж.д 48-03	0,99991	0,99743	862,59660
210	48 к-с	48-12 Дет.пол.	0,99801	0,99722	527,05970
211	48 к-с	ж.д 48-15	0,99700	0,99711	829,24770
212	48 к-с	шк. 48-14	0,95941	0,99700	1011,31830
213	48 к-с	ж.д 48-11	0,99700	0,99711	2261,63070
214	48 к-с	д.с 48-22	1,00000	0,99740	241,27900
215	48 к-с	ж.д 48-18	1,00000	0,99739	399,05730
216	48 к-с	48-24 м-н "Пяторочка"	0,99432	0,99733	42,03890
217	46 к-с	ж.д 46-09	1,00000	0,99744	1212,95810
218	46 к-с	46-09а м-н "Камилла"	0,99899	0,98295	26,57610
219	46 к-с	ж.д 46-10 В	1,00000	0,99744	145,87360
220	46 к-с	д.с 46-08	0,99910	0,99721	261,31640
221	46 к-с	46-07 Худ.шк	0,98502	0,99724	157,39400
222	46 к-с	ж.д 46-01	1,00000	0,99744	1212,93820
223	47 к-с	ж.д 47-27	0,99603	0,99650	969,11190
224	47 к-с	д.с 47-24	0,99521	0,99651	290,63290
225	47 к-с	ж.д 47-25	0,99521	0,99626	1181,25720
226	47 к-с	ж.д 47-26	0,99579	0,99656	205,04840
227	47 к-с	д.с 47-28	0,99579	0,99653	227,65350
228	47 к-с	ж.д 47-19	0,99502	0,99626	350,83900

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
229	47 К-с	ж.д 47-20.1	0,99482	0,99599	864,16700
230	47 К-с	ж.д 47-21	0,99482	0,99600	1217,06500
231	47 К-с	ж.д 47-17	0,99521	0,99650	791,71310
232	47 К-с	ж.д 47-20.1	0,99521	0,99649	813,18510
233	47 К-с	47-16 м-н "пятерочка"	0,87008	0,99648	119,10460
234	47 К-с	кафе 47-07 Ашсу-НЧ	0,99950	0,99744	63,93970
235	47 К-с	ж.д 47-02	0,99999	0,99729	791,59210
236	47 К-с	шк. 47-09	0,99561	0,99735	491,36700
237	47 К-с	ж.д 47-14	0,99997	0,99736	1165,10480
238	47 К-с	ж.д 47-31	1,00000	0,99720	388,37040
239	47 К-с	ж.д 47-35	1,00000	0,99730	291,51190
240	47 К-с	47-35а "Бизнес-Эксперт"	0,97920	0,99731	40,37490
241	47 К-с	ж.д 47-36/5	1,00000	0,99724	260,50080
242	47 К-с	ж.д 47-36	1,00000	0,99723	627,40890
243	47 К-с	ж.д 47-36/6	1,00000	0,99723	321,78100
244	47 К-с	ж.д 47-15.1	0,98249	0,99674	598,56610
245	47 К-с	47-15.2	0,98249	0,99660	768,78140
246	47 К-с	ж.д 47-11	0,98249	0,99655	205,08950
247	47 К-с	47-12 Слд.упр РФ	0,95606	0,99683	235,40990
248	47 К-с	ж.д 47-10	0,98225	0,99679	350,82110
249	47 К-с	ж.д 47-04	0,98225	0,99675	478,40000
250	47 К-с	ж.д 47-03	0,98225	0,99679	478,38860
251	47 К-с	47-04а "Торг.быт"	0,95497	0,99676	17,18090

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
252	47 К-с	47-03а "Пятеречка+"	0,87266	0,99676	94,85230
253	47 К-с	ж.д 47-05	0,98226	0,99681	478,36800
254	47 К-с	ж.д 47-06	0,98226	0,99681	478,37770
255	47 К-с	47 -06а адм.зд"Альпак"	0,95564	0,99668	41,54270
256	47 К-с	47-13А Сбербанк	0,99994	0,98076	21,31580
257	49 К-с	ж.д 49-29	0,99896	0,99723	350,78280
258	48 К-с	шк. 48-19	0,99689	0,99728	417,47010
259	48 К-с	ж.д 48-21	1,00000	0,99735	398,97490
260	48 К-с	ж.д 48-20	1,00000	0,99741	789,37500
261	48 К-с	ж.д 48-17	1,00000	0,99741	789,45070
262	48 К-с	ж.д 48-13	0,99863	0,99731	1008,12540
263	48 К-с	ж.д 48-06	0,99991	0,99744	862,42860
264	48 К-с	ж.д 48-05	0,99991	0,99744	862,49120
265	48 К-с	ж.д 48-06	0,99999	0,99745	862,39330
266	46 К-с	ж.д 46-13	0,99997	0,99741	862,36920
267	46 К-с	ж.д 46-12	0,99974	0,99712	862,41880
268	46 К-с	ж.д 46-11	0,99974	0,99679	862,47030
269	46 К-с	ж.д 46-06	0,99942	0,99739	862,34820
270	46 К-с	ж.д 46-05	0,99911	0,99736	862,40000
271	46 К-с	ж.д 46-04	0,99910	0,99734	862,47550
272	47 К-с	ж.д 47-13	0,99392	0,99730	1398,17760
273	47 К-с	ж.д 47-08	0,99997	0,99740	350,73560
274	45 К-с	ж.д 45-13	0,99983	0,99752	1576,58980

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
275	45 К-с	ж.д 45-14	0,99954	0,99728	1868,12350
276	45 К-с	д.с 45-17	0,99954	0,99724	284,83080
277	45 К-с	ж.д 45-15/1	0,99950	0,99687	1265,69280
278	45 К-с	ж.д 45-07	0,99987	0,99745	1913,66510
279	45 К-с	ж.д 45-08.1	0,99905	0,99738	1228,21140
280	45 К-с	д.с 45-11	0,99905	0,99734	277,36010
281	45 К-с	ж.д 45-01	0,99981	0,99747	1918,24150
282	45 К-с	ж.д 45-02	0,99950	0,99707	2414,26260
283	45 К-с	45-05 АББ Банк	0,99164	0,99707	206,58060
284	45 К-с	Торг.павильоны ИП Ахметзянова	0,92954	0,99704	147,58710
285	45 К-с	ж.д 45-03	0,99990	0,99745	1198,86950
286	45 К-с	м-н 45-08а	0,99990	0,99752	60,17090
287	44 К-с	ж.д 44-20/1	1,00000	0,99749	1614,67640
288	44 К-с	ж.д 44-20/2	0,99996	0,99750	791,83260
289	44 К-с	ж.д 44-21	0,99988	0,99741	861,70790
290	44 К-с	д.с 44-17	0,99989	0,99746	316,02490
291	44 К-с	ж.д 44-11	0,99960	0,99742	804,37500
292	44 К-с	ж.д 44-10	0,99956	0,99737	465,54060
293	44 К-с	д.с 44-09	0,99956	0,99736	256,61590
294	44 К-с	ж.д 44-15	0,99954	0,99717	121,93790
295	44 К-с	ж.д 44-12	0,99954	0,99716	167,61720
296	44 К-с	ж.д 44-03	0,99954	0,99719	167,74330
297	44 К-с	ж.д 44-01	0,99954	0,99714	537,45090

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
298	44 к-с	ж.д 44-02	0,99958	0,99719	954,51480
299	44 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 44-01а	0,99991	0,99728	59,74690
300	44 к-с	ж.д 44-13	0,99999	0,99731	130,24610
301	44 к-с	ж.д 44-19	0,99988	0,99745	1031,65910
302	43 к-с	ж.д 43-18	0,99282	0,99693	1096,56320
303	43 к-с	ж.д 43-12	0,99812	0,99736	1758,11000
304	43 к-с	43-21 Поликлиника	0,99798	0,99726	226,96670
305	43 к-с	ж.д 43-16	0,99530	0,99675	1758,44670
306	43 к-с	ж.д 43-17	0,99535	0,99696	2225,49780
307	43 к-с	43-05 м-н "Камилла"	0,99873	0,99749	55,23600
308	43 к-с	ж.д 43-01	0,99904	0,99742	427,70140
309	43 к-с	ж.д 43-03	0,99904	0,99738	312,71940
310	43 к-с	ж.д 43-06	0,99904	0,99744	806,18910
311	43 к-с	д.с 43-13	0,99902	0,99741	265,91670
312	43 к-с	ж.д 43-14	0,99901	0,99740	743,58140
313	43 к-с	ж.д 43-08	0,99901	0,99736	613,40450
314	43 к-с	ж.д 43-09	0,99901	0,99735	312,74570
315	43 к-с	ж.д 43-07	0,99901	0,99734	312,76680
316	43 к-с	ж.д 43-11	0,99901	0,99741	594,27530
317	42 к-с	42-31 "Магнит"	0,94107	0,99692	76,91950
318	42 к-с	42-31а "Камелот"	0,94107	0,99694	5,34350
319	42 к-с	ж.д 42-15	0,99262	0,99693	1098,16780
320	42 к-с	42-19 "Рент-Сервис"	0,98013	0,99700	184,25310

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
321	42 К-С	ж.д 42-22	0,99260	0,99691	544,54810
322	42 К-С	ж.д 42-27	0,99244	0,99669	240,96050
323	42 К-С	ж.д 42-24	0,99244	0,99670	166,82970
324	42 К-С	д.с 42-23	0,99241	0,99659	320,95450
325	42 К-С	ж.д 42-21	0,99241	0,99656	936,89720
326	42 К-С	ж.д 42-21а	0,99241	0,99658	152,87180
327	42 К-С	42-20 гараж	0,92830	0,99680	26,42830
328	42 К-С	ж.д 42-16	0,99989	0,99728	777,71400
329	42 К-С	д.с 42-17	0,99989	0,99728	302,92610
330	42 К-С	ж.д 42-08	0,99852	0,99708	312,75700
331	42 К-С	ж.д 42-06	0,99852	0,99707	312,75590
332	42 К-С	ж.д 42-10	0,99852	0,99715	890,13840
333	42 К-С	ж.д 42-24	0,99798	0,99709	453,35850
334	42 К-С	ж.д 42-01	0,99798	0,99702	450,74690
335	42 К-С	ж.д 42-03	0,99798	0,99704	312,79530
336	42 К-С	ж.д 42-05	0,99798	0,99708	809,54800
337	42 К-С	ОВД "Централка"	0,99127	0,99701	327,19820
338	42 К-С	42-02а Прокуратура	0,99127	0,99701	72,59110
339	42 К-С	42-14а АБК ГАСН	0,99127	0,99684	62,92430
340	41 К-С	ж.д 41-04.2	0,99992	0,99753	950,27460
341	41 К-С	ж.д 41-03 ИТП-1	0,99991	0,99753	1874,62000
342	41 К-С	рынок "Фонтан"	0,95728	0,99725	194,43380
343	41 К-С	ж.д 41-18	0,99973	0,99714	255,91790

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
344	41 к-с	м-н Ядкар "Корчма"	0,94763	0,99704	13,12590
345	41 к-с	ж.д 41-19	0,99973	0,99715	255,89130
346	41 к-с	ж.д 41-21	0,99973	0,99714	255,94550
347	41 к-с	д.с 41-01	0,99973	0,99713	261,08670
348	41 к-с	ж.д 41-23.1	0,99999	0,99753	347,73220
349	41 к-с	ж.д 41-23.2	0,99999	0,99752	173,88620
350	41 к-с	ж.д 41-22	0,99999	0,99750	212,15460
351	41 к-с	ж.д 41-12	0,99973	0,99710	256,04500
352	41 к-с	ж.д 41-17.2	0,99973	0,99719	455,76310
353	41 к-с	ж.д 41-17.1	0,99973	0,99718	178,76100
354	41 к-с	ж.д 41-16	0,99973	0,99725	209,65630
355	41 к-с	ж.д 41-15	0,99973	0,99725	255,84870
356	41 к-с	ж.д 41-14	0,99973	0,99718	254,11500
357	41 к-с	ж.д 41-13	0,99973	0,99714	255,95120
358	41 к-с	ж.д 41-20	0,99973	0,99716	255,84890
359	41 к-с	д.с 41-02	0,99973	0,99715	253,40970
360	41 к-с	ж.д 41-10	0,99983	0,99732	256,02450
361	41 к-с	ж.д 41-11.2	0,99983	0,99725	359,95720
362	41 к-с	ж.д 41-11.1	0,99983	0,99725	252,33200
363	41 к-с	ж.д 41-06	0,99983	0,99727	209,73380
364	41 к-с	ж.д 41-07	0,99983	0,99738	255,86920
365	41 к-с	ж.д 41-09	0,99983	0,99735	255,92890
366	40 к-с	40-09а "Фотекс"	0,99991	0,99754	24,74830

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
367	40 к-с	м-н "40-09а Меркурий"	0,99959	0,99752	275,99310
368	40 к-с	ж.д 40-07	1,00000	0,99752	1230,80980
369	40 к-с	д.с 40-08	1,00000	0,99754	257,40760
370	40 к-с	ж.д 40-09	1,00000	0,99750	1388,07530
371	40 к-с	м-н 40-09а	0,99990	0,99752	60,81400
372	40 к-с	ж.д 40-04	1,00000	0,99753	1230,85850
373	40 к-с	шк. 40-14	0,99990	0,99751	434,90100
374	40 к-с	ж.д 40-15	1,00000	0,99748	1348,20830
375	40 к-с	ж.д 40-13	1,00000	0,99752	1348,20040
376	40 к-с	ж.д 40-11	0,99944	0,99729	2165,60630
377	40 к-с	40-11 "Банк Казанский"	0,99770	0,99732	65,21920
378	40 к-с	ж.д 40-13а	0,99572	0,99689	241,57340
379	40 к-с	шк. 40-12	0,95098	0,99687	429,37540
380	40 к-с	ж.д 40-06	0,99492	0,99682	1388,31470
381	40 к-с	д.с 40-05	0,99492	0,99681	214,56710
382	40 к-с	40-06а м-н "Вавилон"	0,91190	0,99681	275,22180
383	40 к-с	40-03а м-н "Квадро"	0,87543	0,99656	51,58460
384	40 к-с	ж.д 40-03	1,00000	0,99717	1388,05040
385	40 к-с	40-03 "Сбербанк"	1,00000	0,99753	80,95340
386	40 к-с	ж.д 40-01	0,99477	0,99664	1230,99760
387	39 к-с	д.с 39-04	0,99998	0,99736	295,62300
388	39 к-с	ж.д 39-01	0,99998	0,99740	431,12900
389	39 к-с	ж.д 39-05	0,99986	0,99724	430,91610

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
390	39 К-с	ж.д 39-06 от ТУ-54	0,99986	0,99731	741,46570
391	39 К-с	ж.д 39-08	0,99986	0,99678	606,61120
392	39 К-с	ж.д 39-10	0,99986	0,99673	471,67350
393	39 К-с	д.с 39-09	0,99986	0,99673	308,76410
394	39 К-с	ж.д 39-23	0,99986	0,99663	397,83120
395	39 К-с	ж.д 39-02а	0,99986	0,99661	145,93450
396	39 К-с	ж.д 39-11	0,99986	0,99673	351,66580
397	39 К-с	ТЦ "Чулман"	0,99908	0,99738	69,14790
398	39 К-с	39-07а м-н "Камторг"	0,99838	0,99732	381,16480
399	39 К-с	ж.д 39-12	0,99997	0,99731	508,13870
400	39 К-с	ж.д 39-13 от ТУ-53	0,99997	0,99743	879,82140
401	39 К-с	ж.д 39-15	0,99997	0,99736	474,75540
402	39 К-с	м-н 39-19	0,99607	0,99721	15,67700
403	39 К-с	39-17 КЭПК	0,98301	0,99707	187,64380
404	39 К-с	д.с 39-16	0,99997	0,99691	295,15270
405	39 К-с	ж.д 39-18а	0,99997	0,99689	202,38590
406	39 К-с	ж.д 39-18	0,99997	0,99692	384,68390
407	39 К-с	ж.д 39-06 от ТУ-53	0,99998	0,99740	425,49100
408	39 К-с	ж.д 39-13 от ТУ-55а	1,00000	0,99731	366,33490
409	39 К-с	ж.д 39-14	1,00000	0,99737	253,01600
410	39 К-с	ж.д 38-05/2 бл Б,В	0,99801	0,99702	349,93920
411	38 К-с	ж.д 38-05/2 бл.А	0,99801	0,99703	349,83820
412	38 К-с	шк. 38-10	0,99665	0,99727	672,30340

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
413	38 к-с	ж.д 38-09а	0,99989	0,99715	382,47530
414	38 к-с	ж.д 38-09 Блок 1	0,99989	0,99714	501,74720
415	38 к-с	ж.д 38-09 Блок 2 п.5 и 6	0,99989	0,99714	228,51990
416	29 к-с	ж.д 29-18	1,00000	0,99723	500,84990
417	30 к-с	ж.д 30-17.1	1,00000	0,99726	290,03340
418	30 к-с	30-09а "Нинель"	0,99728	0,99721	29,69430
419	30 к-с	ж.д 30-09.2	1,00000	0,99716	627,63690
420	30 к-с	ж.д 30-09.1	1,00000	0,99726	567,76830
421	30 к-с	ж.д 30-13	0,99624	0,99701	893,60110
422	30 к-с	30-24 Град Инвест	0,97881	0,99685	85,45760
423	30 к-с	ж.д 30-07	1,00000	0,99724	347,03460
424	30 к-с	ж.д 30-08	1,00000	0,99726	699,67620
425	30 к-с	30-23 ОАО"НчТК"	0,96774	0,99672	270,79010
426	30 к-с	30-05а "Элекам"	0,89846	0,99662	906,96650
427	30 к-с	ж.д 30-06	0,98775	0,99666	597,57740
428	30 к-с	30-05 Почта	0,96774	0,99660	339,27580
429	30 к-с	ж.д 30-16.1	0,98440	0,99652	290,08270
430	30 к-с	д.с 30-15	0,98259	0,99628	400,87390
431	30 к-с	ж.д 30-04.2	0,98259	0,99628	562,10540
432	30 к-с	ж.д 30-04.1	0,98259	0,99629	578,54780
433	30 к-с	ж.д 30-03	0,98259	0,99631	753,04520
434	30 к-с	ж.д 30-17.2	1,00000	0,99729	611,78050
435	25а к-с	25а-03 "Олимпийский"	1,00000	0,99752	1311,67590

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
436	29 К-с	ж.д 29-10	1,00000	0,99746	1189,56480
437	29 К-с	д.с 29-16	1,00000	0,99743	371,66020
438	29 К-с	ж.д 29-30	1,00000	0,99738	862,61850
439	29 К-с	ж.д 29-08	1,00000	0,99740	197,72320
440	29 К-с	ж.д 29-04	1,00000	0,99740	330,93690
441	29 К-с	ж.д 29-07	1,00000	0,99740	197,73130
442	29 К-с	ж.д 29-03	1,00000	0,99739	323,74720
443	29 К-с	ж.д 29-06	1,00000	0,99740	197,74160
444	29 К-с	ж.д 29-02	1,00000	0,99740	339,75380
445	29 К-с	ж.д 29-05	1,00000	0,99740	197,76340
446	29 К-с	ж.д 29-01	1,00000	0,99739	336,68310
447	29 К-с	ж.д 29-09	1,00000	0,99739	398,71210
448	29 К-с	ж.д 29-20	1,00000	0,99741	674,71400
449	29 К-с	ж.д 29-11	0,99995	0,99730	520,20190
450	29 К-с	д.с 29-24	1,00000	0,99749	375,53710
451	29 К-с	ж.д 29-19	1,00000	0,99750	674,75190
452	28 К-с	ж.д 28-13	0,99641	0,99726	495,34980
453	28 К-с	ж.д 28-12+28-14	0,98717	0,99692	618,23300
454	28 К-с	ж.д 28-11	0,98412	0,99662	500,85810
455	28 К-с	ж.д 28-19	0,98412	0,99653	347,05670
456	28 К-с	ж.д 28-18	0,98412	0,99661	893,56890
457	28 К-с	28-14а "Арыш мае"	0,84046	0,99644	17,31350
458	28 К-с	ж.д 28-10	0,98194	0,99639	1229,62110

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
459	28 к-с	д.с 28-09	0,98194	0,99641	372,62340
460	28 к-с	ж.д 28-07	0,98188	0,99633	525,24400
461	28 к-с	ж.д 28-17	0,98188	0,99632	970,44690
462	28 к-с	ж.д 28-06	0,98188	0,99632	645,88570
463	30 к-с	30-22 "Комсомолец"	0,98426	0,99651	285,88550
464	30 к-с	ж.д 30-16.2	0,98422	0,99656	611,85970
465	30 к-с	шк. 30-20	0,91325	0,99645	485,54620
466	30 к-с	ж.д 30-12	0,98421	0,99657	893,75490
467	28 к-с	ж.д 28-03.2	0,98410	0,99643	706,20980
468	28 к-с	28-16 Камс.инст.	0,88851	0,99624	431,48780
469	28 к-с	ж.д 28-03.1	0,98366	0,99580	731,72730
470	31 к-с	ж.д 31-16	1,00000	0,99753	760,31650
471	31 к-с	д.с 31-14	0,99991	0,99742	260,69610
472	31 к-с	ж.д 31-17/3	0,99995	0,99748	227,31410
473	31 к-с	31-17а м-н "Кентавр"	0,98991	0,99747	428,27260
474	31 к-с	ж.д 31-17/1	0,99995	0,99705	227,35070
475	31 к-с	ж.д 31-17/2	0,99995	0,99706	227,31180
476	31 к-с	31-17б ТД "Дуслык"	0,94186	0,99702	103,62650
477	31 к-с	31-13 теплица	0,99995	0,99703	23,12200
478	31 к-с	31-13 гараж	0,92672	0,99703	22,72440
479	31 к-с	шк. 31-13	0,97799	0,99705	713,10610
480	51 к-с	шк. 51-12	0,98713	0,99715	402,40230
481	51 к-с	ж.д 51-03	1,00000	0,99744	1160,71600

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
482	51 к-с	ж.д 51-01.2	1,00000	0,99746	1291,36310
483	37 к-с	ж.д 37-08	0,99995	0,99729	576,98160
484	37 к-с	ж.д 37-06	0,99986	0,99713	684,39120
485	37 к-с	ж.д 37-07	0,99981	0,99706	370,83050
486	37 к-с	ж.д 37-29	0,99977	0,99701	339,53730
487	37 к-с	ж.д 37-03.1	0,99860	0,99716	365,45990
488	37 к-с	ж.д 37-09.1	0,99860	0,99701	461,48230
489	37 к-с	37-04 ТЦ "Восток"	0,95252	0,99697	192,16030
490	37 к-с	ж.д 37-09.2	0,99987	0,99734	431,11340
491	51 к-с	ж.д 51-10	0,99979	0,99735	1642,22600
492	51 к-с	51-02аТЦ "Ангарес"	0,97462	0,98057	79,40150
493	51 к-с	ж.д 51-01.1	0,99970	0,99720	1977,35130
494	51 к-с	д.с 51-02	0,99970	0,99718	219,42660
495	51 к-с	ж.д 51-07.1	0,99890	0,99719	1069,13370
496	51 к-с	д.с 51-08	0,99877	0,99700	262,65070
497	51 к-с	д.с 51-09	0,99877	0,99701	226,86870
498	51 к-с	ж.д 51-04.1	0,99861	0,99678	1380,77480
499	51 к-с	ж.д 51-04.2	0,99838	0,99638	1218,62010
500	51 к-с	ж.д 51-07.2	0,99838	0,99639	1012,28020
501	28 квартал	Почтамт гаражи	0,56538	0,99315	85,34980
502	28 квартал	Центр гигиены и эпиднадзора	0,99979	0,97661	815,23150
503	9 к-с	ж.д 9-22А	1,00000	0,99753	716,26940
504	50 к-с	ж.д 50-02	0,99987	0,99709	1415,49220

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
505	50 К-с	д.с 50-08	0,99987	0,99711	289,51310
506	50 К-с	ж.д 50-03	0,99987	0,99721	897,90020
507	50 К-с	ж.д 50-04	0,99987	0,99713	1450,07810
508	50 К-с	ж.д 50-01	0,99991	0,99737	1003,72680
509	50 К-с	ж.д 50-06	0,99887	0,99725	818,41790
510	50 К-с	ж.д 50-05	0,99875	0,99724	978,71520
511	50 К-с	ж.д 50-13.1	0,99875	0,99722	1372,80700
512	50 К-с	50-09 м-н "Камилла"	0,96985	0,99719	103,25150
513	50 К-с	50-09а "Перекресток"	0,96687	0,99715	259,66470
514	50 К-с	ж.д 50-14.1	0,99875	0,99713	1011,88930
515	50 К-с	ж.д 50-07	0,99875	0,99721	515,54470
516	9 К-с	9-09 Лабораторный корпус	0,98485	0,99729	678,35460
517	9 К-с	9-02 Дет. больница бл А,Б	0,99994	0,99713	1038,77780
518	50 К-с	50-10 "Новоборовецкий"	0,96351	0,99711	230,92630
519	50 К-с	ж.д 50-11	0,99824	0,99714	1252,39760
520	50 К-с	д.с 50-17	0,99589	0,99684	445,01920
521	50 К-с	ж.д 50-13.2	0,98828	0,99605	621,66010
522	50 К-с	ж.д 50-12.1	0,98553	0,99556	1278,51150
523	50 К-с	ж.д 50-12.2	0,98552	0,99573	708,64650
524	50 К-с	д.с 50-18А	0,98552	0,99570	238,87430
525	50 К-с	ж.д 50-15в	0,98552	0,99560	789,76480

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
526	50 к-с	ж.д 50-14А	0,98545	0,99536	333,57640
527	9 к-с	9-15 бл Д (АБК)	1,00000	0,99741	55,89120
528	9 к-с	9-16 бл Г	1,00000	0,99732	980,56830
529	9 к-с	9-16 бл А,Б,В1,В2	1,00000	0,99741	980,57050
530	9 к-с	9-1/2 АЗС	0,99956	0,99745	61,08600
531	9 к-с	9 к-с "Вианор"	0,99599	0,99748	51,00930
532	9 к-с	9 к-с Авт.мойка "Риат"	0,99597	0,99737	54,01990
533	9 к-с	9 к-с "Евросвет"	0,98058	0,99741	123,16930
534	9 к-с	ж.д 9-43	0,99988	0,99732	458,38540
535	50 к-с	д.с 50-18	0,98553	0,99574	273,38930
536	9 к-с	ж.д 9-42	0,99988	0,99726	598,59920
537	9 к-с	9-03 ПНД	0,99996	0,99725	907,87300
538	9 к-с	9-07 Поликл.№6	0,99996	0,99725	1275,64670
539	9 к-с	9-06 Пищеблок	0,98536	0,99715	173,85600
540	9 к-с	9-01 Перенатальный центр	1,00000	0,99724	926,53770
541	19 к-с	ж.д 19-01	1,00000	0,99744	2067,05930
542	50 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 50-06а	0,99532	0,99735	117,32260
543	19 комплекс	ЦРБ	0,99999	0,97742	1201,45770
544	19 комплекс	19/08	0,99999	0,99409	285,35890
545	19 комплекс	19/08б	0,46515	0,99409	151,33710
546	19 комплекс	19/10	0,99983	0,99407	375,36910
547	19 комплекс	19/05	0,99983	0,99407	301,88400

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
548	19 комплекс	19/09	0,99983	0,99407	714,66370
549	19 комплекс	19/11а	0,99983	0,99407	866,66480
550	19 комплекс	19/11	0,99982	0,99407	267,13760
551	19 комплекс	19/13 (бл.А,Б,В)	0,99982	0,99406	805,58880
552	19 комплекс	19/01	0,99975	0,99408	373,86380
553	19 комплекс	19/38	0,99975	0,99407	465,56290
554	19 комплекс	19/19	0,99975	0,99407	495,87600
555	19 комплекс	19/18	0,88866	0,99407	178,60100
556	19 комплекс	19/21	0,99975	0,99407	670,36460
557	19 комплекс	19/25	0,99974	0,99407	792,35690
558	19 комплекс	19/22	0,99974	0,99406	464,22720
559	19 комплекс	19/23	0,99974	0,99406	346,60170
560	19 комплекс	19/24	0,99974	0,99407	453,43160
561	19 комплекс	19/30	0,99999	0,99409	191,30740
562	19 комплекс	19/33	0,99999	0,99409	666,66140
563	19 комплекс	19/36а	0,99999	0,99409	481,31310
564	19 комплекс	19/35а	0,72543	0,99410	31,11040
565	19 комплекс	19/35	0,99999	0,99410	354,41890
566	19 комплекс	19/12а	0,72232	0,98569	55,31360
567	19 комплекс	19/13Г	0,99982	0,99406	474,00270
568	19 комплекс	ЗАО МПО"Иншаат"м-н"Подсолнух"	0,72176	0,97739	47,22670
569	19 комплекс	19/27	0,72249	0,99407	36,54950
570	47 к-с	шк. 47-18	0,92868	0,99649	446,55960

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
571	19 комплекс	19/366	0,72522	0,97744	43,96870
572	19 комплекс	19/39	0,99975	0,99407	505,68610
573	19 комплекс	19/04	0,99999	0,99409	239,57320
574	19 комплекс	19/07	0,99999	0,99409	242,45630
575	19 комплекс	19/02	0,89019	0,99409	181,36110
576	44 к-с	м-н "Космос"	0,99973	0,99730	369,85990
577	24 к-с	24-06а "Камилла"	0,99838	0,99752	22,09440
578	22 к-с	ж.д.22-05/4	0,99996	0,99734	96,69260
579	22 к-с	ж.д.22-05/3	0,99996	0,99735	191,73790
580	19 комплекс	19/08	0,89035	0,99409	164,28990
581	19 комплекс	19/06	0,99983	0,99407	601,55540
582	18 комплекс	д.с.№15"Кубелек"	0,99996	0,99406	174,08800
583	18 комплекс	ж.д.18/74	0,99995	0,99403	308,28160
584	18 комплекс	д.с.№57"Веснянка"	0,99995	0,99403	235,43730
585	18 комплекс	ж.д.18/75	0,99995	0,99402	475,77410
586	18 комплекс	ж.д.18/73	0,99995	0,99405	372,27200
587	18 комплекс	ж.д.18/70	0,99995	0,99405	982,78270
588	18 комплекс	ж.д.18/46	0,99999	0,99409	500,85420
589	18 комплекс	д.санаторий"Айболит"	0,99999	0,99403	112,31570
590	18 комплекс	ж.д.18/07	0,99999	0,99407	310,39110
591	18 комплекс	ж.д.18/08	0,99999	0,99405	768,86380
592	18 комплекс	ж.д.18/44	0,99999	0,99409	310,36980
593	18 комплекс	ж.д.18/43	0,99999	0,99408	310,41910

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
594	18 комплекс	ж.д.18/35	0,99999	0,99409	756,78960
595	18 комплекс	ж.д.18/34	0,99958	0,99406	825,77590
596	18 комплекс	ж.д.18/42	0,99933	0,99389	511,22790
597	18 комплекс	д.с.№32"Чайка"	0,99922	0,99374	329,60930
598	18 комплекс	ж.д.18/33	0,99919	0,99374	417,34600
599	18 комплекс	ж.д.18/32	0,99919	0,99374	422,69860
600	18 комплекс	ж.д.18/31	0,99919	0,99364	468,66250
601	18 комплекс	ж.д.18/26	0,99919	0,99359	417,47460
602	18 комплекс	спец.школа №69	0,99919	0,99361	316,29440
603	18 комплекс	ЗАО МПО"Иншаат"м-н"Алтын-ай"-2	0,70060	0,99385	373,77730
604	18 комплекс	ж.д.18/28	0,99994	0,99404	836,61550
605	18 комплекс	ж.д.18/19	0,99994	0,99404	607,18020
606	18 комплекс	д.с.№4"Веселинка"	0,99987	0,99386	396,52750
607	18 комплекс	м-н"Агава"	0,70178	0,99384	150,58250
608	18 комплекс	ж.д.18/25	0,99987	0,99384	458,12400
609	18 комплекс	ж.д.18/18	0,99999	0,99408	444,40660
610	18 комплекс	ж.д.18/16	0,99999	0,99409	442,57400
611	18 комплекс	СОШ №6	0,89040	0,99405	451,58900
612	18 комплекс	ж.д.18/12	0,99905	0,99399	444,51330
613	квартал 27	Крытый каток	0,88858	0,97735	412,18150
614	квартал 27	Кафе"Перемячи-беяши"	0,89041	0,99406	31,75100
615	15 комплекс	ж.д.15/6	0,99999	0,99408	382,98110

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
616	15 комплекс	ж.д.15/5	0,99999	0,99410	338,72850
617	28 квартал	ГС ОСТО	0,99383	0,97727	52,97580
618	18 комплекс	ТЦ"Камилла"-8	0,70925	0,99389	75,43230
619	18 комплекс	ДЮСШ №11	0,88019	0,99398	146,34560
620	16 комплекс	ж.д.16/01	0,99997	0,97742	201,03480
621	16 комплекс	16/02 КВД	0,99997	0,99395	276,15390
622	16 комплекс	Рынок"Кантата"+м-н"Три медведя	0,71260	0,99366	82,78430
623	16 комплекс	ж.д.16/7	0,99999	0,99402	297,78030
624	16 комплекс	ж.д.16/6	0,99999	0,99396	297,92910
625	16 комплекс	ж.д.16/5	0,99999	0,99377	448,84080
626	16 комплекс	МЛ"Калкан"Учеб.часть	0,88488	0,99391	210,97350
627	квартал 6/11	ж.д.10	0,99985	0,99390	135,59940
628	квартал 6/11	ж.д.13	0,99985	0,99392	135,55550
629	квартал 6/11	ж.д.16	0,99977	0,99388	286,70370
630	квартал 6/11	ж.д. 9	0,99977	0,99375	135,56600
631	квартал 6/11	ж.д. 8	0,99977	0,99363	135,61340
632	квартал 6/11	ж.д. 7	0,99977	0,99352	135,69210
633	квартал 6/11	ж.д. 1	0,99977	0,99350	135,73210
634	квартал 6/11	ж.д.12	0,99977	0,99375	164,41390
635	квартал 6/11	ж.д.11	0,99977	0,99367	175,09760
636	квартал 6/11	м-н"Товары для дома"	0,69691	0,99369	73,88650
637	18 комплекс	ж.д.18/45	0,99999	0,99409	310,34630
638	18 комплекс	м-н"Сланвый"	0,72511	0,99407	265,14470

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
639	18 комплекс	АТС-46	0,99383	0,99409	364,07010
640	16 комплекс	ж.д.16/10	0,99999	0,99410	329,83750
641	16 комплекс	ж.д.16/11	0,99999	0,99410	329,87590
642	18 комплекс	ж.д.18/37	0,99922	0,99377	468,41770
643	18 комплекс	ИП Орешин м-н"Мебель-Гранд	0,68795	0,97711	19,95230
644	18 комплекс	ж.д.18/29	0,99999	0,99409	756,40180
645	18 комплекс	ж.д.18/21	0,99987	0,99388	837,34440
646	18 комплекс	ж.д.18/17+ООО"Тандер"	0,99999	0,99409	408,79530
647	18 комплекс	ж.д.18/14	0,99905	0,99399	607,18270
648	14 комплекс	ж.д.14/16	0,99998	0,99409	263,54590
649	14 комплекс	ж.д.14/15	0,99998	0,99409	288,87540
650	14 комплекс	ж.д.14/14	0,99998	0,99408	376,84320
651	14 комплекс	ж.д.14/20	0,99998	0,99408	333,80320
652	14 комплекс	ж.д.14/19б	0,99998	0,99408	249,38400
653	14 комплекс	ж.д.14/01	0,99998	0,99410	573,03730
654	14 комплекс	ж.д.14/09+ж.д.14/08	0,99996	0,99407	367,55040
655	14 комплекс	ж.д.14/12	0,99996	0,99407	1291,57430
656	14 комплекс	ж.д.14/05	0,99996	0,99408	910,03780
657	14 комплекс	а/с"Акос-Челны"Ниссан	0,72553	0,99409	79,78460
658	14 комплекс	а/с"Акос-Челны"Газ"	0,72554	0,99409	50,40250
659	14 комплекс	а/с"Акос-Челны"Газавто"	0,72548	0,99410	168,19290

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
660	14 комплекс	АЗС"Лукойл"	0,99383	0,99409	60,54410
661	18 комплекс	СОШ №4	0,88048	0,99396	445,19410
662	18 комплекс	СОШ №4 гараж	0,88056	0,99397	51,72570
663	18 комплекс	ж.д.18/10	0,99905	0,99393	786,66830
664	18 комплекс	ж.д.18/11	0,99905	0,99397	310,47410
665	18 комплекс	ж.д.18/39	0,99927	0,99382	421,82400
666	18 комплекс	ЗАО МПО"Иншаат"м-н"Алтын-ай"-1	0,69385	0,99379	93,90690
667	16 комплекс	Поликлиника"Осанна" 16/3	0,99997	0,99382	317,24850
668	16 комплекс	аптека"Эскулап"	0,71675	0,99386	4,83370
669	квартал 6/11	ж.д.15	0,99977	0,99351	135,74090
670	квартал 6/11	ФГУЗ НЧ"Дезстанция"	0,99977	0,99373	77,32790
671	ЗЯБ	Татарский драмтеатр	0,89033	0,97743	373,05450
672	16 комплекс	ж.д.16/12	0,99977	0,99385	330,62280
673	15 комплекс	ж.д.15/4	0,99999	0,99409	338,70990
674	15 комплекс	ж.д.15/3	0,99999	0,99408	257,23070
675	15 комплекс	ж.д.15/18	0,99999	0,99406	338,00840
676	15 комплекс	ж.д.15/9	0,99999	0,99407	420,26030
677	15 комплекс	ж.д.15/1+ООО ТД"Дуслык"	0,99999	0,99409	317,14620
678	15 комплекс	ж.д.15/7+Сбербанк	0,99998	0,99390	227,58730
679	15 комплекс	д.с.№19"Аленка"	0,99999	0,99402	258,75190
680	15 комплекс	ж.д.15/8а	0,99953	0,99389	188,18900

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
681	15 комплекс	ж.д.15/13	0,99982	0,99402	407,63160
682	15 комплекс	жилой дом 15/XV+м-н"Славный"	0,99949	0,99391	267,50530
683	15 комплекс	ж.д.15/28	0,99949	0,99381	429,85990
684	15 комплекс	ж.д.15/VIII	0,99949	0,99378	273,17940
685	15 комплекс	ж.д.15/10	0,99949	0,99401	420,54990
686	15 комплекс	ж.д.15/29	0,99949	0,99401	429,53020
687	15 комплекс	Школа №21	0,88616	0,99396	407,13650
688	15 комплекс	Школа №21 Гараж	0,88618	0,99399	68,96770
689	15 комплекс	ж.д.15/11	0,99949	0,99398	429,41630
690	15 комплекс	ж.д.15/19	0,99921	0,99356	259,58920
691	15 комплекс	ж.д.15/iii	0,99921	0,99360	188,06530
692	15 комплекс	д.с.№23"Светлячок"	0,99921	0,99373	402,04070
693	15 комплекс	ж.д.15/22	0,99921	0,99350	429,64680
694	15 комплекс	ж.д.15/4а	0,99921	0,99369	204,22550
695	15 комплекс	ж.д.15/xiii	0,99921	0,99284	346,54660
696	15 комплекс	ж.д.15/XIV+муз.школа №2	0,99921	0,99284	415,96910
697	15 комплекс	ж.д.15/8	0,99980	0,99386	414,29730
698	15 комплекс	ж.д.15/XVII	0,99980	0,99378	311,45450
699	15 комплекс	ж.д.15/XVI	0,99980	0,99346	325,22080
700	15 комплекс	ж.д.15/12	0,99951	0,99403	424,34160
701	15 комплекс	ж.д.15/16	0,99980	0,99373	414,23810
702	15 комплекс	ж.д.15/17	0,99949	0,99398	270,52730

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
703	15 комплекс	ж.д.15/26	0,99921	0,99304	429,67260
704	15 комплекс	ж.д.15/XIX	0,99949	0,99396	419,49830
705	15 комплекс	ж.д.15/32(15/XX)	0,99949	0,99394	382,62940
706	15 комплекс	ж.д.15/34(15/XVIII)	0,99980	0,99387	338,84020
707	15 комплекс	ж.д.15/24	0,99921	0,99357	241,55340
708	квартал 27	дом 9	0,99999	0,99409	123,09690
709	квартал 27	дом 8	0,99999	0,99409	123,29030
710	квартал 27	ТД"Восток"	0,72498	0,97782	72,71510
711	квартал 27	ИП Дербенев	0,99383	0,99399	47,02670
712	18 комплекс	ж.д.18/40	0,99927	0,99382	226,61650
713	17 комплекс	ж.д 17/25	0,99221	0,99342	192,49420
714	17 комплекс	ж.д 17/26+м-н"Челны-хлеб"	0,99221	0,99342	284,12850
715	17 комплекс	ж.д 17/27	0,99221	0,99342	260,17900
716	17 комплекс	ж.д 17/16	0,99204	0,99322	980,87630
717	17 комплекс	ж.д 17/18	0,99204	0,99309	207,81990
718	17 комплекс	ж.д 17/17	0,99204	0,99308	1012,92380
719	17 комплекс	ж.д 17/19	0,99204	0,99332	1043,41010
720	17 комплекс	ж.д 17/20	0,99204	0,99321	184,58500
721	17 комплекс	ж.д 17/21	0,99204	0,99321	163,67730
722	17 комплекс	ж.д 17/24	0,99204	0,99319	1062,05960
723	17 комплекс	д.с "Щелкунчик"№10117/22	0,99221	0,99349	352,42970
724	17 комплекс	адм.зд.17/23	0,97316	0,99340	232,04980

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
725	17 комплекс	ж.д 17/13	0,99221	0,99354	718,98400
726	17 комплекс	ж.д 17/14	0,99221	0,99332	1094,60220
727	17 комплекс	ж.д 17/08 1 ввод+м-н"Интер-спо	0,99226	0,99318	600,95850
728	17 комплекс	ж.д 17/08 2 ввод+м-н"Пятерочка	0,99226	0,99318	432,64790
729	17 комплекс	ж.д 17/11	0,99226	0,99320	1094,47690
730	17 комплекс	ИП Хайруллин	0,64827	0,99321	16,57210
731	17 комплекс	ж.д 17/04	0,99203	0,99321	538,12590
732	17 комплекс	д.с "Жемчужина"№63	0,99203	0,99318	337,94150
733	17 комплекс	ж.д 17/05 1 ввод	0,99197	0,99314	459,86720
734	17 комплекс	ж.д 17/01	0,99197	0,99308	547,22840
735	17 комплекс	м-н "Олимпия"	0,62653	0,99297	116,48590
736	17 комплекс	ж.д 17/02	0,99197	0,99310	461,45310
737	17 комплекс	ООО"Возрождение"	0,96673	0,99312	31,96070
738	17 комплекс	м.н "Чикаго"	0,63034	0,99307	78,72140
739	17 комплекс	ж.д Жукова,29	0,99492	0,99365	306,19520
740	17 комплекс	ж.д Жукова,28	0,99492	0,99364	312,95020
741	17 комплекс	ССМП АБК	0,97969	0,99370	111,57930
742	17 комплекс	БСМП пищеблок	0,99414	0,97704	105,83190
743	17 комплекс	БСМП бл.А,Б,В+гемодиализ	0,99411	0,97701	2487,00980
744	17 комплекс	БСМП ПАК	0,99454	0,97705	137,95630
745	17 комплекс	Поликлиника №4 (на 600 мест)	0,99454	0,97690	1013,47570

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
746	17а микрорайон	ж.д.17а/17	0,99013	0,99356	1060,65660
747	17а микрорайон	ж.д.17а/12	0,99010	0,99348	360,74980
748	17а микрорайон	ж.д.17а/15	0,99010	0,99352	890,14790
749	17а микрорайон	ж.д.17а/10	0,99010	0,99351	349,88810
750	17а микрорайон	ж.д.17а/9	0,99011	0,99351	1128,87130
751	17а микрорайон	ж.д.17а/21	0,99930	0,99389	349,81780
752	17а микрорайон	ж.д.17а/19	0,99930	0,99384	925,61760
753	17а микрорайон	Гараж КБК	0,60581	0,99381	44,00010
754	17а микрорайон	СОШ №44 1ввод	0,87889	0,99375	424,48770
755	17а микрорайон	СОШ №44 2ввод	0,87854	0,99382	565,39100
756	17а микрорайон	ж.д.17а/1 7,8 узлы	0,99912	0,99392	840,44050
757	17а микрорайон	ж.д 17а/1 ООО "Легос"	0,99912	0,99389	26,91710
758	17а микрорайон	ж.д17а/1 ООО "Солнышко"	0,99912	0,99391	76,19790
759	17а микрорайон	ж.д 17а/1 Магазин "Камилла	0,99912	0,99390	14,24610
760	17а микрорайон	ж.д 17а/1 Институт повыш.квал.	0,99912	0,99389	45,06390
761	17а микрорайон	ж.д 17а/1 ИП Краснобаева	0,99912	0,99389	4,91640
762	17а микрорайон	ж.д 17а/1 Сбербанк	0,99912	0,99391	27,03830
763	17а микрорайон	ж.д.17а/1 5.6 узлы	0,99912	0,99392	756,62350
764	17а микрорайон	д.с.№ 91"Журавушка"	0,99905	0,99382	320,19230
765	17а микрорайон	ж.д.17а/4	0,99905	0,99381	231,42360

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
766	17а микрорайон	ж.д.17а/5	0,99905	0,99379	231,43850
767	17а микрорайон	ж.д.17а/6	0,99905	0,99377	231,45230
768	17а микрорайон	ж.д 17а/1 ООО ТД"Челны хле	0,99905	0,99380	113,89270
769	17а микрорайон	ж.д 17а/1 1.2 узелы	0,99905	0,99381	881,21400
770	17а микрорайон	ж.д 17а/1 ТД "Искра"	0,99905	0,99381	51,61810
771	17а микрорайон	ж.д 17а/1 ДДК+Бумажник	0,99905	0,99382	39,33610
772	17а микрорайон	ж.д 17а/1 ООО"Ком-модель"+Ду	0,99905	0,99384	104,05500
773	17а микрорайон	ж.д 17а/1 3.4 узелы	0,99905	0,99384	918,80550
774	17а микрорайон	д.с.№ 88"Лесовичок"	0,99010	0,99351	203,97990
775	18 комплекс	Поликлиника №10	0,99905	0,99396	210,74790
776	15 комплекс	НЧф-лГУ"Татаркино"	0,43531	0,99369	75,49910
777	17а микрорайон	ж.д.17а/20 1уз.	0,99930	0,99383	99,13870
778	17а микрорайон	ж.д.17а/8 уу.1	0,99905	0,99372	135,20240
779	17а микрорайон	ж.д.17а/8 уу.5	0,99905	0,99370	135,20160
780	17а микрорайон	ж.д.17а/8 уу.4	0,99905	0,99372	122,90050
781	17а микрорайон	ж.д.17а/8 уу.3	0,99905	0,99372	126,99720
782	17а микрорайон	ж.д.17а/8 уу.2	0,99905	0,99373	122,90060
783	17а микрорайон	ж.д.17а/24	0,99999	0,99396	1197,99300
784	17а микрорайон	ООО"Макдоналдс"	0,99999	0,97734	120,03620
785	28 квартал	РОСТО Автошкола 2 ввод	0,98869	0,99376	114,00230

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
786	28 квартал	РОСТО Автошкола 1 ввод	0,98625	0,99362	114,00220
787	28 квартал	НГПИ	0,83156	0,99318	394,30870
788	28 квартал	пр. Набережночелнинский д22 (ж	0,99947	0,99313	394,68180
789	28 квартал	"Приволжс.ГАСиТ" Общежитие	0,99947	0,99312	382,93580
790	28 квартал	ЧП Казаков	0,89041	0,99404	29,45790
791	28 квартал	ж.д 20	0,99999	0,99324	19,66390
792	28 квартал	ж.д 18	0,99999	0,99329	19,66390
793	28 квартал	ж.д 17	0,99999	0,99335	19,66400
794	28 квартал	ж.д 25	0,99999	0,99337	19,66400
795	28 квартал	ж.д 16	0,99999	0,99335	19,66400
796	28 квартал	ж.д 40	0,99999	0,99337	19,66390
797	28 квартал	ж.д 42	0,99999	0,99346	18,61440
798	28 квартал	ж.д 39	0,99999	0,99345	19,66390
799	28 квартал	ж.д 43	0,99999	0,99346	19,66400
800	28 квартал	ж.д 44	0,99999	0,99349	19,66390
801	28 квартал	ж.д 61	0,99999	0,99342	11,79830
802	28 квартал	ж.д 62	0,99999	0,99350	11,79850
803	28 квартал	ж.д 59	0,99999	0,99349	11,79850
804	28 квартал	ж.д 63	0,99999	0,99358	11,79850
805	28 квартал	ж.д 58	0,99999	0,99357	11,79850
806	28 квартал	ж.д 57	0,99999	0,99362	11,79830

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
807	28 квартал	ж.д 80	0,99999	0,99385	5,32570
808	28 квартал	ж.д 81	0,99999	0,99385	5,32570
809	28 квартал	ж.д 82	0,99999	0,99398	5,32590
810	28 квартал	ж.д 77	0,99999	0,99380	5,32580
811	28 квартал	ж.д 78	0,99999	0,99380	5,32590
812	28 квартал	ж.д 76	0,99999	0,99391	5,32580
813	28 квартал	ж.д 75	0,99999	0,99387	5,32580
814	28 квартал	ж.д 74	0,99999	0,99387	5,32580
815	28 квартал	ж.д 73	0,99999	0,99379	5,32570
816	28 квартал	ж.д 72	0,99999	0,99379	5,32570
817	4 к-с	ж.д 4-06	1,00000	0,99751	750,32790
818	4 к-с	ж.д 4-10	0,99868	0,99744	598,52730
819	4 к-с	ж.д 4-08	0,99868	0,99744	750,39500
820	4 к-с	4-15а м-н "Русана"	0,98112	0,99741	13,61450
821	4 к-с	ж.д 4-14	0,99767	0,99741	198,86150
822	4 к-с	ж.д 4-15	0,99767	0,99741	388,71620
823	4 к-с	ж.д 4-12	0,99767	0,99739	598,52680
824	4 к-с	4-09 "Хоз.товар."	0,98168	0,99740	132,98210
825	4 к-с	ж.д 4-11	0,99831	0,99742	598,52360
826	4 к-с	4-09 "Камснаб"	0,98615	0,99737	60,99900
827	4 к-с	ж.д 4-13	0,99694	0,99737	598,53570
828	4 к-с	4-16а Драм,шк№ 5,	0,98143	0,99735	177,29600
829	4 к-с	4-16 Гаражи	0,96797	0,99728	66,79580

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
830	4 к-с	4-16 АТС-53 "ТВТ"	0,99180	0,99728	258,26190
831	6 к-с	ж.д 6-12	0,99445	0,99684	331,78680
832	6 к-с	ж.д 6-10	0,99440	0,99671	329,98940
833	43 к-с	ж.д 43-15	0,99282	0,99697	1269,08110
834	6 к-с	ж.д 6-11	0,99433	0,99654	165,09280
835	6 к-с	д.с 6-09	0,99433	0,99650	348,29320
836	13 к-с	13-15 Юмарт	0,97306	0,99705	279,66340
837	6 к-с	ж.д 6-15	0,99432	0,99653	288,06560
838	13 к-с	ж.д 13-11	0,98998	0,99705	303,24890
839	6 к-с	ж.д 6-01.2	0,99432	0,99650	1612,86860
840	13 к-с	ж.д 13-02Б	0,98998	0,99702	308,39490
841	4 к-с	ж.д 4-22	1,00000	0,99730	209,06960
842	4 к-с	ж.д 4-23	1,00000	0,99720	209,11780
843	4 к-с	4-05 м-н ООО "Центральное"	0,98376	0,99716	42,76780
844	13 к-с	ж.д 13-06А	0,99541	0,99732	379,54630
845	4 к-с	ж.д 4-04	1,00000	0,99713	750,53570
846	13 к-с	ж.д 13-06,07	0,99541	0,99729	837,18900
847	13 к-с	13-12 теплица	0,94316	0,99714	54,28320
848	13 к-с	шк. 13-12	0,96610	0,99712	708,21430
849	13 к-с	13-05Б ЗАО "Челны-Хлеб"	0,99541	0,99721	139,66540
850	13 к-с	13-05А Мириханов	0,98760	0,99722	47,02700
851	4 к-с	ж.д 4-01	0,99810	0,99744	209,05510

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
852	4 к-с	ж.д 4-02	0,99810	0,99746	209,04380
853	13 к-с	ж.д 13-13	0,99994	0,99740	434,70980
854	5 к-с	5-06 Дет.полк. №2	0,99810	0,99746	769,54150
855	5 к-с	ж.д 5-05 ИТП-2	0,99810	0,99746	567,89150
856	5 к-с	ж.д 5-07	0,99810	0,99746	331,76200
857	13 к-с	ж.д 13-16	0,99994	0,99745	118,80310
858	13 к-с	ж.д 13-08	0,99994	0,99746	992,87270
859	13 к-с	ж.д 13-08п	0,99993	0,99746	91,13890
860	4 к-с	ж.д 4-27	0,99751	0,99740	326,80180
861	13 к-с	ж.д 13-03	0,99993	0,99737	385,01360
862	5 к-с	д.с 5-08	0,99750	0,99739	339,33320
863	4 к-с	ж.д 4-26	0,99748	0,99736	441,05670
864	4 к-с	ж.д 4-25	0,99748	0,99733	388,76610
865	4 к-с	д.с 4-24 "Колокольчик"	0,99747	0,99735	320,84280
866	6 к-с	ж.д 6-03	0,99747	0,99733	914,91840
867	6 к-с	ж.д 6-07	0,99748	0,99734	249,56270
868	6 к-с	ж.д 6-06	0,99748	0,99737	165,06930
869	6 к-с	ж.д 6-13	0,99749	0,99737	198,82790
870	5 к-с	д.с 5-09	0,99748	0,99732	317,23520
871	13 к-с	ж.д 13-10	0,99994	0,99749	714,61650
872	5 к-с	ж.д 5-03	0,99748	0,99735	630,59200
873	13 к-с	ж.д 13-09	0,99994	0,99744	852,02020
874	13 к-с	ж.д 13-04	0,98998	0,99708	915,93810

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
875	13 к-с	ж.д 13-05	0,98998	0,99705	803,18130
876	13 к-с	13-02А 1 корп.	0,98998	0,99709	416,32450
877	13 к-с	13-02А 2 корп.	0,98998	0,99706	475,05230
878	13 к-с	13-12 гараж	0,93900	0,99714	36,16800
879	14 к-с	14-06 СПА-Центр	0,99996	0,99750	451,94240
880	14 к-с	14-06А "Апельсин"	0,98709	0,99722	345,89020
881	14 к-с	ж.д 14-08	0,99693	0,99723	820,71500
882	14 к-с	ж.д 14-07	0,99693	0,99723	593,57130
883	14 к-с	ж.д 14-08А	0,99693	0,99719	242,66020
884	14 к-с	14-20"Автоградбанк"	0,97323	0,99709	1068,98520
885	14 к-с	ж.д 14-01	0,99002	0,99709	589,09850
886	14 к-с	ж.д 14-02б	0,99002	0,99709	240,84860
887	14 к-с	ж.д 14-02а	0,99002	0,99709	323,68050
888	14 к-с	ж.д 14-03	0,99002	0,99705	289,32600
889	14 к-с	ж.д 14-13	0,99541	0,99733	378,15380
890	14 к-с	ж.д 14-11	0,99541	0,99702	411,24770
891	14 к-с	ж.д 14-12	0,99541	0,99701	413,92840
892	14 к-с	ж.д 14-16	0,99541	0,99733	338,26600
893	14 к-с	14-22а Коттедж	0,99764	0,99744	29,69190
894	14 к-с	р-н,ж.д 14-12м-н "Позитроника"	0,99937	0,99753	69,57590
895	41к-с	ж.д 41-05	0,99989	0,99749	2731,26610
896	41 к-с	ж.д 41-08	0,99983	0,99742	255,84200
897	16 к-с	ж.д 16-12	0,99986	0,99752	397,28640

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
898	16 к-с	ж.д 16-13	0,99990	0,99753	397,27260
899	40 к-с	д.с 40-02	0,99476	0,99659	263,40840
900	16 к-с	ж.д 16-11	0,99982	0,99750	397,29480
901	16 к-с	16-07 ОАО "Сбербанк"	0,99919	0,99750	206,12250
902	16 к-с	ж.д 16-09	0,99981	0,99745	916,85080
903	16 к-с	ж.д 16-08 Уз.упр 1-6	0,99965	0,99709	709,39240
904	16 к-с	ж.д 16-10	0,99982	0,99749	698,19840
905	16 к-с	ж.д 16-14	0,99965	0,99726	488,78890
906	16 к-с	д.с 16-06	0,99965	0,99713	287,45790
907	16 к-с	шк. 16-05 +гараж	0,99856	0,99751	507,86310
908	15 к-с	15-04 Исполнительный комитет	0,99180	0,99708	1074,30540
909	15 к-с	15-07 ТЦ "Палитра"	0,87429	0,99656	1993,44790
910	11 к-с	ТЦ "ОМЕГА"	0,98657	0,99742	1556,04360
911	11 к-с	11 к-с ИП Гараев	1,00000	0,99751	90,40040
912	11 к-с	11-07-ИФНС бл А,Б,В	1,00000	0,99737	471,40040
913	39 к-с	ж.д 39-02	0,99998	0,99749	1027,67590
914	39 к-с	ж.д 39-03.1	0,99998	0,99748	494,50170
915	38 к-с	ж.д 38-05/3 бл.А	0,99801	0,99708	410,69920
916	11 к-с	ж.д 11-09.1	1,00000	0,99753	1120,71280
917	11 к-с	ж.д 11-31	0,99969	0,99705	414,83260
918	11 к-с	11-32а "Арагат"	0,95664	0,99695	182,39600
919	11 к-с	ж.д 11-32	0,99969	0,99694	414,87440
920	11 к-с	ж.д 11-33	0,95402	0,99686	252,55300

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
921	11 к-с	ж.д 11-03	0,99961	0,99699	463,41500
922	28 квартал	ж.д 12	0,99999	0,99344	4,83410
923	11 к-с	11-30 "Бэхетле"	0,99385	0,99720	517,37900
924	28 квартал	ж.д 15	0,99999	0,99340	19,66390
925	28 квартал	ж.д 14	0,99999	0,99340	19,66390
926	40 к-с	ж.д 41-04.1	0,99999	0,99749	1494,09910
927	28 квартал	ж.д 26	0,99999	0,99341	19,66390
928	28 квартал	ж.д 27	0,99999	0,99341	19,66390
929	11 к-с	ж.д 11-26	0,99963	0,99692	463,43090
930	11 к-с	ж.д 11-27	0,99963	0,99686	463,48430
931	11 к-с	11-28 м-н "Одиссей"	0,99962	0,99753	86,56200
932	11 к-с	ж.д 11-06	1,00000	0,99753	443,48080
933	11 к-с	д.с 11-05	1,00000	0,99751	233,66580
934	11 к-с	ж.д 11-11	1,00000	0,99753	444,60910
935	11 к-с	ж.д 11-12	1,00000	0,99753	440,90110
936	11 к-с	д.с 11-10	1,00000	0,99753	218,77800
937	11 к-с	ж.д 11-09.2	1,00000	0,99750	717,08460
938	11 к-с	ж.д 11-17	1,00000	0,99742	463,47090
939	11 к-с	11-29 Филиал КГУ	0,99997	0,99754	501,58870
940	11 к-с	шк. 11-08	0,99897	0,99746	481,95980
941	11 к-с	ж.д 11-24	0,99993	0,99753	524,79500
942	11 к-с	11-13 Реабил.центр	0,99993	0,99752	211,07550
943	11 к-с	ж.д 11-07	0,99993	0,99753	724,58140

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
944	28 квартал	ж.д 46	0,99999	0,99354	19,66420
945	28 квартал	ж.д 35	0,99999	0,99355	19,66390
946	28 квартал	ж.д 34	0,99999	0,99355	19,66390
947	28 квартал	ж.д 48	0,99999	0,99358	19,66400
948	28 квартал	ж.д 33	0,99999	0,99359	19,66390
949	28 квартал	ж.д 32	0,99999	0,99359	19,66390
950	11 к-с	ж.д 11-14	0,99991	0,99751	1559,10770
951	11 к-с	Еврохимчистка ИП Скабкарев	0,99717	0,99750	85,48900
952	11 к-с	ж.д 11-25	0,99991	0,99740	601,94660
953	11 к-с	11 к-с м-н "Камилла"	0,99169	0,99739	105,62400
954	11 к-с	ж.д 11-01	1,00000	0,99744	463,28410
955	28 квартал	ж.д 49	0,99999	0,99361	19,66400
956	28 квартал	ж.д 50	0,99999	0,99364	19,66410
957	28 квартал	ж.д 66	0,99999	0,99371	15,73130
958	28 квартал	ж.д 55	0,99999	0,99371	7,65350
959	28 квартал	ж.д 67	0,99999	0,99373	15,73130
960	28 квартал	ж.д 52+баня	0,99999	0,99376	16,30470
961	28 квартал	ж.д 70	0,99999	0,99380	15,73140
962	38 к-с	ж.д 38-05/2 бл Г,Д	0,99776	0,99666	228,40530
963	38 к-с	ж.д 38-09 А блок 3 п.1	0,99743	0,99620	410,59220
964	38 к-с	ж.д 38-09/2 бл. А	0,99743	0,99610	349,92360
965	28 квартал	НГПИ 2 здание	0,88209	0,99383	245,68670

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
966	28 квартал	ИП Паслова (ООО Виста)	0,99383	0,99392	92,51160
967	28 квартал	ВЧ 74419	0,89041	0,99382	60,35000
968	28 квартал	СВПЧ-55	0,71755	0,99386	533,72030
969	28 квартал	СВПЧ-55 гараж	0,72027	0,99394	65,59260
970	28 квартал	ООО Прикамье	0,99383	0,99409	292,95390
971	28 квартал	ООО Прикамье электропроизводит	0,72559	0,99409	73,87810
972	28 квартал	ООО Прикамье КПП	0,99383	0,99371	7,70970
973	28 квартал	УЭЦ Промбезопасность	0,98995	0,99363	130,18090
974	28 квартал	КамТИСИЗ	0,98995	0,99348	151,10230
975	38 к-с	ж.д 38-13 Блок 2 п.1 и 2	0,99999	0,99726	349,85980
976	38 к-с	ж.д 38-13 Блок 3 п.1	0,99989	0,99715	410,57740
977	38 к-с	ж.д 38-13 Блок 2 п.5 и 6	1,00000	0,99729	228,43020
978	38 к-с	ж.д 38-13 Блок 1 п.1 и 5	1,00000	0,99729	805,99100
979	38 к-с	ж.д 38-13 Блок 2 п.3 и 4	0,99999	0,99726	349,97680
980	38 к-с	ж.д 38-13 Блок 1 п.6 и 9	1,00000	0,99729	682,59350
981	38 к-с	ж.д 38-09/1 бл.Б	0,99989	0,99715	480,95990
982	38 к-с	ж.д 38-09 Блок 2 п. 3 и 4	0,99743	0,99604	350,05340
983	28 квартал	Типография	0,98995	0,99380	162,20700
984	28 квартал	ОАО "Камгэсэнергострой"ОС	0,98995	0,99368	96,36640
985	28 квартал	Налоговая инспекция Тук.р.	0,99383	0,99378	112,55360

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
986	28 квартал	ГК"КамАЗ-2"	0,89041	0,99410	33,04700
987	28 квартал	НГПИ Общежитие	0,99947	0,99318	488,83770
988	28 квартал	Военкомат Западных Префектур	0,99383	0,99405	138,77600
989	12 к-с	ж.д 12-04	0,99991	0,99737	286,07710
990	12 к-с	ж.д 12-05	0,99991	0,99734	241,70620
991	12 к-с	ж.д 12-06	0,99991	0,99732	238,11180
992	12 к-с	ж.д 12-07	0,99991	0,99731	378,50710
993	12 к-с	ж.д 12-03	0,99991	0,99742	256,76640
994	12 к-с	12-016 м-н "Камилла"	0,98734	0,99741	34,43910
995	12 к-с	ж.д 12-08	0,99991	0,99708	555,84650
996	12 к-с	ж.д 12-01	0,99991	0,99708	178,52250
997	12 к-с	12-26 Студ.дизайн	0,99845	0,99723	167,28210
998	12 к-с	ж.д 12-09.1	0,99991	0,99692	285,90510
999	12 к-с	ж.д 12-30/3	0,99991	0,99693	104,05210
1000	12 к-с	ж.д 12-30/5	1,00000	0,99727	181,81120
1001	12 к-с	ж.д 12-30/6	1,00000	0,99733	194,11130
1002	12 к-с	ж.д 12-30/8	1,00000	0,99733	304,29940
1003	12 к-с	ж.д 12-11	0,99133	0,99661	248,56170
1004	12 к-с	ж.д 12-12,12-13	0,99133	0,99659	315,51550
1005	12 к-с	ж.д 12-14.2	0,99133	0,99650	327,70370
1006	12 к-с	ж.д 12-16	0,99133	0,99650	243,71220
1007	12 к-с	ж.д 12-33/7	0,98580	0,99612	110,01150
1008	12 к-с	ж.д 12-18	0,98561	0,99581	462,71920

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1009	12 к-с	ж.д 12-19	0,98561	0,99585	263,19500
1010	12 к-с	ж.д 12-20	0,98561	0,99584	223,92840
1011	12 к-с	ж.д 12 к-с Раскольников 79	0,98561	0,99578	478,17430
1012	12 к-с	ж.д 12-33/8	0,98561	0,99584	89,81990
1013	12 к-с	12-31 ИП Ежков	0,87040	0,99666	145,62610
1014	12 к-с	ж.д 12-10	0,99133	0,99662	627,66420
1015	12 к-с	ж.д 12-32	0,98561	0,99584	225,52920
1016	59 к-с	ж.д 59-16/2	0,99332	0,99617	339,18650
1017	10 к-с	УЛК-4	0,89409	0,99634	902,77890
1018	10 к-с	Уч.Биб.Компл	0,98418	0,99712	568,28350
1019	10 к-с	УЛК-5	0,97483	0,99653	387,74870
1020	10 к-с	КСЗ Спорт.компл.ИНЭКА	0,91913	0,99661	1154,59460
1021	10 к-с	УЛК-2 Блок-2	0,97010	0,99669	905,06130
1022	59 к-с	ж.д 59-06	0,99973	0,99747	1060,08880
1023	59 к-с	59-06 ТД "Султан"	0,99550	0,99751	61,54670
1024	62 к-с	ж.д 62-13	0,99985	0,99753	443,17250
1025	62 к-с	62-14 "Фламинго"	0,99937	0,99752	170,81280
1026	62 к-с	ж.д 62-17	0,99983	0,99750	581,34870
1027	7 к-с	7-01 АТС	0,99999	0,99733	1895,54680
1028	62 к-с	ж.д 62-18	0,99379	0,99695	571,18510
1029	62 к-с	ж.д 62-25	0,99379	0,99696	233,52840
1030	62 к-с	62-22/1,2,3,4 Коттеджи	0,99962	0,99697	98,16190

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1031	62 к-с	ж.д 62-10	0,99962	0,99695	358,57670
1032	62 к-с	62-24 хоз.блок	0,90856	0,99689	63,42470
1033	62 к-с	Медучилище п.Орловка	0,94497	0,99695	134,34510
1034	62 к-с	ж.д 62-27	0,99379	0,99696	324,50110
1035	2 к-с	ж.д 2-10	1,00000	0,99740	1038,06480
1036	1 к-с	Общеж. 1-06 ТП-1	0,99942	0,99733	179,25850
1037	1 к-с	Общеж. 1-04(Уз1)	0,99940	0,99732	289,59630
1038	1 к-с	1-05 ГНД	0,99940	0,99728	291,02510
1039	1 к-с	1-05а "Банный ком-с"	1,00000	0,99732	224,12720
1040	28 квартал	ОЭПП Светояр	0,89038	0,99373	28,02020
1041	28 квартал	ГМ "Эссен"	0,71221	0,97703	480,44310
1042	28 квартал	ООО УСГ АБК	0,99383	0,99405	88,67220
1043	1 к-с	1-09а м-н "Парус"	0,97237	0,99727	66,09890
1044	2 к-с	2-16 "Татфонбанк"	0,99977	0,99726	145,60120
1045	2 к-с	ж.д 2-21	1,00000	0,99715	179,03570
1046	2 к-с	ж.д 2-20	1,00000	0,99710	385,53570
1047	2 к-с	2-14 Ак-Мечеть	0,99967	0,99705	115,63680
1048	2 к-с	ж.д 2-17	1,00000	0,99731	1934,30950
1049	1 к-с	1-10.2 "Одежда-Сервис"	0,96279	0,99719	58,47060
1050	1 к-с	1-09 Гор.больн.№5 ИТП-4	0,99997	0,99695	285,63950
1051	1 к-с	1-11а "Макдональдс"	0,98495	0,98025	58,03640
1052	1 к-с	1-10.1 "Одежда"	0,97403	0,99728	52,58650
1053	3 к-с	ж.д 3-12	0,99964	0,99724	613,11590

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1054	1 к-с	Общеж. 1-08	1,00000	0,99737	254,10200
1055	1 к-с	Общеж. 1-07 бл Б	1,00000	0,99738	210,11760
1056	1 к-с	Общеж. 1-07 бл А	1,00000	0,99736	734,79360
1057	3 к-с	3-10 м-н "Магнит"	0,96194	0,99719	31,76100
1058	3 к-с	ж.д 3-11	0,99685	0,99718	352,50380
1059	3 к-с	3-08 гостиница	0,99402	0,99711	658,47280
1060	3 к-с	3-07 "КАФЕ"	0,94709	0,99691	198,94860
1061	3 к-с	3-16 Геополис	0,97415	0,99679	94,05400
1062	3 к-с	ж.д 3-05	0,98480	0,99687	347,24440
1063	3 к-с	3-04 "БаблГамм"	0,93664	0,99687	154,33260
1064	2 к-с	шк. 2-15	0,91925	0,99664	553,10790
1065	2 к-с	ж.д 2-07.2	0,98191	0,99666	1192,36520
1066	3 к-с	3-02 "Батыр"	0,91227	0,99656	862,80310
1067	2 к-с	2-18 "Сити-Центр"	0,86534	0,99662	1225,00830
1068	3 к-с	ж.д 3-03	0,98183	0,99662	1710,47380
1069	3 к-с	ж.д 3-01.1	0,98168	0,99646	1080,10920
1070	3 к-с	3-01 "Кызыл-Яр" мелк.абонт. до	0,95685	0,99637	277,56900
1071	3 к-с	шк. 3-13	0,91449	0,99659	490,52720
1072	3 к-с	3-13 Теплица	0,98183	0,99640	66,29410
1073	3 к-с	д.с 3-17	0,99402	0,99695	303,77620
1074	за 62 к-с Спецшкола	за 62 к-с Спецшкола	0,99979	0,99753	257,49380
1075	1 к-с	1-12 "Дежавю"	0,99099	0,99725	118,88050

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1076	1 к-с	Общеж. 1-15 ТП-2(библиот.)	0,99999	0,99720	2999,45460
1077	1 к-с	1-12 "Дом Быта"	0,97037	0,99723	400,00300
1078	1 к-с	1-11 Универсам №105	0,95315	0,99704	321,13180
1079	14 комплекс	ж.д.14/03+бильярд.клуб	0,99998	0,99409	620,32350
1080	15 комплекс	ж.д.15/2	0,99997	0,99407	257,13870
1081	квартал 6/11	ж.д.14	0,99977	0,99385	135,53190
1082	21 к-с	ж.д 21-21	0,98692	0,99694	297,37830
1083	18 комплекс	ж.д 18/22а (ИТП2)	0,99999	0,99407	454,87380
1084	18 комплекс	ж.д 18/22а (ИТП1)	0,99999	0,99408	476,69620
1085	1 к-с	1-16 "Скарлет"	0,97049	0,99723	26,41320
1086	3 к-с	ж.д 3-19 уз.упр. №1	0,99926	0,99714	99,94890
1087	3 к-с	ж.д 3-14	0,99924	0,99720	1353,24050
1088	3 к-с	3-14а "Инсайт"	0,99924	0,99713	18,47230
1089	3 к-с	3-16 СГР	0,97415	0,99672	195,00550
1090	21 к-с	ж.д 21-22	0,98692	0,99693	289,55740
1091	3 к-с	3-18 "Драм.театр"	0,96224	0,99711	176,01830
1092	3 к-с	ж.д 3-15	0,99907	0,99668	331,83150
1093	1 к-с	1-21"Мотус"	0,99404	0,99676	329,19720
1094	1 к-с	Общеж. 1-16.1 "КамазЖилбыт"	0,99959	0,99710	479,80240
1095	1 к-с	Общеж. 1-17	0,99959	0,99711	242,99910
1096	1 к-с	Общеж. 1-16.2 "ЭскомЧелны"	0,99959	0,99711	488,59960

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1097	1 к-с	1-16а ТЦ "БУМ"	0,88538	0,99650	68,53750
1098	1 к-с	1-18 ИНЭКА (Уз1)	0,94633	0,99644	250,12120
1099	2 к-с	ж.д 2-06	0,99999	0,99752	331,72490
1100	2 к-с	ж.д 2-05	0,99999	0,99748	331,75070
1101	2 к-с	ж.д 2-04	0,99999	0,99748	331,75070
1102	2 к-с	ж.д 2-09	0,99982	0,99724	789,92460
1103	2 к-с	ж.д 2-03	0,99982	0,99722	340,99950
1104	2 к-с	2-03 "Кудесница"	0,99505	0,99719	47,69970
1105	2 к-с	ж.д 2-08	0,99970	0,99705	969,47060
1106	2 к-с	д.с 2-13	0,99970	0,99686	287,09430
1107	2 к-с	ж.д 2-02	0,99969	0,99703	334,57930
1108	2 к-с	2-02 Почта	0,99177	0,99700	125,17370
1109	2 к-с	2-01а "Магнит"	0,91882	0,99692	34,52240
1110	2 к-с	ж.д 2-01	0,99954	0,99677	334,61320
1111	2 к-с	2-016 ООО "Центральное"	0,98826	0,99675	85,71130
1112	2 к-с	2-07 "Дольче Витта"	0,93329	0,99652	230,82550
1113	2 к-с	ж.д 2-07.1	0,99954	0,99653	1037,68060
1114	2 к-с	ж.д 2-11	0,99954	0,99657	700,35040
1115	18 комплекс	ж.д.18/22	0,99987	0,99379	417,28490
1116	18 комплекс	ж.д.18/24	0,99987	0,99384	417,20130
1117	18 комплекс	ж.д.18/23	0,99987	0,99382	417,22570
1118	18 комплекс	ж.д.18/27	0,99919	0,99358	417,50620
1119	18 комплекс	ж.д.18/38	0,99927	0,99380	416,53550

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1120	52 к-с	ж.д 52-34/3	0,99996	0,99748	399,14460
1121	52 к-с	ж.д 52-34/1,2	0,99996	0,99747	714,37170
1122	52 к-с	д.с 52-03	0,99975	0,99722	375,60640
1123	52 к-с	шк. ГИМН-я 52-04	0,97242	0,99722	215,52270
1124	52 к-с	д.с 52-05	0,99975	0,99711	276,30200
1125	52 к-с	шк. 52-06	0,96446	0,99701	229,85070
1126	52 к-с	д.с 52-01	0,99975	0,99701	351,96300
1127	52 к-с	ж.д 52-07	1,00000	0,99754	1642,47600
1128	за 52 к-с	"Автомастер С" Перспектива	1,00000	0,99721	105,63720
1129	52 к-с	ж.д 52-08	1,00000	0,99753	634,96720
1130	52 к-с	шк.муз. 52-39	0,99918	0,99752	133,92950
1131	52 к-с	ж.д 52-12	0,99991	0,99753	297,39240
1132	52 к-с	ж.д 52-09/2	0,99991	0,99718	1285,34480
1133	52 к-с	ж.д 52-09/3	0,99985	0,99749	881,41250
1134	49 к-с	ж.д 49-05	0,99989	0,99686	350,89750
1135	52 к-с	ж.д 52-13.1	0,99981	0,99740	994,86440
1136	49 к-с	шк. 49-04	0,99099	0,99736	493,28540
1137	49 к-с	49-01 "Пятеречка"	0,98403	0,99731	63,99290
1138	49 к-с	ж.д 49-02	0,99936	0,99736	819,26160
1139	52 к-с	ж.д 52-14	0,99974	0,99747	637,08720
1140	49 к-с	49-09 Нарк.конт.	0,99741	0,99734	383,07470
1141	52 к-с	ж.д 52-13.2	0,99973	0,99747	633,71510

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1142	49 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 49-08б	0,94561	0,99712	52,11460
1143	49 к-с	ж.д 49-13	0,99678	0,99714	1042,24430
1144	52 к-с	ж.д 52-17	0,99973	0,99747	428,20590
1145	17 комплекс	ж.д 17/03	0,99197	0,99299	471,67460
1146	52 к-с	д.с 52-38	0,99973	0,99747	265,06390
1147	52 к-с	ж.д 52-23	0,99973	0,99740	624,15120
1148	52 к-с	ж.д 52-21	1,00000	0,99753	869,30240
1149	52 к-с	ж.д 52-41	0,99973	0,99747	192,89450
1150	52 к-с	ж.д 52-19	0,99973	0,99746	380,59240
1151	52 к-с	ж.д 52-25	0,99973	0,99737	887,96570
1152	52 к-с	м-н "Нур-Баян" 52-24	0,98367	0,99737	289,61790
1153	17 комплекс	ж.д 17/10 2ввод	0,99226	0,99320	275,33010
1154	17 комплекс	ж.д 17/10 1ввод	0,99226	0,99340	672,62200
1155	52 к-с	ж.д 52-31	1,00000	0,99753	755,30890
1156	52 к-с	52-26 "Сити-Кама"(Дакар)	0,99999	0,99753	145,44360
1157	52 к-с	52-40 Бассен "Дельфин"	1,00000	0,99751	244,30640
1158	52 к-с	ж.д 52-27	0,99994	0,99746	224,04460
1159	52 к-с	ж.д 52-28	0,99994	0,99741	150,81870
1160	52 к-с	ж.д 52-29	0,99994	0,99737	352,06100
1161	52 к-с	ж.д 52-11	0,99996	0,99747	313,09870
1162	52 к-с	ж.д 52-10	0,99996	0,99743	297,53270
1163	17 комплекс	ж.д.17/05 2 ввод	0,99197	0,99314	459,69420

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1164	52 к-с	52 к-с Ген.дир.КамАЗа	0,99649	0,99746	671,92120
1165	52а к-с	52а-03а "ФОК"	0,99999	0,99753	123,35750
1166	52а к-с	52а-03 "Форт-Диолог"	0,99999	0,99752	1113,15930
1167	52а к-с	52а-01"Интерьер-Офис"	0,99998	0,99751	173,29180
1168	52 к-с	52 к-с Мин.природы	1,00000	0,99752	253,32940
1169	10 к-с	Общеж. бл.4Б	0,99715	0,99694	545,03070
1170	52 к-с	ж.д 52-20а	1,00000	0,99752	258,17400
1171	54 к-с	ж.д 54-21	0,99999	0,99745	426,49050
1172	54 к-с	ж.д 54-22	0,99999	0,99741	547,40740
1173	54 к-с	54-23 школа	0,99309	0,99737	379,21000
1174	54 к-с	м-н 54-23	0,98116	0,99735	35,62800
1175	18 комплекс	ООО ЖЭС	0,99383	0,99408	47,80380
1176	54 к-с	ж.д 54-13	0,99943	0,99740	430,76480
1177	54 к-с	ж.д 54-18а	0,99943	0,99751	197,10260
1178	54 к-с	ж.д 54-18	0,99834	0,99741	288,05120
1179	54 к-с	ж.д 54-15/3	0,99834	0,99736	531,79560
1180	54 к-с	д.с 54-11	0,99834	0,99732	257,82850
1181	54 к-с	ж.д 54-17	0,99767	0,99734	284,77370
1182	54 к-с	ж.д 54-16	0,99756	0,99733	288,09680
1183	54 к-с	д.с 54-10	0,99708	0,99726	257,46350
1184	54 к-с	шк. 54-09	0,96851	0,99725	187,30900
1185	54 к-с	ж.д 54-04	0,99703	0,99718	325,69410
1186	54 к-с	ж.д 54-01/2,3	0,99700	0,99717	1309,28070

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1187	54 к-с	54-05 "Дом ребенка"	0,99703	0,99718	379,21240
1188	54 к-с	м-н 54-02	0,94240	0,99707	212,58650
1189	53 к-с	53-03 "РИПТиБ"	1,00000	0,99753	185,50450
1190	53 к-с	д.с 53-04 №106	1,00000	0,99744	287,50890
1191	53 к-с	53-02 "Камаз авт.центр"	1,00000	0,99753	124,13080
1192	53 к-с	53-05 "Полиэласт"	1,00000	0,99753	174,50400
1193	53 к-с	шк. 53-01 интернат "Омет"	0,99959	0,99750	259,60510
1194	53 к-с	д.с 53-06	1,00000	0,99750	444,19840
1195	54 к-с	м-н 54-06	0,93778	0,99713	76,88420
1196	54 к-с	"НЧЭС"	1,00000	0,99752	235,82810
1197	54 к-с	54 к-с РЭС	1,00000	0,99749	57,86220
1198	54 к-с	ж.д 54-12	0,99943	0,99739	430,81020
1199	53 к-с	53-11 АТС-59	0,99959	0,99735	115,10370
1200	53 к-с	ж.д 53-23б	0,99937	0,99742	210,56660
1201	53 к-с	ж.д 53-23а	0,99937	0,99748	471,32440
1202	53 к-с	ж.д 53-24а	0,99937	0,99747	491,80490
1203	53 к-с	ж.д 53-22а	0,99936	0,99746	544,63370
1204	53 к-с	ж.д 53-24Б	0,99918	0,99719	342,79860
1205	54 к-с	ж.д 54-15/2	0,99711	0,99727	797,03060
1206	54 к-с	ж.д 54-15/1	0,99711	0,99728	915,62200
1207	53 к-с	ж.д 53-29	0,99918	0,99712	430,79370
1208	53 к-с	ж.д 53-21в	0,99909	0,99710	775,60730
1209	53 к-с	ж.д 53-21б	0,99909	0,99703	365,86330

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1210	53 к-с	ж.д 53-21а	0,99909	0,99700	452,92190
1211	53 к-с	53-45 "ТЭМ"	0,99165	0,99714	221,55950
1212	53 к-с	53 к-с ИП Файзулов Спец.строй.	0,99165	0,99714	55,19440
1213	53 к-с	ж.д 53-31	0,99994	0,99744	252,08850
1214	53 к-с	ж.д 53-32	0,99994	0,99747	332,46410
1215	54 к-с	ж.д 54-03	0,99703	0,99720	497,11870
1216	54 к-с	54-08 м-н "Ультра"	0,96058	0,99726	27,29870
1217	за 54 к-с	за 54 к-с ИП Мустафин	0,99991	0,99751	46,06410
1218	за 54 к-с	Авт.стоян №2	1,00000	0,99748	17,55710
1219	за 54 к-с	"Саха-Автосервис"	0,99991	0,99752	35,68800
1220	ГАУ "ИТ-парк" (блок А)	ГАУ "ИТ-парк" (блок А)	0,96513	0,98043	746,57540
1221	54 к-с	54-26а	0,99527	0,99746	287,72600
1222	54 к-с	54 к-с ИП Биктимиров	0,99918	0,99747	161,27090
1223	54 к-с	54 к-с "Интермакс" Перспектива	0,98884	0,99737	176,06350
1224	53 к-с	Тулпар.2	0,95791	0,99728	230,66340
1225	53 к-с	Тулпар1	0,94115	0,99719	348,22430
1226	53 к-с	Крыт.галлер.	0,95827	0,99730	119,90920
1227	30 к-с	30-18 АБК "Капитан"	0,99635	0,99719	543,95730
1228	30 к-с	30-18а м-н	0,99469	0,99718	655,44030
1229	30 к-с	30-18 кафе-бар	0,99903	0,99721	45,04080
1230	30 к-с	30-17 А Ком2Т	1,00000	0,99723	54,73240

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1231	15 комплекс	ИП Ежков Г.Г.(Алфабиа)	0,64912	0,99300	8,28550
1232	18 комплекс	Школа №8	0,88985	0,99396	407,05890
1233	18 комплекс	ЦРИ "Изгелек"	0,99999	0,99404	160,60320
1234	18 комплекс	ж.д.18/02	0,99999	0,99385	449,61370
1235	18 комплекс	ЦРИ "Изгелек"	0,99999	0,99401	82,75850
1236	18 комплекс	ж.д 18/1	0,99999	0,99407	443,91930
1237	59 к-с	ж.д 59-05.1	0,99984	0,99753	675,31620
1238	59 к-с	ж.д 59-09.1	0,99984	0,99753	689,35310
1239	59 к-с	59-03 АБК ЧВК	0,99959	0,98085	25,37370
1240	59 к-с	59-03КНС	0,99889	0,99751	12,21320
1241	59 к-с	ж.д 59-09.2	0,99383	0,99694	696,86780
1242	59 к-с	м-н 59-10	0,89692	0,99690	30,87130
1243	59 к-с	ж.д 59-12	0,99378	0,99684	618,69730
1244	59 к-с	ж.д 59-13	0,99360	0,99660	738,33410
1245	59-к-с	м-н "Челны-Хлеб" 59-14а	0,80198	0,99613	240,02550
1246	59 к-с	ж.д 59-14/1	0,99332	0,99611	1237,24050
1247	59 к-с	ж.д 59-14/2	0,99332	0,99617	561,11780
1248	59 к-с	ж.д 59-16/1	0,99332	0,99598	174,86260
1249	59 к-с	м-н 59-23 "Сланный"	0,99360	0,99743	172,28930
1250	59 к-с	ж.д 59-07	0,99972	0,99746	301,17570
1251	31 к-с	ж.д 31-05	0,99632	0,99716	299,01510
1252	31 к-с	ж.д 31-06	0,99463	0,99701	299,01860

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1253	31 к-с	ж.д 31-08 ИТП-1	0,99337	0,99688	764,23260
1254	31 к-с	д.с 31-04	0,99319	0,99665	315,95230
1255	59 к-с	ж.д 59-05.2	0,99973	0,99747	951,33150
1256	20 к-с	Общеж. 20-09в	0,99855	0,99738	246,58650
1257	20 к-с	Общеж. 20-09г	0,99855	0,99734	228,12400
1258	20 к-с	20-07а МЦ "Заман"	0,97493	0,99725	157,97860
1259	20 к-с	20-11 "Балатон"	0,98764	0,99733	74,96420
1260	20 к-с	20-09а Полкл. №5	0,99503	0,99734	769,53110
1261	20 к-с	20-09б Стом. №3	0,99503	0,99731	670,75930
1262	20 к-с	20-09д Полик. №9	0,99503	0,99733	635,74790
1263	20 к-с	ж.д 20-07.1	0,99255	0,99704	2212,59880
1264	20 к-с	шк. 20-08	0,93024	0,99686	340,61600
1265	20 к-с	ж.д 20-05	0,99157	0,99694	1685,68060
1266	20 к-с	ж.д 20-05а	0,99157	0,99684	94,99880
1267	20 к-с	ж.д 20-02	0,99157	0,99692	1476,91960
1268	20 к-с	ж.д 20-04	0,99157	0,99691	411,67320
1269	20 к-с	д.с 20-03	0,98466	0,99661	215,51780
1270	20 к-с	д.с 20-06	0,98466	0,99666	213,30840
1271	20 к-с	ж.д 20-07	0,98466	0,99668	1322,76580
1272	20 к-с	ж.д 20-01	0,98466	0,99686	366,74430
1273	20 к-с	20 к-с "Ледовый дворец" ИТП-1	0,98155	0,99723	496,13630
1274	21 к-с	21-07 АБК	0,98775	0,99714	43,83440
1275	21 к-с	21-18 ШШК	0,97209	0,99698	277,59000

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1276	п.Замелекесье	квартал 26	0,99999	0,99405	252,99130
1277	59 к-с	ж.д 59-04/2	0,99973	0,99747	269,83850
1278	59 к-с	ж.д 59-04/1	0,99973	0,99747	494,37330
1279	59 к-с	ж.д 59-04/3	0,99973	0,99747	274,71330
1280	59 к-с	ж.д 59-08а,б	0,99973	0,99745	664,77750
1281	59 к-с	ж.д 59-08в	0,99973	0,99746	193,60020
1282	17а микрорайон	ж.д.17а/22	0,99930	0,99389	338,79320
1283	17а микрорайон	ж.д.17а/23	0,99930	0,99387	339,04640
1284	10 к-с	ТЦ "ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ"	0,96397	0,99718	3797,21220
1285	7 к-с	ж.д 7-03	1,00000	0,99734	823,41870
1286	7 к-с	7-19 "Пятерочка"	0,99539	0,99722	144,20930
1287	32 к-с	м-н "Экватор"	0,99936	0,99742	85,85770
1288	32 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 32-12а	0,99759	0,99733	79,93520
1289	32 к-с	д.с 32-15	0,99971	0,99738	358,75120
1290	32 к-с	32-17 Пенсионный фонд	0,99964	0,99739	75,73540
1291	32 к-с	м-н "Дом охотника"	0,98826	0,99730	31,48450
1292	32 к-с	д.с 32-14	0,99993	0,99713	298,76900
1293	32 к-с	ж.д 32-01в	0,99998	0,99746	101,30640
1294	32 к-с	ж.д 32-01б	0,99998	0,99733	259,11120
1295	32 к-с	шк. 32-13	0,99822	0,99739	397,28270
1296	32 к-с	ж.д 32-01.2	1,00000	0,99743	1877,96100
1297	32 к-с	ж.д 32-01.1	0,99711	0,99715	1430,70260

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1298	32 к-с	ж.д 32-09	0,99999	0,99745	912,09080
1299	58 к-с	ж.д 58-13	0,99970	0,99750	296,67840
1300	32 к-с	шк. 32-16	0,97025	0,99715	681,10260
1301	32 к-с	32-20 гараж	0,99917	0,99738	27,51510
1302	32 к-с	32-28 ООО "РЭД"	0,99980	0,99740	543,69090
1303	32 к-с	32-24 ДДН "Родник"	0,99878	0,99739	237,71550
1304	32 к-с	ж.д 32-03.1	0,99999	0,99741	758,23710
1305	32 к-с	Электротехнический ОВД	0,99960	0,99713	327,05620
1306	9 к-с	9-23а Прачечная	0,99850	0,99752	238,05430
1307	9 к-с	9-23 Акуш.корп.	1,00000	0,99752	614,69630
1308	9 к-с	ж.д 9-21	1,00000	0,99750	293,80610
1309	58 к-с	ж.д 58-23/3	0,99954	0,99729	1176,57060
1310	58 к-с	ж.д 58-16	0,99971	0,99750	296,00390
1311	26 к-с	26-18 В "Диана Эль"	0,98012	0,99657	678,52710
1312	22 к-с	22 к-с ТЦ "Аврора"	0,99924	0,99752	62,48600
1313	62 к-с	62-24 рембокс НЧЭР	0,99756	0,99752	19,33640
1314	56 к-с	56-11а Камский Юридический кол	0,95463	0,99700	99,03680
1315	62 к-с	ж.д 62-30А	0,99381	0,99689	290,74460
1316	62 к-с	ж.д 62-06/2	0,99432	0,99706	242,68940
1317	62 к-с	ж.д 62-08.1	0,99432	0,99704	246,71850
1318	62 к-с	62-04 "Единство"	0,97999	0,99699	406,96900
1319	62 к-с	ж.д 62-05	0,99404	0,99701	1429,00330

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1320	62 к-с	ж.д 62-30Б	0,99381	0,99684	218,51920
1321	56 к-с	56-14 ателье "Узоры"	0,99070	0,99676	77,10010
1322	56 к-с	ж.д 56-13	0,99961	0,99676	692,90100
1323	56 к-с	ж.д 56-18	0,99961	0,99676	208,45430
1324	за 42 к-с	ЗАГС	1,00000	0,99728	159,23570
1325	44 к-с	44-16 Гараж	0,99724	0,99727	46,64710
1326	46 к-с	Блок А Солнечный	1,00000	0,99744	384,50310
1327	46 к-с	Блок В Солнечный	1,00000	0,99742	871,52440
1328	30 к-с	30 к-с Кредит Европа Банк	0,99991	0,99725	47,45030
1329	30 к-с	ж.д 30-11	1,00000	0,99726	334,50560
1330	30 к-с	30 к-с Свет.люкс	0,99715	0,99725	60,87160
1331	30 к-с	30-14 ТФ "Океан"	0,99752	0,99727	110,42450
1332	30 к-с	30-21 Спид-Центр	1,00000	0,99722	144,76520
1333	29 к-с	ж.д 29-17	1,00000	0,99753	935,28900
1334	30 к-с	ж.д 30-19	0,98426	0,99676	234,14050
1335	30 к-с	ж.д 30-04.3	0,98264	0,99637	578,55530
1336	30 к-с	30-04а "Панорама"	0,85646	0,99639	245,43250
1337	30к-с	30к-с кафе "Город-Н"	0,83446	0,99626	26,36260
1338	30 к-с	ж.д 30-01	0,98259	0,99626	347,06180
1339	28 к-с	ж.д 28-01.1	0,98259	0,99626	670,90850
1340	28 к-с	ж.д 28-01.2	0,98366	0,99572	1325,35470
1341	28 к-с	ж.д 28-05	0,98188	0,99631	501,65810
1342	28 к-с	ж.д 28-16	0,98188	0,99619	365,97610

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1343	25а к-с	25а-01Б "Парфюмцентр"	1,00000	0,99750	118,31420
1344	25а к-с	25а-01А кафе "Сердеш"	0,99843	0,99693	22,09990
1345	25а к-с	25а "АкиБанк" АБК	1,00000	0,99705	14,89270
1346	25а к-с	25а ОАО "АкиБанк"	1,00000	0,99708	353,45040
1347	25а к-с	25а Храм Рождества Христова	0,99982	0,98092	91,45890
1348	25 к-с	25а-05 МАУК "Органный зал"	0,99736	0,99752	763,33310
1349	62 к-с	ж.д 62-01	0,99380	0,99698	423,86420
1350	62 к-с	ж.д 62-1А	0,99380	0,99698	214,60230
1351	62 к-с	ж.д 62-01Б	0,99380	0,99697	437,53400
1352	62 к-с	ж.д 62-29	0,99378	0,99695	964,30880
1353	62 к-с	ж.д 62-28	0,99379	0,99694	232,85090
1354	8 к-с	8-01 ПЧ-56	1,00000	0,99746	171,64180
1355	7 к-с	ж.д 7-21	1,00000	0,99752	629,90860
1356	7 к-с	ж.д 7-04	1,00000	0,99751	333,06990
1357	7 к-с	ж.д 7-05	1,00000	0,99751	333,09000
1358	7 к-с	ж.д 7-06	1,00000	0,99742	356,88490
1359	7 к-с	ж.д 7-07	1,00000	0,99753	760,56860
1360	7 к-с	ж.д 7-25	1,00000	0,99753	1413,40540
1361	7 к-с	7-11 "Челныпроект"	0,99999	0,99740	314,18500
1362	7 к-с	ж.д 7-08	1,00000	0,99754	180,60730
1363	7 к-с	д.с 7-12	1,00000	0,99751	269,73470

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1364	7 к-с	ж.д 7-09	1,00000	0,99754	180,61170
1365	7 к-с	7-24 ТЦ "КАМА"	0,99990	0,99753	65,96590
1366	7 к-с	ж.д 7-10	1,00000	0,99754	180,61480
1367	7 к-с	ж.д 7-15	1,00000	0,99753	459,96830
1368	7 к-с	ж.д 7-16	1,00000	0,99753	476,54910
1369	7 к-с	ж.д 7-13 ИТП-2	1,00000	0,99753	1040,44790
1370	7 к-с	ж.д 7-17	1,00000	0,99753	476,55200
1371	7 к-с	ж.д 7-18	1,00000	0,99753	450,78270
1372	7 к-с	д.с 7-22	1,00000	0,99748	313,36240
1373	7 к-с	7-20"Аукцион"	0,99827	0,99748	104,25730
1374	7 к-с	ж.д 7-27	1,00000	0,99751	463,44630
1375	7 к-с	ж.д 7-26	1,00000	0,99753	701,87780
1376	7 к-с	шк. 7-14	0,99902	0,99752	1436,85040
1377	7 к-с	7/20 УПФР	0,95319	0,99716	559,73590
1378	7 к-с	7-20 Еврокомпания	0,99552	0,99724	449,70340
1379	8 к-с	8-05 КПЗ+Гараж КПЗ	0,99414	0,99703	217,13760
1380	8 к-с	8-06 АБК УВД	0,99414	0,99694	414,65450
1381	7 к-с	ж.д 7-23	1,00000	0,99753	1012,53950
1382	8 к-с	8-02 НГТТИ+гараж	0,99735	0,99748	357,64400
1383	8 к-с	8-07 Баня	1,00000	0,99733	1414,37960
1384	7 к-с	ж.д 7-02	1,00000	0,99754	1325,10210
1385	56 к-с	ж.д 56-15	0,99961	0,99676	661,66130
1386	62 к-с	ж.д 62-06/1	0,99708	0,99735	429,32190

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1387	4 к-с	4-19 д.с "Созвездие"	0,99683	0,99711	256,60690
1388	62 к-с	ж.д 62-11.1	0,99988	0,99734	244,81820
1389	12 к-с	12 к-с "Сити-Молл"	0,99758	0,99732	1509,13480
1390	42 к-с	Планета Фитнес	0,96552	0,99708	950,42320
1391	42 к-с	шк. 42-18	0,99225	0,99719	855,49820
1392	за 48 к-с	КНС-6	0,99847	0,98058	54,90490
1393	за 48 к-с	КНС-5	0,99846	0,98053	69,79560
1394	56 к-с	56-02 (Уч.корп.№2)	0,99999	0,99752	188,73820
1395	48 к-с	ж.д 48-16	1,00000	0,99740	1910,82120
1396	38 к-с	38-10 Гараж	0,98860	0,98059	46,70550
1397	38 к-с	38-10 теплица	0,99999	0,99723	29,67440
1398	38 к-с	38-06 Теплица	0,99743	0,99613	126,71720
1399	25 к-с	ж.д 25-21.1	1,00000	0,99745	470,08140
1400	16 к-с	ж.д 16-03	0,99989	0,99752	1744,23520
1401	16 к-с	ж.д 16-17	0,99989	0,99750	366,83390
1402	25 к-с	ж.д 25-06	0,99965	0,99680	347,13940
1403	25 к-с	ж.д 25-09	1,00000	0,99748	504,23830
1404	4 к-с	ж.д 4-20	1,00000	0,99736	198,94280
1405	4 к-с	ж.д 4-21	1,00000	0,99749	388,72040
1406	4 к-с	ж.д 4-17	0,99952	0,99748	209,04260
1407	4 к-с	ж.д 4-18	0,99952	0,99736	209,09530
1408	5 к-с	шк. 5-10	0,97991	0,99734	704,21040
1409	6 к-с	шк. 6-08	0,97901	0,99730	497,80890

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1410	6 к-с	6-04 офис	0,99242	0,99737	46,46610
1411	5 к-с	ж.д 5-01	0,99749	0,99732	1037,95260
1412	6 к-с	ж.д 6-05	0,99749	0,99732	366,84510
1413	22 к-с	22-02 АТЦ "Олимп"	0,95492	0,99702	61,95210
1414	22 к-с	22-01 КДК "Камаза"	0,95491	0,99705	990,22100
1415	22 к-с	22 к-с Спорт.досуг.центр	0,95486	0,99210	150,94000
1416	23 к-с	ж.д 23-12	0,98735	0,99631	1945,42500
1417	23 к-с	ж.д 23-11в	0,99667	0,99733	261,36260
1418	23 к-с	ж.д 23-11г	0,99667	0,99729	261,39240
1419	23 к-с	д.с 23-03	0,98737	0,99628	392,73400
1420	23 к-с	ж.д 23-02	0,98734	0,99633	1454,24370
1421	23 к-с	ж.д 23-04	0,98731	0,99628	411,62290
1422	23 к-с	ж.д 23-05.1	0,98731	0,99617	800,77950
1423	23 к-с	ж.д 23-10а	0,98811	0,99633	483,33930
1424	23 к-с	ж.д 23-11д	0,98811	0,99625	423,71120
1425	23 к-с	ж.д 23-07а	0,98811	0,99628	111,16350
1426	23 к-с	23-01 м-н "Пятерочка"	0,99613	0,99744	39,65630
1427	28 к-с	ж.д 28-02	0,98366	0,99575	476,10810
1428	28 к-с	28-02а ТД "Восток"	0,76779	0,99571	23,56630
1429	23 к-с	ж.д 23-11а	0,98811	0,99617	504,75500
1430	23 к-с	ж.д 23-11б	0,98811	0,99615	423,75110
1431	37 к-с	ж.д 37-03	0,99860	0,99713	408,68520
1432	52 к-с	шк. 52-36	0,99676	0,99746	746,33250

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1433	29 к-с	шк. 29-23	0,99508	0,99740	498,88520
1434	42 к-с	ж.д 42-26	0,99257	0,99687	113,30590
1435	44 к-с	шк. 44-16	0,99870	0,99716	645,93670
1436	46 к-с	ж.д 46-10А	0,99974	0,99651	247,56690
1437	46 к-с	ж.д 46-10	0,99974	0,99662	862,53810
1438	27 к-с	27-04а "Дентал-Форте"	0,99293	0,99694	97,57060
1439	25а к-с	25а ТЦ"Октябрьское"	1,00000	0,99727	76,01580
1440	25а к-с	25а "АкиБанк" Гараж	0,94803	0,99695	186,42700
1441	50 к-с	шк. 50-16 №49	0,81797	0,99553	393,92850
1442	48 к-с	ж.д 48-06В	1,00000	0,99743	195,79230
1443	48 к-с	ж.д 48-06д	1,00000	0,99739	133,93170
1444	18 к-с	18-05 "Максимилианс"	0,94681	0,99709	45,60410
1445	18 к-с	18-18 Теплица	0,99975	0,99715	74,20720
1446	18 к-с	18-076 "Камилла"	0,99980	0,99753	36,08550
1447	53 к-с	53 к-с ТД "Кама"	0,99965	0,99713	68,27990
1448	53 к-с	ж.д 53-28	0,99968	0,99750	603,35360
1449	53 к-с	ж.д 53-26	0,99968	0,99749	248,07510
1450	53 к-с	ж.д 53-30	0,99968	0,99742	242,33240
1451	53 к-с	ж.д 53-44	0,99968	0,99739	320,43230
1452	53 к-с	ж.д 53-42	0,99968	0,99734	510,46110
1453	53 к-с	ж.д 53-27а	0,99968	0,99751	508,65620
1454	53 к-с	53 к-с "Камилла"	0,99950	0,99752	55,20870
1455	54 к-с	54-24а Общеж.	0,99999	0,99752	265,46860

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1456	54 к-с	54 к-с "Гамбринус"	0,99918	0,99752	17,23290
1457	22 к-с	22-06 "Сказка Востока"	0,98478	0,99670	128,76390
1458	23 к-с	ж.д 23-10в	0,99294	0,99691	256,02310
1459	23 к-с	ж.д 23-10г	0,99294	0,99687	256,44060
1460	23 к-с	ж.д 23-10д	0,98811	0,99630	391,61730
1461	32 к-с	ж.д 32-06а	0,99993	0,99728	720,82690
1462	32 к-с	ж.д 32-06б	0,99993	0,99728	695,88530
1463	29 к-с	ж.д 29-12	0,99995	0,99730	747,92700
1464	29 к-с	ж.д 29-13	0,99995	0,99729	501,02040
1465	29 к-с	ж.д 29-15	1,00000	0,99741	935,77020
1466	61 к-с	61-31 "Дом ребенка"	0,99978	0,98155	223,83540
1467	61к-с	61-30 Реаб.центр "Солнышко"	0,99978	0,98070	217,37300
1468	27 к-с	ж.д 27-10а	0,99969	0,99740	243,48830
1469	62 к-с	д.с 62-21	0,99379	0,99670	400,87560
1470	за 52 к-с	ТЦ "ЛЕНТА"	0,99867	0,99738	1011,51410
1471	12 к-с	ж.д 12-21	0,98561	0,99565	538,29930
1472	1 к-с	1-01а "Корп.центр"	0,99810	0,99745	71,36040
1473	1 к-с	1-01 "Аш-су"	0,98054	0,99718	92,67640
1474	1 к-с	1-02 МЦ "НУР"	0,98054	0,99718	211,77490
1475	1 к-с	1-01а ООО "ВЭД"	0,99705	0,99728	20,65140
1476	1 к-с	1-03 Полкл.№3	0,99940	0,99730	926,58210
1477	27 к-с	ж.д 27-20	0,99404	0,99717	1041,73010
1478	27 к-с	ж.д 27-05	0,99405	0,99716	818,21870

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1479	27 к-с	ж.д 27-05а	0,99401	0,99707	170,44510
1480	27 к-с	ж.д 27-25	0,99401	0,99706	201,54970
1481	27 к-с	ж.д 27-06	0,99401	0,99701	255,52790
1482	27 к-с	ж.д 27-08	0,99401	0,99705	598,10990
1483	62 к-с	шк. 62-24	0,95295	0,99694	725,25730
1484	62 к-с	ж.д 62-15	0,99983	0,99749	278,85670
1485	62 к-с	ж.д 62-16	0,99983	0,99746	278,96980
1486	62 к-с	ж.д 62-12	1,00000	0,99751	483,35620
1487	62 к-с	ж.д 62-12/1	1,00000	0,99750	134,87780
1488	62 к-с	ж.д 62-11.2	0,99963	0,99701	462,92130
1489	62 к-с	62-23 ИУЭП	0,95420	0,99685	419,55400
1490	62 к-с	ж.д 62-08.2	0,99708	0,99736	427,06980
1491	62 к-с	ж.д 62-09	0,99708	0,99732	540,87500
1492	62 к-с	ж.д 62-09/1	0,99708	0,99731	156,36640
1493	36 к-с	ж.д 36-3/2	0,99820	0,99710	744,15230
1494	36 к-с	ж.д 36-4/1	0,99818	0,99710	363,15330
1495	36 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 36-3/2	0,95536	0,99705	117,32230
1496	36 к-с	ж.д 36-2/1	0,99816	0,99703	227,60950
1497	36 к-с	ж.д 36-1	0,99816	0,99702	657,26640
1498	36 к-с	ж.д 36-2/2	0,99816	0,99702	227,60300
1499	36 к-с	ж.д 36-2/3	0,99816	0,99696	227,62060
1500	36 к-с	ж.д 36-3/1.2	0,99816	0,99696	440,92270
1501	36 к-с	ж.д 36-3/1.1	0,99818	0,99707	589,75810

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1502	36 к-с	д.с 36-9/2	0,99824	0,99713	447,11850
1503	36 к-с	ж.д 36-7/2.2	0,99824	0,99714	655,92810
1504	36 к-с	ж.д 36-7/2.1	0,99877	0,99721	752,32450
1505	36 к-с	ж.д 36-7/1.1	0,99967	0,99729	383,15640
1506	36 к-с	ж.д 36-7/1.2	0,99861	0,99717	731,79570
1507	36 к-с	ж.д 36-7/1.3	0,99746	0,99701	383,18870
1508	36 к-с	ж.д 36-4/3.2	0,99746	0,99700	226,40970
1509	36 к-с	ж.д 36-4/3.1	0,99746	0,99699	338,98260
1510	36 к-с	ж.д 36-6/2.1	0,99741	0,99696	452,18660
1511	36 к-с	ж.д 36-6/2.2	0,99737	0,99691	539,95600
1512	36 к-с	ж.д 36-6/1.1	0,99737	0,99690	539,95070
1513	36 к-с	ж.д 36-6/1.2	0,99737	0,99685	452,26320
1514	36 к-с	ж.д 36-5.1	0,99737	0,99684	628,72730
1515	36 к-с	ж.д 36-5.2	0,99737	0,99682	410,75310
1516	35 к-с	ж.д 35/10	0,99825	0,99700	298,61490
1517	35 к-с	ж.д 35/9-2	0,99825	0,99699	298,64190
1518	35 к-с	ж.д 35/8-1	0,99792	0,99690	907,33280
1519	35 к-с	ж.д 35/6-3.1	0,99790	0,99687	1057,57170
1520	35 к-с	ж.д 35/6-3.2	0,99790	0,99685	766,90000
1521	35 к-с	ж.д 35/10-1	0,99850	0,99703	298,64360
1522	37 к-с	ж.д 37-21	0,99860	0,99719	550,49010
1523	37 к-с	ж.д 37-22	0,99860	0,99718	230,81700
1524	37 к-с	ж.д 37-12	0,99859	0,99719	518,88450

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1525	37 к-с	ж.д 37-2	0,99859	0,99714	339,26540
1526	37 к-с	ж.д 37-1 офисы	0,99859	0,99706	580,17890
1527	37 к-с	ж.д 37-1	0,99859	0,99702	622,07490
1528	37 к-с	ж.д 37-27	0,99977	0,99690	985,60980
1529	37 к-с	д.с 37-18	0,99977	0,99697	358,12590
1530	37 к-с	ж.д 37-28	0,99977	0,99697	608,61240
1531	65 к-с	ж.д 65-01 1 ввод	1,00000	0,99735	789,82730
1532	65 к-с	ж.д 65-01 2ввод	1,00000	0,99727	1247,61080
1533	65 к-с	65-04 ИТП№2 офисы	0,99996	0,99719	24,81590
1534	65 к-с	ж.д 65-13А 1ввод	0,99985	0,99722	497,23300
1535	65 к-с	ж.д 65-13Б	0,99949	0,99719	585,33210
1536	65 к-с	ж.д 65-13А 2ввод	0,99994	0,99716	503,49520
1537	31 к-с	д.с 31-07	0,99319	0,99664	226,88930
1538	31 к-с	ж.д 31-09/2	0,99319	0,99652	284,71680
1539	31 к-с	ж.д 31-09/1	0,99319	0,99664	277,22230
1540	31 к-с	ж.д 31-12.1	0,99319	0,99651	1047,69960
1541	31 к-с	ж.д 31-12.2	0,99991	0,99739	1264,22460
1542	40 к-с	40-10а Гор.суд	0,97489	0,99660	94,98580
1543	14 комплекс	ж.д 14/05-1	0,99996	0,99407	290,30480
1544	14 комплекс	ж.д.14/19а	0,99998	0,99409	547,91520
1545	50 к-с	ж.д 50-20	1,00000	0,99724	226,60870
1546	50к-с	Боров.церк Собор	0,98797	0,99726	24,01420
1547	ПКЗ-А	Камаз.общ.пит АБК-4.1	0,99685	0,99751	369,23850

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1548	ПКЗ-А	Камаз.общ.пит. Прод.склад№2	0,99276	0,99749	497,94650
1549	ПКЗ-А	Фабрик.загот. ТП-1	0,99793	0,99751	753,31730
1550	ПКЗ-А	Прод.склад№5 "Кама-Общепит"	0,91149	0,99729	411,05410
1551	55 к-с	55 к-с АБК ФК "КАМАЗ"	0,88709	0,99514	58,59150
1552	ГАУ "ИТ-парк" (блок В)	ГАУ "ИТ-парк" (блок В)	0,96605	0,98045	211,14770
1553	за 53 к-с	ИП Анисимов м-н авт.запч.	0,98528	0,99745	30,03340
1554	за 53 к-с	за 53 к-с СТО "Любер"	0,98526	0,99742	98,90270
1555	12 к-с	ж.д 12-30/1	0,98561	0,99587	173,09380
1556	12 к-с	ж.д 12-22	0,98561	0,99580	292,60760
1557	6 к-с	ж.д 6-02	0,99432	0,99653	914,89310
1558	53 к-с	ж.д 53-226	0,99935	0,99746	262,09090
1559	4 к-с	4-07 АП"РАНТ"	0,99879	0,99733	58,59280
1560	53 к-с	ж/д 53/21Г ООО"Йорт"	1,00000	0,99752	455,59570
1561	18 к-с	18-09 МУПК	1,00000	0,99753	463,63340
1562	61 к-с	61-07 Грязелеч.	1,00000	0,99704	722,60000
1563	61к-с	61-04 НЧ СП	0,99915	0,99710	293,02670
1564	61 к-с	61-06 Столов	0,98200	0,99705	429,34840
1565	61 к-с	61-05 НЧ СП	0,99915	0,99711	307,77380
1566	61 к-с	Рынок "Алан"	0,97599	0,99713	55,26000
1567	61к-с	Рынок "Алан"	0,97575	0,99709	133,73100

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1568	62 к-с	Мед.уч п.Орловка мастерская	0,94496	0,99695	16,36220
1569	62 к-с	м-н "Нур-Баян" 62-18А	0,92007	0,99694	20,81010
1570	50 к-с	Церк.лавка	0,99996	0,99731	7,85970
1571	50к-с	Боров.церк. Гараж	0,96012	0,99719	13,08630
1572	50к-с	Боров.цер АБК	0,99996	0,99731	54,49240
1573	50 к-с	Боров.цер.(сторожка)	0,99967	0,99728	1,46520
1574	25 к-с	25-18а м-н "Камилла"	0,99542	0,98085	47,09140
1575	62 к-с	ж.д 62-26	0,99379	0,99696	192,92680
1576	25 к-с	м-н "Пятерочка" 25-23	0,98822	0,99740	42,36690
1577	50 к-с	ж.д 50-19	1,00000	0,99723	282,62960
1578	50 к-с	ж.д 50-21	1,00000	0,99723	214,94990
1579	12 к-с	ж.д 12-15.1	0,99133	0,99650	148,10020
1580	12 к-с	ж.д 12-21	0,98561	0,99578	245,00830
1581	14 к-с	ж.д 14-09,10	0,99693	0,99722	1192,77340
1582	18 к-с	18-05 "Ялкыным2+"Акком"	0,97399	0,99702	217,56500
1583	12 к-с	ж.д 12-34	0,99991	0,99742	383,26970
1584	9 к-с	9-19 Молочная кухня	1,00000	0,99739	87,06000
1585	31 к-с	ж.д 31-02 бл Б	0,99995	0,99702	699,50390
1586	56 к-с	ж.д 56-11	0,99961	0,99701	808,73810
1587	40 к-с	ж.д 40-10	0,99476	0,99660	607,25620
1588	41 к-с	ж.д 41-08а	0,99983	0,99738	78,06760
1589	41 к-с	ж.д 41-07а	0,99983	0,99739	86,33270

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1590	62 к-с	ж.д 62-03	0,99381	0,99699	232,92060
1591	32 к-с	ж.д 32-05.2	0,99993	0,99717	817,63930
1592	32 к-с	ж.д 32-05.1	0,99993	0,99718	671,12330
1593	32 к-с	ж.д 32-03.2	0,99999	0,99740	758,31240
1594	32 к-с	ж.д 32-07.1	0,99993	0,99738	1069,35130
1595	32 к-с	ж.д 32-07.2	0,99993	0,99737	714,53860
1596	59 к-с	ж.д 59-15	0,99332	0,99618	403,52350
1597	38 к-с	ж.д 38-05/1 бл. Б	0,99776	0,99669	671,34080
1598	52 к-с	ж.д 52-20	0,99973	0,99746	624,99100
1599	26 к-с	26-18.2	0,99001	0,99665	668,60770
1600	52 к-с	52-11а м-н	0,99608	0,99743	13,17130
1601	27 к-с	ж.д 27-10	0,99967	0,99741	255,49950
1602	54 к-с	ж.д 54-20	0,99999	0,99751	669,89780
1603	53 к-с	ж.д 53-276,В	0,99968	0,99750	598,82820
1604	17 комплекс	ССМП гараж	0,59588	0,99368	63,08920
1605	17 комплекс	ИП Халиков а/м "Нептун"	0,59824	0,99373	39,05890
1606	18 комплекс	СОШ №6 Гараж	0,89041	0,99409	68,96920
1607	52а к-с	52а-01 "Аки-Банк"	0,99998	0,99751	276,89560
1608	46 к-с	46-03а ГСК "Чулман" бл В,Г,Д	0,88162	0,99641	70,36090
1609	46 к-с	ж.д 46-03	0,99910	0,99734	862,56910
1610	46 к-с	ГСК "Чулман"	0,97888	0,99706	44,91820
1611	48 к-с	ж.д 48-06а	1,00000	0,99742	132,93710

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1612	48 к-с	ж.д 48-06б	1,00000	0,99742	63,66110
1613	48 к-с	ж.д 48-06г	1,00000	0,99740	289,21500
1614	48 к-с	ж.д 48-08а	0,99991	0,99742	669,65900
1615	48 к-с	м-н 48-06г "Тэмле"	0,99639	0,99737	11,80750
1616	61 к-с	Рынок "Алан"	0,99475	0,99738	194,13700
1617	3 к-с	ж.д 3-09	0,99402	0,99711	466,49430
1618	58 к-с	ж.д 58-24	1,00000	0,99751	436,42530
1619	49 к-с	ж.д 49-08	0,99959	0,99741	350,74680
1620	46 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 46-12а	0,93238	0,99676	68,30490
1621	50 к-с	ж.д 50-15а	0,98552	0,99573	504,87050
1622	50 к-с	ж.д 50-15д	0,98545	0,99539	360,46390
1623	50 к-с	ж.д 50-15с	0,98545	0,99539	306,46080
1624	7 к-с	7-20 ФЛ Малыгина "Уно моменто"	0,99978	0,99753	38,80550
1625	45 к-с	ж.д 45-15/2	0,99941	0,99701	740,39340
1626	12 к-с	ж.д 12-17	0,98561	0,99592	259,46940
1627	13 к-с	ж.д 13-01	0,99993	0,99749	467,36130
1628	14 к-с	ж.д 14-04бл А	0,99002	0,99709	156,90640
1629	31 к-с	ж.д 31-02 бл А	0,99995	0,99702	431,88740
1630	п.Орловка	Офисный блок №1,2	0,97844	0,99692	264,68960
1631	п.Орловка	Офисный центр №3,4	0,97844	0,99692	294,15290
1632	38 к-с	шк. 38-06	0,90040	0,99615	402,86270
1633	за 56 к-с	ООО "Тугра"	1,00000	0,99751	99,69270

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1634	38 к-с	ж.д 38-09-3А	0,99743	0,99620	302,24040
1635	38 к-с	38-09-3 м-н "Челны-Хлеб"	0,82998	0,99626	40,66020
1636	39 к-с	ж.д 39-07	0,99998	0,99733	252,13070
1637	7 к-с	ИП Исаева м-н "Сава"	0,99939	0,99748	6,08790
1638	45 к-с	45-16"Челны-ЛТД"	0,99807	0,99747	247,83980
1639	45 к-с	45-13а м-н "Север"	0,99674	0,99751	20,84130
1640	44 к-с	ж.д 44-11А	0,99996	0,99748	247,83330
1641	42 к-с	ж.д 42-07	0,99852	0,99705	525,05540
1642	42 к-с	ж.д 42-02	0,99798	0,99697	596,98130
1643	42 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 42-04	0,95480	0,99696	29,59590
1644	7 к-с	7 к-с Хоккейный корд	0,99966	0,99753	114,60530
1645	43 к-с	43-20 Цент.занят	0,99159	0,99727	789,01070
1646	43 к-с	43-17а ООО "ЕвроСити"	0,94124	0,99692	83,39900
1647	43 к-с	ж.д 43-02	0,99904	0,99739	682,82890
1648	43 к-с	43-04 "Сбербанк"	0,99618	0,99737	58,43950
1649	43 к-с	43-10 м-н "Яр Буе" №119	0,97312	0,99734	30,35160
1650	2 к-с	2-04а "Камилла"	0,95459	0,99720	54,60300
1651	9 к-с	ж.д 9-41	0,99988	0,99725	599,96170
1652	1 к-с	1-12 "Флорита"	0,99955	0,99719	288,18500
1653	1 к-с	1-12 "Искушение"	0,99955	0,99719	22,25810
1654	40 к-с	м-н "Прибой" 40-15а	0,99521	0,99739	40,89100
1655	39 к-с	ж.д 39-03.2	0,99998	0,99731	603,22270

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1656	26 к-с	Упр.ЧСР	0,98012	0,99717	121,52020
1657	38 к-с	ж.д 38-05/1 бл. А	0,99776	0,99665	423,67560
1658	7 к-с	7-20 м-н "Посуда центр"	0,95622	0,99724	73,89510
1659	27 к-с	ж.д 27-04	0,99293	0,99696	598,10920
1660	32 к-с	м-н "Ларкон"	0,95191	0,98326	47,75030
1661	27 к-с	27-06 А м-н "Березка"	0,91943	0,99701	34,24690
1662	31 к-с	ж.д 31-03	0,99632	0,99714	844,88500
1663	3 к-с	ж.д 3-06	0,98698	0,99695	455,66480
1664	36 к-с	ж.д 36-8/1.1	1,00000	0,99733	814,99350
1665	30 к-с	30-10 "Капитан"	0,99573	0,99721	312,29320
1666	ПКЗ-Б	ТЦ "МЕГАСТРОЙ"	0,91856	0,98032	951,73830
1667	28 квартал	АБК ООО "Победа"	0,98995	0,97707	39,31270
1668	12 к-с	ж.д 12-15А	0,98561	0,99577	107,11230
1669	37 к-с	ж.д 37-20а	0,99860	0,99715	326,63110
1670	37 к-с	ж.д 37-20в	0,99860	0,99712	411,68140
1671	37 к-с	ж.д 37-20б	0,99860	0,99715	260,54110
1672	37 к-с	37-09 м-н "Камилла"	0,95429	0,99706	55,39120
1673	31 к-с	ж.д 31-15	0,99998	0,99750	725,45490
1674	31 к-с	31-15а м-н "Пятеречка"	0,99492	0,99750	16,55630
1675	49 к-с	ж.д 49-25а	0,99879	0,99700	252,50350
1676	32 к-с	ж.д 32-04.1	0,99998	0,99739	670,97450
1677	32 к-с	ж.д 32-04.2	0,99998	0,99739	998,00690
1678	36 к-с	ж.д 36-8/1.2	1,00000	0,99730	443,85570

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1679	62 к-с	ж.д 62-02	0,99381	0,99699	1026,06840
1680	49 к-с	ж.д 49-14	1,00000	0,99743	287,40290
1681	17 к-с	17-16 ТД "Челны-Хлеб"	0,99991	0,99753	95,13610
1682	20 к-с	20 к-с "Спорт-Отель"	0,99305	0,99723	121,03590
1683	ПКЗ-Б	"ВИС и МОС"	0,99998	0,99753	153,47890
1684	ПКЗ-Б	База ОМТО"ЧВК"	0,99997	0,99753	122,28610
1685	53 к-с	53 к-с "Магнит"	0,99468	0,99751	28,49660
1686	ПКЗ-Б	ИП гайнутдинов Мех.корп	0,99360	0,99745	25,81240
1687	ПКЗ-Б	ИП Саттаров Ангар	0,99663	0,99746	18,03130
1688	ПКЗ-Б	ИП гайнутдинов Столярка	0,99361	0,99746	15,41900
1689	ПКЗ-Б	"Ремдизель" Общага	0,99708	0,99744	188,40850
1690	ПКЗ-Б	"Ремдизель" Пождепо	0,99218	0,99744	334,83180
1691	ПКЗ-Б	"Ремдизель" Бл.всп.служб	0,99222	0,99745	69,04430
1692	60 к-с	ж.д 60-09	0,99862	0,99747	336,56480
1693	60 к-с	м-н "Подсолнух"	0,98050	0,98075	105,38420
1694	60 к-с	60-к-с "Ньютон"	0,99907	0,99749	219,88310
1695	56 к-с	56 к-с Таможня	1,00000	0,99747	170,97360
1696	Гараж за 56 к-с	гараж	0,99337	0,99748	27,84960
1697	за 56 к-с	АЗС-125 "Татнефть"	1,00000	0,99736	12,30500
1698	за 56 к-с	м-н "Запчасти" Дорофеева М.Е	0,99987	0,99737	8,87360
1699	за 56 к-с	СТО "Айсберг"	0,99987	0,99737	26,18610

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1700	14 к-с	ж.д 14-17	0,99983	0,99750	434,73430
1701	28 к-с	ТК "КАМА"	1,00000	0,99741	23,12800
1702	54 к-с	ж.д 54-01/1	0,99700	0,99715	779,38450
1703	65 к-с	ж.д 65-10.1	1,00000	0,99726	1003,63150
1704	65 к-с	ж.д 65-10.2	1,00000	0,99726	1037,64090
1705	53 к-с	Мелк.потрб.	0,98971	0,99730	230,36540
1706	62 к-с	62-08а ФЛ Шарафутдинов	0,98110	0,99704	46,04040
1707	47 к-с	47-13 Оптический регион	0,95564	0,99682	220,12710
1708	26 к-с	26-08А м-н "Дадси"	0,82962	0,99644	18,84920
1709	26 к-с	26-04а м-н "Диляра"	0,91798	0,99704	18,64200
1710	36 к-с	36/4-2	0,99816	0,99705	363,31390
1711	за 53 к-с	ООО "ТранТехСервис" Автосалон	0,99997	0,98070	328,92940
1712	23 к-с	ж.д 23-10б	0,98811	0,99630	404,64520
1713	23 к-с	ж.д 23-07б	0,98811	0,99624	320,04420
1714	17 комплекс	Солон штор "Ажур"	0,63090	0,99311	52,17980
1715	20 к-с	20 к-с МЦ "РИО"	0,93027	0,99686	18,68730
1716	29 к-с	29-14а "Консул"	0,99995	0,99741	9,84210
1717	10 к-с	Общеж. бл.3А	0,99715	0,99696	244,38550
1718	10 к-с	Общеж. бл.2Б	0,99715	0,99700	505,79730
1719	10 к-с	Общеж. бл.1А	0,99715	0,99707	235,02610
1720	11 к-с	11 к-с ООО РНП	0,99930	0,99750	107,00950

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1721	17 к-с	17-14а "Камилла"	0,93910	0,99718	61,13320
1722	17 к-с	17-14а МЦ "Шатлык"	0,95619	0,99719	194,15000
1723	17 к-с	ж.д 17-15	0,99173	0,99719	344,90310
1724	29 к-с	м-н 29-10а "Строй.матр."	0,99493	0,99749	12,15210
1725	18 к-с	ж.д 18-15	0,98968	0,99705	344,95090
1726	18 к-с	18-14а Почта №23 +Сбербанк	0,97399	0,99705	12,25440
1727	18 к-с	18-14б ИП Мингалимов	0,97399	0,99703	21,48260
1728	30 к-с	ж.д 30-09.3	1,00000	0,99726	573,31680
1729	30 к-с	Тц "Глобус"	0,99564	0,99721	515,86420
1730	27 к-с	ж.д 27-16А	0,98719	0,99712	405,26520
1731	30 к-с	30-04 "Фортуна-КМ"	0,88952	0,99632	136,63170
1732	30 к-с	30-02 "Аско"	0,95091	0,99628	132,31760
1733	30 к-с	30-02 "Пятерочка"	0,84107	0,99623	156,28510
1734	30 к-с	30-02 "АкиБанк"	0,95091	0,99628	86,52130
1735	32 к-с	ж.д 32-01Г	1,00000	0,99738	549,17990
1736	30 к-с	ж.д 30-19а	0,98426	0,99676	544,43390
1737	10 к-с	Спортманеж	0,95476	0,99712	137,75880
1738	ГАУ "ИТ-парк" (блок Б)	ГАУ "ИТ-парк" (блок Б)	0,96581	0,98044	271,34490
1739	за 55 к-с	ИП Дряблов "Ак Батыр"	1,00000	0,98085	58,93780
1740	55 к-с	Центр кинолг.службы	0,99997	0,99754	40,29050
1741	55 к-с	кафе "Касандра"	0,99997	0,99737	138,35140
1742	55 к-с	Западная трибуна	0,68325	0,99502	70,04360

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1743	36 к-с	ж.д 36-13	0,99737	0,99682	255,57810
1744	18 комплекс	ООО"Тандем"М-н"Непродовольст.т	0,67812	0,99364	74,56780
1745	3 к-с	ж.д 3-01.2	0,99907	0,99538	1080,70750
1746	17 к-с	шк. 17-18	0,95873	0,99721	692,64550
1747	17 к-с	ж.д 17-06 1 контур	0,99165	0,99707	751,99640
1748	18 к-с	ж.д 18-01Б	0,99995	0,99748	785,03230
1749	18 к-с	ж.д 18-01А2	0,99995	0,99748	263,20210
1750	18 к-с	шк. 18-18	0,97154	0,99719	518,22700
1751	18 к-с	ж.д 18-10 Б	1,00000	0,99734	723,35200
1752	16 к-с	ж.д 16-15	0,99989	0,99750	366,84200
1753	16 к-с	ж.д 16-02	0,99989	0,99749	373,55030
1754	16 к-с	ж.д 16-01	0,99989	0,99749	366,93700
1755	16 к-с	ж.д 16-18	0,99989	0,99750	366,87050
1756	16 к-с	16-09/1 "Нотар.конт"	0,99907	0,99744	46,34090
1757	4 к-с	4-09 "Джумба" +"Стамбул"	0,99233	0,99740	258,17630
1758	4 к-с	4-09 ОПС-19	0,99231	0,99732	67,40740
1759	6 к-с	ж.д 6-01.1	0,99691	0,99736	1309,19570
1760	4 к-с	4-21а Мечеть"Туфан"	1,00000	0,99748	40,08860
1761	4 к-с	4-03 "Славный"	0,98613	0,99739	47,92190
1762	5 к-с	"Берлога"	0,99202	0,99732	120,28000
1763	8 к-с	8-03 Общеж.	0,99999	0,99729	528,76170
1764	8 к-с	8-11 АБК ОВО	0,99414	0,99700	34,70820

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1765	8 к-с	8-07В АБК АТХ-3+Сауна	0,99871	0,99737	15,48330
1766	8 к-с	8-07В Мойка АТХ	0,98718	0,99746	199,63800
1767	8 к-с	8-05В Боксы гар.11-17 АТХ	0,93640	0,99715	33,12740
1768	8 к-с	8-05В Боксы гар.18-24 АТХ	0,92866	0,99710	131,11490
1769	ПКЗ-Б	ККТ	0,95049	0,99713	195,27680
1770	ПКЗ-Б	НЧТК Произ.корпус	0,95222	0,99716	266,86910
1771	ПКЗ-Б	"Алтиком"	0,97639	0,99702	810,63500
1772	ПКЗ-Б	ООО "РТД" "Камтент"	0,99783	0,99751	214,12070
1773	ПКЗ-Б	"КамаЦентр"	0,99676	0,99751	72,84160
1774	ПКЗ-Б	"ВЭМ КМУ"	0,99544	0,99740	72,10890
1775	ПКЗ-Б	"КОРА"	0,95839	0,98051	444,42490
1776	19 комплекс		0,99999	0,99408	206,97610
1777	ПКЗ-Б	СЗЕи ТБ	0,98887	0,99741	4220,30140
1778	ПКЗ-А	Челнылифт АБК+Произ.кр.+Свар.	0,99690	0,99749	225,52350
1779	ПКЗ-А	Челнылифт Вагончики	0,99535	0,99749	5,57800
1780	ПКЗ-А	АТС-4000 АБК+Гараж	0,99690	0,99749	577,73510
1781	12 к-с	ж.д 12-14.1	0,99133	0,99655	166,37970
1782	12 к-с	ж.д 12-15	0,99133	0,99650	116,33950
1783	ПКЗ-А	Камаз.общ.пит АБК-4.2	0,99463	0,99749	299,81040
1784	12 к-с	ж.д 12-33/3	0,99133	0,99662	59,03830
1785	12 к-с	ж.д 12-33/1	0,99133	0,99664	72,16630

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1786	12 к-с	ж.д 12-33/2	0,99133	0,99664	70,43460
1787	44 к-с	ж.д 44-17А	0,99996	0,99749	180,21700
1788	9 к-с	ж.д 9-23В	1,00000	0,99754	382,36410
1789	14 к-с	ж.д 14-05В	0,99996	0,99745	1028,29840
1790	14 к-с	14-05Г	0,99996	0,99746	157,47110
1791	14 к-с	ж.д 14-05А	0,99996	0,99750	675,78980
1792	44 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 44/11а	0,99862	0,99745	73,87810
1793	44 к-с	ИП Гатауллин	0,99984	0,99747	22,81960
1794	ПКЗ-А	Торг.база "Татпотребсоюз"	0,80781	0,98372	802,71250
1795	9 к-с	ИП Мингалимова ДА	0,97283	0,99736	193,99790
1796	18 к-с	18-15а ИП Казаков	0,97399	0,99705	32,07920
1797	49 к-с	ж.д 49-26	1,00000	0,99743	343,73970
1798	49 к-с	ж.д 49-17Б	1,00000	0,99741	301,77340
1799	49 к-с	ж.д 49-17А	1,00000	0,99741	300,76200
1800	55 к-с	АБК ЧВК стар.здание	1,00000	0,99750	24,56760
1801	55 к-с	АБК ЧВК нов.здание	1,00000	0,99750	90,11510
1802	за 56 к-с	Автомойка "Люкс"	0,99990	0,99752	111,26960
1803	за 56 к-с	РЭС ГИБДД	1,00000	0,99754	174,68700
1804	за 56 к-с	Гаражи ГИБДД	0,99916	0,99116	137,90250
1805	за 56 к-с	СГТО ГИБДД	1,00000	0,99754	120,35390
1806	65 к-с	ж.д 65-02	1,00000	0,99735	384,00820
1807	43 к-с	ИП Корнеева	0,99551	0,99741	51,97560

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1808	14 к-с	14-18 "ЭГК-Инвест"	0,98764	0,99733	282,35350
1809	ПКЗ-А	АБК "Челныводоканал"	0,89097	0,97959	332,80400
1810	ПКЗ-А	"Омет+"	0,99970	0,99749	37,00660
1811	ПКЗ-А	ИП Тазов	0,96274	0,99614	45,38740
1812	ПКЗ-А	Ав.центр.КамАЗ. гаражи	0,56841	0,99601	150,95470
1813	ПКЗ-А	ЗРТО Корп.тек.рем.	0,80681	0,99494	246,12220
1814	ПКЗ-А	ЗРТО Гостиница	0,98253	0,99505	293,25240
1815	ПКЗ-А	ООО"Сплав" АБК	0,87334	0,99605	155,07260
1816	ПКЗ-А	ООО"Сплав" Гараж	0,66555	0,99605	43,74290
1817	ПКЗ-А	Фабрик.загот. ТП-2	0,99295	0,99747	917,74090
1818	ПКЗ-Б	ИП Саттаров АБК-2	0,99663	0,99745	24,94380
1819	ПКЗ-Б	ИП гайнутдинов АБК-1	0,99663	0,99745	24,15430
1820	ПКЗ-Б	ПАД Мех.корпус	0,99361	0,99746	46,67220
1821	51 к-с	51-15 Гараж	0,97507	0,99728	26,26130
1822	51 к-с	шк. 51-15	0,99250	0,99725	480,97700
1823	17 комплекс	17/25 Поликлиника №4	0,99221	0,99341	21,23740
1824	17 комплекс	17/25 Челны экстрим	0,97316	0,99341	19,98250
1825	54 к-с	54-08 ООО "Гранат"	0,99756	0,99729	7,60210
1826	15 комплекс	ж.д.15/25	0,99921	0,99346	429,53670
1827	за 55 к-с	Автмойка "Делюкс"	0,99952	0,99742	178,45410
1828	за 56 к-с	"Челны-Лада"-гараж	0,99090	0,99749	36,80200
1829	за 56 к-с	"Челны-Дада" Агр.мех.корп№1+2	0,99163	0,99749	77,64670

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1830	18 комплекс	Теплица	0,99999	0,99409	77,01690
1831	23 к-с	23-05В ООО"Челны-Мясо"	0,81714	0,97955	54,10510
1832	16 комплекс	16/4 детская поликлиника №4	0,99997	0,99374	242,39020
1833	44 к-с	шк. 44-08	0,98520	0,99708	404,99690
1834	42 к-с	шк. 42-20	0,95144	0,99673	493,50500
1835	42 к-с	шк. 42-25	0,93521	0,99655	807,18140
1836	42 к-с	42-25 теплица	0,99241	0,99649	49,76680
1837	32 к-с	шк. 32-20	0,99959	0,99742	408,66770
1838	17а микрорайон	ж.д.17а/11	0,99010	0,99350	353,24060
1839	17 комплекс	ж.д.17/06	0,99197	0,99315	429,73150
1840	17 комплекс	ж.д.17/07	0,99197	0,99314	429,74740
1841	52 к-с	шк. 52-37	0,99908	0,99752	359,01230
1842	за 53 к-с	"Караван" склад овощной	0,98451	0,99738	29,50500
1843	за 53 к-с	ИП Байков СТО-55	0,98452	0,99738	11,73760
1844	за 53 к-с	ИП Анисимов "Корея Моторс"	0,98487	0,99741	21,66930
1845	36 к-с	ж.д 36-4-4	0,99746	0,99703	363,18740
1846	18 комплекс	ж.д.18/4+Аптека"Арм"	0,99999	0,99405	786,12090
1847	18 комплекс	ж.д.18/5	0,99999	0,99408	310,34740
1848	11 к-с	11-04 ГСК "ЮПИТЕР"	0,99991	0,99752	18,64220
1849	5 к-с	ИП Федосова "ДюаР"	0,99202	0,98061	49,99110

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1850	2 к-с	ИП Хафизов Ф.М. Магазин Челны-	0,89042	0,99671	71,30770
1851	п.Орловка	Офисный центр №5,6	0,97844	0,99692	182,28150
1852	27 к-с	27-13А Реал-М	0,99881	0,99745	15,60520
1853	27 к-с	ж.д 27-16.3	0,98721	0,99716	677,91450
1854	27 к-с	ж.д 27-16.2	0,99766	0,99728	686,14050
1855	27 к-с	27-16 "Марс-М"	0,93812	0,99714	26,82670
1856	27 к-с	27-16 "Челны-Хлеб"	0,93811	0,98046	56,38090
1857	26 к-с	26-16 ПЧ-54	0,98012	0,99717	176,29790
1858	26 к-с	26-161 ИП Леонов	0,98012	0,99717	18,11820
1859	58 к-с	ж.д 58-18	1,00000	0,99752	348,53990
1860	53 к-с	ж.д 53-34	0,99913	0,99715	522,59740
1861	17 комплекс	ж.д 17/13 итп1	0,99221	0,99355	261,71980
1862	26 к-с	ж.д 26-01	0,99298	0,99698	342,03250
1863	53 к-с	"Павильон №2"	0,95822	0,99730	61,18000
1864	53 к-с	Тулпар 2 оч	0,94118	0,99718	362,46800
1865	12 к-с	ж.д 12/68а	0,98561	0,99583	639,66670
1866	65 к-с	ж.д 65-14	0,99885	0,99712	631,62480
1867	9 к-с	9-01 Абсервация	1,00000	0,99718	350,92750
1868	9 к-с	9-02 Дет. больница бл В,Г	0,99994	0,99717	812,09310
1869	17 комплекс	ИП Гилязова Р.М.	0,99197	0,99308	129,90580
1870	11 к-с	ООО "Альфа"	1,00000	0,99752	766,88570

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1871	27 к-с	Мечеть ММРО Мухтасибат	0,95308	0,99720	39,36910
1872	39 к-с	ТД "Манго"	0,92383	0,99670	26,89490
1873	33 к-с	ж.д 33-1	1,00000	0,99750	315,59510
1874	33 к-с	Жилой дом 33-2	1,00000	0,99729	173,25810
1875	40 к-с	ж.д 40-03а	0,99476	0,99662	325,94930
1876	44 к-с	ж.д 44-14	0,99954	0,99703	135,71080
1877	53 к-с	53 к-с СМУ-2 "Тест-Татарстан"	0,99286	0,99721	63,98740
1878	40 к-с	ж.д 40-11(ООО АКО)	0,99944	0,99727	79,09130
1879	26 к-с	м-н "Челны-Хлеб" 26-10	0,82826	0,99641	107,31960
1880	26 к-с	26-10 "Консул"	0,94097	0,99642	119,71500
1881	за 56 к-с	автоГазСервис Мойка	0,99949	0,99751	8,58210
1882	за 56 к-с	АвтогазСервис Склад мет.	0,99818	0,99732	57,01030
1883	за 56 к-с	АвтоГазСервис	1,00000	0,99752	52,34290
1884	36 к-с	ж.д 36-8-4	0,99967	0,99728	489,56730
1885	36 к-с	ж.д 36-8/3	0,99983	0,99731	518,43900
1886	33 к-с	ж.д 33-8	0,99999	0,99728	608,34100
1887	33 к-с	ж.д 33-10	0,99999	0,99731	310,28660
1888	33 к-с	ж.д 33-8а ИТП-2	0,99999	0,99728	398,94760
1889	33 к-с	ж.д 33-4 ИТП-1	0,99999	0,99728	476,57390
1890	17а микрорайон	Жилой дом 17А-III-1	0,99979	0,99399	759,90560
1891	17а микрорайон	ж.д.17а III/3	0,99972	0,99397	411,99170

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1892	17а микрорайон	Жилой дом 17А-III-4	0,99973	0,99399	470,18150
1893	27 к-с	27-02 м-н "Магнит"	0,90601	0,99694	36,01010
1894	12 к-с	ж.д 12-07бл А	0,99954	0,99739	485,96410
1895	12 к-с	ж.д 12-07бл Б	0,99954	0,99727	435,44230
1896	12 к-с	Жилая застройка Блок Г	0,99954	0,99732	344,67330
1897	12 к-с	Офисное здание (Блок Д)	0,99899	0,99738	49,36740
1898	27 к-с	м-н ООО "ММС"	0,93527	0,98045	49,46190
1899	ул.Жукова 27/34	сек.уз.1	0,99999	0,99394	100,77730
1900	45 к-с	АДЦ "Европейский"	0,92948	0,99707	133,20270
1901	45 к-с	ИП Ахмедзянова АБК	0,99164	0,99706	181,50890
1902	45 к-с	45/04 "Ресурс"	0,99257	0,99712	342,52950
1903	14 к-с	ж.д 14-04 +Бл Б	0,99002	0,99709	203,79730
1904	17а микрорайон	Жилой дом 17А-III-7	0,99972	0,99397	788,54140
1905	13 к-с	ж.д 13-02	0,98998	0,99701	680,26160
1906	9 к-с	9-22А офисы	1,00000	0,99753	62,83110
1907	53 к-с	Рынок зд.крыт.рынка	0,95784	0,99729	115,26530
1908	53 к-с	ТЦ "Автозаводский"	0,95786	0,99729	448,18340
1909	12 к-с	12-22А	0,98561	0,99582	599,48100
1910	32 к-с	"Крылатый"Блок А	0,99993	0,99749	770,43100
1911	7 к-с	7-20 "Еврохолдинг-1"	1,00000	0,99752	400,71870
1912	за 31 к-с	31 к-с "Тойота-Центр"	0,99893	0,99736	577,78520
1913	46 к-с	Блок Г Солнечный	1,00000	0,99744	852,14500
1914	46 к-с	Блок Б Солнечный	1,00000	0,99744	460,34060

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1915	52 к-с	52/20а УК"РЭД"	1,00000	0,99752	250,18510
1916	52 к-с	52/20а "Челны-Хлеб"	0,99905	0,99752	59,18450
1917	за 53 к-с	ИП Габдулбаров "Автолайв"	0,98450	0,99738	25,40720
1918	за 53 к-с	ИП Глухов "Электроматериалы"	0,98450	0,99738	21,94620
1919	42 к-с	Магазин ИП Казымов А.Ш.	0,94485	0,99697	32,73260
1920	11 к-с	11-28 ООО "Акком"	0,99114	0,99685	150,07970
1921	60 к-с	ж.д 60-05	0,99862	0,99748	495,55250
1922	42 к-с	42-09 ТЦ ООО"Аква-регион"	0,99362	0,98073	69,21030
1923	32 к-с	32-11 м-н "Славный"	0,95318	0,99716	61,98080
1924	21 к-с	ж.д 21-23	0,96459	0,99692	408,62230
1925	53 к-с	ж.д для работников ИТ-парка	1,00000	0,99753	320,50180
1926	за 53 к-с	за 53 к-с "Триплекс" Толмачев	0,98525	0,99742	10,71850
1927	9 к-с	Административно-офисное здание	0,99955	0,99749	337,44410
1928	ул.Жукова 27/34	сек.уз.4	0,99999	0,99393	126,18360
1929	17 комплекс	Магазин "Челны-Хлеб"	0,63087	0,97649	165,45320
1930	5 к-с	5-02 РК "Барбарис"	0,99202	0,99734	502,26220
1931	47 к-с	ФЛ Кравченко м-н "Виктория"	0,99986	0,99754	6,44880
1932	62 к-с	магазин	0,92011	0,98223	77,91390

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1933	10 к-с	Автосалон "ЛЕКСУС"	0,99887	0,99734	695,93740
1934	48 к-с	48-03 м-н "Элек.товаров"	0,99379	0,99722	161,13190
1935	4 к-с	4-16а гараж	0,97237	0,99736	22,46270
1936	ул.Жукова 27/34	сек.уз.3	0,99999	0,99394	126,17650
1937	ул.Жукова 27/34	сек.уз.2	0,99999	0,99394	100,77730
1938	17 к-с	ж.д 17-06 2 контур	0,99165	0,99707	292,90480
1939	17 к-с	ж.д 17-16 2 контур	0,99239	0,99724	291,25900
1940	25 к-с	Магазин ИП Полькин Ю.В.	0,99592	0,99742	16,70930
1941	33 к-с	ж.д 33-8а ИТП-1	0,99999	0,99728	391,52810
1942	35 к-с	ж.д 35-9-1	0,99794	0,99694	453,57010
1943	35 к-с	ж.д 35-7	0,99790	0,99685	452,55550
1944	11 к-с	ИП ГараевТорг.адм. зд. Блок Б	0,99939	0,99750	103,49940
1945	11 к-с	Торгово-адм. здание Блок А	0,99939	0,99751	145,25830
1946	8 к-с	8-07В Боксы гаражей 1-10 АТХ	0,98387	0,99742	50,96430
1947	8 к-с	8-07Б Боксы гар.25-29 АТХ	0,98075	0,99736	32,09300
1948	8 к-с	8-06 Спорт зал,столовая	0,96314	0,99683	211,09310
1949	7 к-с	7/20 м-н "Евромебель"	0,99973	0,99751	136,64380
1950	7 к-с	7/20 "Мебель-Сити""	0,99944	0,99745	82,92800
1951	7 к-с	7/20 ОПС-12	0,95820	0,99726	38,87570

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1952	7 к-с	7/20 "Атриум Мебель"	0,99943	0,99749	160,06650
1953	7 к-с	7/20 ЗАО ПАРТНЕР "Челны-Хлеб""	0,99973	0,99751	114,27600
1954	7 к-с	7-20 ""Сбербанк""	1,00000	0,99751	10,49060
1955	7 к-с	7-20 ""Ак барс актив""	0,99973	0,99751	25,45240
1956	65 к-с	65-19 ИТП-4 офис	0,99817	0,99713	40,68190
1957	65 к-с	ж.д 65-19 ИТП-2	0,99994	0,99713	407,54640
1958	65 к-с	ж.д 65-19 ИТП-3	0,99885	0,99713	493,67710
1959	65 к-с	ж.д 65-19 ИТП-1	0,99994	0,99714	439,84370
1960	32 к-с	ж.д. 32/37/2 (Бл.Б)	0,99993	0,99735	614,40330
1961	32 к-с	ж.д. 32/37/2 (Бл.В)	0,99993	0,99735	491,24180
1962	55 к-с	ГСК ""Гренада-1""	0,99978	0,99754	458,78420
1963	55 к-с	ГСК ""Гренада-2""	0,99978	0,99754	71,56760
1964	13 к-с	ж.д 13-02А	0,98998	0,99701	158,65210
1965	16 к-с	ж.д 16-08 Уз.упр 7-10	0,99965	0,99709	526,23970
1966	58 к-с	58-18 ИП Куцырь	1,00000	0,99752	77,33270
1967	4 к-с	4-09 "Оптический регион"	0,99694	0,99736	40,94540
1968	52 к-с	53-33 ВПК""КАМА""	0,99979	0,99736	114,11290
1969	52 к-с	52-20 м-н"Эдем" п.4	0,99319	0,99746	13,46170
1970	52 к-с	52-20 м-н"Каменя"	0,99319	0,99746	29,73920
1971	52 к-с	52-20 "Аргамак-КамС"п.3	0,99319	0,99746	16,59550
1972	52 к-с	52-20 "АКБ-Город"	0,99880	0,99746	14,62180

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1973	52 к-с	52-20 филиал"АКИ-Банк"	0,99880	0,99746	9,87750
1974	52 к-с	ж.д 52-18	0,99973	0,99747	428,28000
1975	52 к-с	52-16 ИП Салахова Л.Ш	0,99881	0,99742	159,58180
1976	51 к-с	51-10а м-н ""Пятерочка""	0,99009	0,99728	55,36240
1977	46 к-с	46-06а м-н "Универсал"	0,99016	0,99726	33,83180
1978	28 к-с	28-08 ОПС №18	0,94570	0,99630	40,46610
1979	28 к-с	28-08 ""Сбербанк""	0,94570	0,99630	20,67980
1980	28 к-с	28-08 ИП Лисова	0,94570	0,99630	118,51870
1981	30 к-с	30-07 м-н ""Ли́ра""	0,99622	0,99724	3,93110
1982	30 к-с	30-24 ДАХО КамАЗАа	0,97881	0,99685	33,20870
1983	30 к-с	30-24 Фото-Фаст	0,97881	0,99685	40,20410
1984	30 к-с	30-24 ИП Волков	0,97881	0,99685	29,38700
1985	28 к-с	28-08 "Новый Город"	0,87823	0,99637	37,32140
1986	29 к-с	29-14 ТРЦ ""Мираж""	0,98072	0,99724	193,69480
1987	29 к-с	29-14 ПП "Дружба"	0,99829	0,99730	101,66340
1988	18 к-с	18-14б "ФЕЯ"+"ДИО"	0,97399	0,99705	21,48950
1989	18 к-с	18-14б ""Аптека""	0,97399	0,98038	8,86330
1990	18 к-с	18-14б ""Имидж Плюс""	0,97399	0,99702	11,02320
1991	18 к-с	18-06 ""Фортуна""	0,94457	0,99702	9,54450
1992	17 к-с	17-04 ""Евро-Дом""	0,91053	0,99691	97,91790
1993	18 к-с	ж.д 18-07 УзУпр1-2	1,00000	0,99754	293,11130
1994	11 к-с	11-07-ИФНС гараж	1,00000	0,99744	8,24270

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1995	47 к-с	ж.д 47-23	0,99521	0,99642	350,83210
1996	за 55 к-с	ЗОО "Седан	0,90002	0,99696	41,42900
1997	15 комплекс	ИП Асланов И.В.	0,86233	0,99356	49,57050
1998	15 комплекс	ж.д.15/12-1	0,99967	0,99407	203,35210
1999	за 56 к-с	"АвтоГазСервис"" СТО	0,99984	0,99753	22,09520
2000	ПКЗ-А	Ремдизель	0,98957	0,98078	1388,82940
2001	ПКЗ-А	МУП Горсвет	0,99041	0,99744	223,86340
2002	Стройбаза	ИП Зиятдинов "Промресурс"	0,99995	0,99754	107,06040
2003	ПКЗ-А	РИАТ Произв.корпус№3	0,98904	0,99741	88,98440
2004	ПКЗ-А	РИАТ Произв.корпус№1+пристрой	0,98905	0,98075	406,87470
2005	ПКЗ-Б	ПЖДТ-Сервис (правая часть)	0,99980	0,98090	1134,53660
2006	Стройбаза	ТПС-50 (УМИСТ)	0,99961	0,99753	52,70800
2007	ПКЗ-Б	""Ремдизель""-АБП.СИД	0,85148	0,99644	115,23730
2008	ПКЗ-Б	"Астейс"-цех.покраски	0,99492	0,99745	591,90390
2009	ПКЗ-Б	"Астейс"-цех.сборки+гараж	0,99480	0,99744	569,85580
2010	ПКЗ-Б	""Ремдизель""-СИД	0,83032	0,99627	3428,55280
2011	ПКЗ-А	"ЮФаС"	0,99859	0,54422	41,65250
2012	9 к-с	ж.д. "ЕвропаТауэр	0,99998	0,99750	941,36300
2013	15 к-с	ж/д 15/12-2 ЗЯБ	0,99967	0,99408	203,11250

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2014	45 к-с	ж.д 45-08.2	0,99990	0,99746	1125,25000
2015	36 к-с	ж.д 36-4/3а	0,99746	0,99702	206,16320
2016	36 к-с	м-н 36-4/3а "Челны-Хлеб"	0,94645	0,99699	41,38850
2017	1 к-с	Общеж. 1-14	0,99999	0,99707	273,76970
2018	1 к-с	1-14а "Мотус"	0,99999	0,99706	55,59870
2019	49 к-с	м-н 49-25 ИП Юсифов В.Ю	0,99879	0,98040	10,58030
2020	48 к-с	шк. 48-07	0,99955	0,99743	215,06810
2021	44 к-с	44-20/ИИП Ощепкова	0,99988	0,99742	12,29000
2022	17а микрорайон	ж.д 17А-III-8	0,99973	0,99398	358,22260
2023	17а микрорайон	Жилой дом 17А-III-5	0,99973	0,99399	430,02170
2024	32 к-с	ООО "Агава"	0,99362	0,99735	659,26590
2025	42 к-с	42-21а офис	0,99241	0,99653	53,98180
2026	62 к-с	62-29 "Бэхетле"	0,99378	0,99695	251,36160
2027	9 к-с	м-н "Челны-Хлеб"9-23В	1,00000	0,99754	77,64000
2028	45 к-с	Жилой дом 45-01А Перспектива	0,99874	0,99751	272,86870
2029	56 к-с	56-16 Аптека	0,89439	0,99676	65,78930
2030	33 к-с	33-4 ИТП-2 офис	0,99968	0,99728	92,57170
2031	25а к-с	Магазин	0,99991	0,99754	67,67040
2032	65 к-с	д.с 65-09	1,00000	0,99726	186,59970
2033	ПК	ТЦ "Леруа Мерлен"	0,88499	0,99607	949,45480
2034	3 к-с	3-10 м-н "Алмаз-Холдинг"	0,96195	0,99714	212,98450

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2035	52 к-с	д.с 52-02	1,00000	0,99711	408,40230
2036	квартал 27	ИП Дербенев АБК-2	0,99383	0,99403	14,64770
2037	41 к-с	41-11А "Квадро Плюс"	0,99983	0,99724	35,75930
2038	41 к-с	41/23А "Пятерочка +"	0,99999	0,99752	125,80380
2039	43 к-с	43-02 Гарант -97	0,97872	0,99738	14,58700
2040	43 к-с	43-02 ГорАудит	0,99904	0,99737	7,33450
2041	43 к-с	43-02 Книжная-Лавка	0,99904	0,99738	27,48150
2042	43 к-с	43-02 Бизнес-Центр	0,97872	0,99738	20,53290
2043	43 к-с	43-02 Аптека "Эскулап"	0,99904	0,99737	17,74750
2044	43 к-с	43-16 Гор.суд	0,99530	0,99671	118,30490
2045	43 к-с	43-16 ИП Аглиуллина	0,87968	0,98006	22,30790
2046	42 к-с	42-02 "Гин-но Таки"	0,95477	0,99695	129,88820
2047	42 к-с	42-02 "Артемиды"	0,95481	0,99697	24,19370
2048	42 к-с	42-02 МБК"Аверс"	0,99127	0,99697	15,20350
2049	43 к-с	43-10"Яр Бус""Стеклопота"	0,97312	0,99734	9,95850
2050	43 к-с	43-10"Яр Бус""Парфюм-Люкс"	0,97312	0,99734	3,23440
2051	43 к-с	43-10 "Яр Бус" "Вино" Ежков	0,97313	0,99734	9,76550
2052	43 к-с	43-10"Яр Бус"офис4-5под.	0,97313	0,99735	17,14370
2053	1 к-с	1-09 Гор.болы.№5 ИТП-1	0,99997	0,99676	335,78230

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2054	1 к-с	1-09Гор.больн.№5 ИТП-3	0,99997	0,99666	300,48270
2055	1 к-с	1-09 Гор.больн.№5 ИТП-2	0,99997	0,99681	408,53410
2056	30 к-с	30-21 ГНД	1,00000	0,99720	195,30450
2057	30 к-с	30-21 ГНД.хоз.блок	1,00000	0,99718	64,93230
2058	41 к-с	41-046 "Синай"	0,99669	0,99749	71,98380
2059	1 к-с	Общеж. 1-06 ТП-2	0,99942	0,99723	213,63030
2060	1 к-с	Общеж. 1-06 ТП-3	0,99942	0,99710	172,06530
2061	1 к-с	Общеж. 1-06 ТП-4	0,99942	0,99722	213,39760
2062	17 комплекс	СОШ №7(3секц.уз)	0,84986	0,99343	150,88140
2063	17 комплекс	СОШ №7(2секц.уз.)	0,84986	0,99346	58,91650
2064	17 комплекс	СОШ №7(1секц.уз.)	0,84986	0,99346	150,87320
2065	54 к-с	ж.д 54-08/1	0,99756	0,99728	651,17350
2066	54 к-с	ж.д 54-08/2	0,99756	0,99732	551,16450
2067	54 к-с	54/08 "Керамо-Марацци"	0,99756	0,99727	14,30790
2068	54 к-с	54/08 Автошкола ВОА	0,99756	0,99730	5,66390
2069	54 к-с	54/08 ООО "ИнтерТелеКом"	0,99756	0,99728	35,17910
2070	54 к-с	54/08 ОПС №34	0,99756	0,99732	36,45190
2071	54 к-с	54/08 ИП Шайхразиева "Вилена"	0,99756	0,99728	20,82350
2072	54 к-с	54/08 "Марс-М"	0,99756	0,99730	15,31000
2073	44 к-с	44-02 ИП Малова Н.Б	0,98286	0,99729	65,74070

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2074	17а микрорайон	ж.д.17а/20 7уз.	0,99930	0,99384	99,13870
2075	17а микрорайон	ж.д.17а/20 6уз.	0,99930	0,99384	72,42860
2076	17а микрорайон	ж.д.17а/20 5уз.	0,99930	0,99385	72,42860
2077	17а микрорайон	ж.д.17а/20 4уз.	0,99930	0,99385	89,63450
2078	17а микрорайон	ж.д.17а/20 2уз.	0,99930	0,99383	89,63450
2079	17а микрорайон	ж.д.17а/20 3уз.	0,99930	0,99384	89,63450
2080	56 к-с	Общеж. 56-02	0,99999	0,99752	201,79860
2081	за 56 к-с	56 к-с Спецсан (гараж)	0,83728	0,97604	154,63600
2082	за 56 к-с	56 к-с СТО Москвич Мастер	0,99371	0,99750	45,44790
2083	3 к-с	ж.д 3-19 уз.упр. №2	0,99926	0,99709	90,33050
2084	3 к-с	ж.д 3-19 уз.упр. №3	0,99926	0,99705	89,67750
2085	3 к-с	ж.д 3-19 уз.упр. №4	0,99926	0,99701	93,63340
2086	3 к-с	ж.д 3-19 уз.упр. №5	0,99926	0,99697	90,35290
2087	3 к-с	ж.д 3-19 уз.упр. №6	0,99926	0,99693	100,07500
2088	3 к-с	3-19 ИП Скипидаров	0,99926	0,99693	5,02340
2089	40 к-с	40-06 "ИнтехБанк"	0,99492	0,99681	32,27560
2090	23 к-с	23-01 "Челныформация"	0,99621	0,99741	56,49430
2091	19 комплекс	Детский сад 19-28	1,00000	0,97742	267,78220
2092	30 к-с	Синай	0,99988	0,99753	24,27450
2093	20 к-с	20 к-с "Ледовый дворец" ИТП-2	0,98155	0,99705	371,67580
2094	1 к-с	Общеж. 1-13 Уз.3 ОП №1	0,99999	0,99694	720,39370
2095	1 к-с	1-18 ИНЭКА (Уз4)	0,94632	0,99627	256,71080

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2096	1 к-с	1-18 ИНЭКА (Уз2)	0,94632	0,99630	252,44530
2097	1 к-с	1-18 ИНЭКА (Уз3)	0,94631	0,99617	241,14150
2098	1 к-с	Общеж. 1-04(Уз2)	0,99940	0,99728	226,26400
2099	1 к-с	Общеж. 1-04(Уз3)	0,99940	0,99721	238,68820
2100	36 к-с	д.с 36-9/1	0,99967	0,99726	447,18050
2101	40 к-с	ж/д 40-15Б	1,00000	0,99754	151,79760
2102	26 мкр	Сармановский тракт, 25	0,99999	0,99406	393,63100
2103	26 мкр	жилой дом 1 этап	0,99999	0,97741	620,54080
2104	2 к-с	2-03 "Аучы"	0,99505	0,98054	9,15050
2105	Стройбаза	ИП Бадгутдинов АБК	0,99995	0,99753	45,58730
2106	Стройбаза	ИП Бадгутдинов Гараж	0,99995	0,99753	20,23180
2107	8 к-с	8-01 ПЧ-56 Гаражи	1,00000	0,99746	23,16720
2108	17а микрорайон	ж.д.17а III/3	0,99972	0,99398	378,94270
2109	7 к-с	7-20 Блок 4	1,00000	0,99752	184,85300
2110	26 к-с	ж.д 26-04.ИТП-2	0,97554	0,99631	673,68990
2111	5 к-с	ж.д 5-05 ИТП-1	0,99810	0,99746	726,80070
2112	24 к-с	ж.д 24-03А	0,99659	0,99626	322,19770
2113	24 к-с	24-03А пристрой	0,99659	0,99624	336,47430
2114	52 к-с	52/31/3 МЦ "Орион"	1,00000	0,99754	58,31730
2115	7 к-с	ж.д 7-13 ИТП-1	1,00000	0,99753	1040,44790
2116	28 квартал	РОСТО Автошкола 2 ввод	0,86788	0,99357	72,35930
2117	28 квартал	РОСТО Автошкола 2 ввод	0,41971	0,99358	17,07100

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2118	28 квартал	РОСТО Автошкола 2 ввод	0,86788	0,99356	33,42930
2119	28 квартал	РОСТО Автошкола 2 ввод	0,86788	0,99354	19,05370
2120	28 квартал	РОСТО Автошкола 2 ввод	0,98869	0,99358	9,21650
2121	28 квартал	РОСТО Автошкола 2 ввод	0,98869	0,99356	15,72550
2122	9 к-с	9-04 "МедГард"	1,00000	0,99733	919,86950
2123	16 к-с	ж.д 16-01А	0,99993	0,99753	371,00780
2124	10 к-с	УЛК-2 Блок-1	0,97010	0,99660	851,63760
2125	49 к-с	49-22 ИП Ежков	0,95709	0,99699	126,54980
2126	28 квартал	РОСТО Автошкола 2 ввод	0,86788	0,99359	3,22290
2127	31 к-с	ж.д 31-08 ИТП-2	0,99337	0,99688	922,70490
2128	35 к-с	ж.д 35-7 офисы	0,99790	0,99687	19,02330
2129	41 к-с	ж.д 41-03 ИТП-2	0,99991	0,99751	865,44180
2130	65 к-с	ж.д 65-04 ИТП№1	0,99996	0,99720	287,70260
2131	28 к-с	28-14 ООО "Талмас"	0,96821	0,99692	98,40450
2132	16 к-с	16-01А магазин	0,99910	0,99753	83,82940
2133	16 к-с	16-01А офис	0,99993	0,99753	22,40370
2134	9 к-с	9-09 Прачечная	0,96978	0,99732	365,33730
2135	27 к-с	27-09а ТК "Халял-Центр"	0,99058	0,99720	79,10270
2136	49 к-с	Культурно-деловой центр	0,99879	0,98371	159,37240

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2137	55 к-с	Автосалон "Челнинский двор"	1,00000	0,99754	269,83880
2138	9 к-с	ж.д 9-23А	1,00000	0,99754	1095,14440
2139	12 к-с	ж.д 12-07бл Б офис	0,99954	0,99725	69,27310
2140	46 к-с	Блок А Солнечный офис	1,00000	0,99744	236,11300
2141	58 к-с	Торгово-офисное здание	0,99959	0,99751	65,33870
2142	Ресторан	ООО "Берег"	1,00000	0,99743	4,93340
2143	58 к-с	ж.д 58-12а/1	0,99972	0,99751	129,28230
2144	51 к-с	ж/д 51/04а	0,99862	0,99680	388,03490
2145	21 к-с	Жилой дом 21-24	0,98689	0,99690	1859,06360
2146	21 к-с	Бл.А	0,98092	0,99717	392,81210
2147	21 к-с	Бл.Б	0,98092	0,99718	417,94810
2148	21 к-с	Бл.В	0,98092	0,99718	419,52450
2149	64 к-с	64/2	0,99971	0,99747	1439,43930
2150	64 к-с	Жилой дом № 1	0,99972	0,99747	1216,66620
2151	64 к-с	64/3	0,99958	0,99747	706,30330
2152	63 к-с	ж.д 63-1	0,99997	0,99742	180,07090
2153	63 к-с	ж.д 63-2	0,99997	0,99743	180,00680
2154	63 к-с	ж.д.63-3	0,99997	0,99744	944,69200
2155	63 к-с	Жилой дом 63-07	0,99894	0,99743	460,19540
2156	63 к-с	Жилой дом 63-08	0,99894	0,99531	486,34520
2157	63 к-с	Жилой дом 63-10	0,99893	0,99741	685,78910

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2158	63 к-с	ж.д.63-09	0,99996	0,99742	1069,20320
2159	64 к-с	64-08 ООО СК "Берег"	0,99942	0,99747	395,32210
2160	64 к-с	64-09 ООО СК "Берег" ж.д.	0,99942	0,99745	345,40860
2161	19 к-с	"SUNRISE" Жил.	0,99969	0,99751	1612,49850
2162	19 к-с	"SUNRISE" Автостоянка	0,99969	0,99751	251,14300
2163	19 комплекс	19/14	0,99982	0,99406	208,13000
2164	9 к-с	МУЗ "Центр глазного прот-ния"	0,99699	0,99730	189,56590
2165	17а микрорайон	ж.д.17а/7	0,99905	0,99378	568,51280
2166	37 к-с	школа №30	0,99397	0,99708	573,21050
2167	58 к-с	ж.д. 58-02	1,00000	0,99743	1106,10070
2168	за 55 к-с	ООО"Трансторгсервис"	0,99991	0,99744	255,76110
2169	1 к-с	ООО "ТЦ Первый"	0,96071	0,99712	264,15510
2170	14 комплекс	МБДОУ д/с №126 "БИСЕРИНКИ"	0,99996	0,97740	253,40220
2171	12 к-с	ж.д 12/32а	0,98561	0,99579	477,26940
2172	65 к-с	ж.д 65-15	0,99949	0,99717	1105,45670
2173	65 к-с	ж.д 65-17	0,99885	0,99711	631,59370
2174	65 к-с	ж.д 65-18	0,99885	0,99709	664,38900
2175	65 к-с	ж.д 65-15а	0,99949	0,99716	397,63100
2176	46 к-с	46/11Б	0,99974	0,99663	413,61630
2177	51 к-с	Минхаеров А.А. (магазин)	0,99967	0,99638	18,68790
2178	52 к-с	ж.д 52-35	1,00000	0,99754	401,34750

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2179	29 к-с	ФЛ Казымов	1,00000	0,99745	36,70910
2180	21 к-с	ДМЦ	0,97209	0,99695	542,76280
2181	23 к-с	Автозаводский, 24	0,99667	0,99740	150,09540
2182	36 к-с	36/10 Здание школы	0,99737	0,99691	1314,00080
2183	17а микрорайон		0,99993	0,99393	339,12650
2184	Набережночелнинский пр-кт, 21	ЗАО "Энерготехника"	0,99598	0,99728	413,95410
2185	Набережночелнинский пр-кт, 19	Казначейство	0,99598	0,98053	254,55230
2186	Набережночелнинский пр-кт, 23а	ООО "Марафон"	0,99995	0,99748	193,85830
2187	Набережночелнинский пр-кт, 25а	Дет.стом.полик№1	0,99890	0,99729	353,94430
2188	Набережночелнинский пр-кт, 25	ДЮСШ "Витязь"	0,98792	0,99729	839,98050
2189	Набережночелнинский пр-кт, 41а	ООО "Диляра-Строй"	0,99721	0,99730	18,58920
2190	Набережночелнинский пр-кт, 33	жилой дом	0,99914	0,99731	245,62270
2191	Набережночелнинский пр-кт, 35	жилой дом с админ. помещениями	0,99914	0,99731	248,91200
2192	Набережночелнинский пр-кт, 31	жилой дом с админ. помещениями	0,99914	0,99731	248,89990
2193	Набережночелнинский пр-кт, 29	Строительный колледж	0,99088	0,99731	450,34690
2194	Набережночелнинский пр-кт, 29а	ЦСА Перекресток	0,99629	0,99698	669,82280

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2195	Набережночелнинский пр-кт, 276	ИП Русина	0,99612	0,99692	7,70980
2196	Набережночелнинский пр-кт, 41	ООО Камэнерготехпром	0,99721	0,99731	112,40950
2197	Набережночелнинский пр-кт, 41	ИП Башмаков	0,99721	0,99731	46,25820
2198	Набережночелнинский пр-кт, 41	ООО Реал	0,99914	0,99731	19,75500
2199	54 к-с	ж.д 54/14	0,99999	0,99753	371,65570
2200	38 к-с	м-н Пятерочка	0,82989	0,97990	100,99300
2201	31 к-с	Стомат кабинет	0,99319	0,99664	226,13430
2202	15 к-с	магазин	0,72502	0,99409	39,96750
2203	за 55 к-с	Кузнецов Ю.С	0,99986	0,99754	37,11510
2204	14 комплекс	14/01 блок А	0,99999	0,99409	479,98570
2205	55 к-с	Бассейн	1,00000	0,99747	623,49040
2206	18 к-с	Перспектива	1,00000	0,99754	1386,81450
2207	52 к-с	Суд. департамент	1,00000	0,99751	546,02290
2208	53 к-с	53/39А	0,99286	0,99721	37,77730
2209	38 к-с	38-14А	0,99998	0,99724	870,35010
2210	17а микрорайон	ООО "Лента"	0,99010	0,99348	1160,32260
2211	46 к-с	46/11А	0,99974	0,99663	413,66080
2212	32 к-с	ж.д 32-02	0,99718	0,99720	419,81000
2213	63 к-с	ж.д.63-15	1,00000	0,99745	1335,24110
2214	63 к-с	д.с. "САБАНТУЙ"	0,99907	0,99739	352,46790
2215	63 к-с	ж.д.63-11	0,99907	0,99740	571,99240

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2216	65 к-с	ж.д 65-20	0,99994	0,99714	592,41720
2217	65 к-с	МБОУ "СОШ №42"	0,99998	0,99721	3208,44950
2218	35 к-с	д.с. №123 "Акчарлак"	0,99790	0,98307	248,98740
2219	14 к-с	д.с. №122 "Абвгдейка"	0,99002	0,99705	239,68770
2220	64 к-с	64-02 ООО СК "Твой дом"	0,99936	0,99745	444,98060
2221			0,99936	0,99745	502,16700
2222	64 к-с	64-02А ООО СК Берег адм. зд	0,99936	0,99571	100,33820
2223	64 к-с	64-03 ООО СК "Берег"	0,99936	0,99745	459,84160
2224	63 к-с	ж.д.63-01	0,99906	0,99739	1002,76870
2225	63 к-с	ж.д.63-12	0,99908	0,99742	1185,26940
2226	63 к-с	ж.д.63-13	0,99908	0,99742	599,47930
2227	19 к-с	ж.д. ООО"Талан"	0,99999	0,99753	478,70510
2228	19 к-с	ж.д. ООО "Талан"	0,99999	0,98421	223,73310
2229	65 к-с	ж.д 65-21	0,99994	0,99714	592,42590
2230	35 к-с	ж.д Блок А Раскольников 28	0,99816	0,99696	1030,06030
2231	26 мкр	ж.д 3 этап	0,99999	0,99405	554,66140
2232	64 к-с	64-01	0,99936	0,99745	438,28470
2233	63 к-с	63 к-с ж.д. №1 блок Б	0,99997	0,99745	647,49530
2234	14 к-с	блок А	0,99693	0,99722	615,95840
2235	14 к-с	блок Б	0,99693	0,99722	616,02140
2236	60 к-с	Магазин Габдрахманова Р.Х.	0,98913	0,99746	74,33310

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2237	38 к-с	38-15	0,99998	0,99724	812,98650
2238	38 к-с	подземная парковка	0,97372	0,99723	46,57320
2239	38 к-с	Вторая Береговая,37 ж.д.	0,99915	0,99723	457,69550
2240	38 к-с	Вторая Береговая,37 ж.д.	0,99915	0,99643	303,35130
2241	37 к-с	ж.д 37/08а	0,99986	0,99715	545,68260
2242	30 к-с	бассейн Крылатый	0,91375	0,99656	542,62160
2243	21 к-с	ж.д. 21-25	0,98093	0,99720	1415,55660
2244	63 к-с	ж.д.63-20	1,00000	0,99751	1248,37540
2245	17а микрорайон	Жилой дом 17А-III-6	0,99986	0,99400	584,56820
2246	34 к-с	Раскольников, 2	1,00000	0,99580	248,60590
2247	19 комплекс	Дет.сад-ясли "Белоснежка"	0,99974	0,97740	328,22960
2248	25 микрорайон	д.с. № 128 "Шаян"	0,99929	0,97733	287,09830
2249	за 52 к-с	Крытый каток	1,00000	0,99752	710,58160
2250	55 к-с	54 к-с Футбольный манеж	0,82971	0,97984	281,46810
2251	59 к-с	ж.д 59-04/4	1,00000	0,99746	117,89300
2252	65 к-с	ж.д 65-06	0,99996	0,99721	493,70050
2253			0,99986	0,99744	709,54450
2254	14 к-с	блок В	0,99693	0,99722	615,93860
2255	25 к-с	ж.д 25-05	0,99929	0,99398	807,52990
2256	17а микрорайон	Жилой дом 17А-III-13	0,99986	0,99400	290,70750
2257	13 к-с	пристрой к ж.д. 13-09 маг-н	0,99874	0,99749	20,89900

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2258	18 к-с Хади Такташа, 18/50	18 к-с Хади Такташа, 18/50	1,00000	0,99405	18,02770
2259	Сармановский тракт 17 к-с	Бонсай	1,00000	0,99400	31,71000
2260	за 55 к-с	ИП Кульбов	1,00000	0,98085	79,23630
2261	20а к-с	ООО ТД Челны-хлеб	0,99186	0,97737	213,81360
2262	25а к-с	25а-01Б ИП Габайдуллин	1,00000	0,99752	118,62090
2263	25а к-с	25а-01Б2 ООО Альянс	1,00000	0,99753	48,13680
2264	63 к-с	ж.д. ООО "ТКС" секиця Б-5	0,99996	0,98080	339,58560
2265	25 к-с	ж.д 25-07	0,99943	0,99400	609,14670
2266	47 к-с	Магазин	0,99884	0,99720	30,83730
2267	4 к-с	ООО ЮФ НЭС-Эксперт	0,99985	0,99746	40,48560
2268	за 56 к-с	Станция СТО	1,00000	0,99752	29,69970
2269	14 к-с	блок Г	0,99693	0,99721	615,53920
2270	14 комплекс	14/01 блок Б	0,99999	0,99409	478,79940
2271	63 к-с	63 к-с ж.д. №1 блок А	0,99997	0,99746	1181,83260
2272	за 54 к-с	"Гараж 488"	0,99991	0,99752	18,57810
2273	14 к-с	ООО Инвестиции и займ	0,97320	0,99709	141,25770
2274	18 к-с	Офисное здание	0,99316	0,99405	6,16790
2275	65 к-с	ж.д 65-05	0,99996	0,99720	521,33710
2276	23 к-с	ж.д 23-11д	0,99294	0,99703	703,88940
2277	61 к-с		0,97862	0,99717	79,73350

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2278	30 к-с	30 к-с Оптический регион	0,99991	0,99727	29,58300
2279	62 к-с	62-22/4 Коттеджи	0,99962	0,99700	23,05350
2280	55 к-с	здание с переходом бассейн	1,00000	0,99731	72,85360
2281			0,99602	0,99635	74,44030
2282			0,99602	0,99570	74,37770
2283	65 к-с	ж.д 65-05	1,00000	0,99732	532,46690
2284	56 к-с	Челны-Мясо	0,99987	0,99754	8,69650
2285	26 к-с	26-10	0,94097	0,99643	65,02260
2286	69 к-с	69-21в	0,99977	0,99480	2450,65370
2287	38 к-с	проспект Раиса Беляева, 53а	0,99899	0,98113	30,53010
2288	15 к-с	проспект Хасана Туфана, 23	0,99201	0,99733	520,03240
2289	28 квартал	Низаметдинова,28	0,98247	0,97681	224,47440
2290	10 к-с		0,99824	0,99734	748,41340
2291	ПКЗ-Б	Резервный пр-д,42/4	0,99668	0,99752	324,67670
2292	63 к-с	ж.д.63-16	0,99986	0,99746	1027,51150
2293	64 к-с	64/05	0,99937	0,99746	527,49100
2294	64 к-с	64/06	0,99936	0,99746	612,17280
2295	14 к-с		0,99693	0,99722	205,36520
2296	25 к-с	ж.д 25-06	0,99929	0,99398	486,75490
2297	25 к-с	ж.д 25-14	0,99955	0,99402	695,18200
2298	18 комплекс	18/21	0,99987	0,99388	31,96510

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2299	за 42 к-с	пр-т Чулман,91 школа Адымнар	0,99927	0,99708	1668,00890
2300	34 к-с		1,00000	0,99729	17542,58310
2301	25 к-с	Назима Якупова, 6	0,99928	0,99398	2044,14610
2302	69 к-с	69-21Б	0,99979	0,99573	266,43070
2303	30 к-с		0,99817	0,99753	83,35770
2304	63 к-с		0,99906	0,99739	3187,48970
2305	63 к-с	63-2/10	0,99996	0,99743	1902,30420
2306	18 комплекс	18/48	0,70173	0,99389	69,77800
2307	10 к-с		0,99228	0,99641	518,06320
2308	32 к-с	32-28	0,99980	0,99740	466,60240
2309	17а/28	жилой дом АИТП №1	0,99010	0,99351	1083,75780
2310	17а/29	жилой дом АИТП №1	0,99010	0,99351	1083,74840
2311	ООО СЗ "Риони"	жилой дом	0,99758	0,98079	11046,04550
2312	ООО СЗ "Жилище"	Жилая часть,парк,офис	1,00000	0,98087	1426,44650
2313	ООО ЖСК "Комфортное жилье"	ООО ЖСК "Комфортное жилье"	1,00000	0,98093	1728,22020
2314	А-25/1-3,Г,Е,Ж-19	жилые дома	0,99190	0,99634	6085,83850
2315	17А-III-11,12,13,	жилой дом АИТП №1	0,99999	0,99399	28658,39250
2316	17а/30	жилой дом АИТП №1	0,99010	0,99351	1083,74850
2317	78 мкр. поз 1,2,3,4,5,6.	78 мкр. поз 1,2,3,4,5,6.	1,00000	0,99754	3083,98010
2318	12-35 Бл.1	жилой дом АИТП №1	1,00000	0,99723	2491,31130
2319	ИП Поляк О.Б.	ИП Поляк О.Б.	1,00000	0,99377	65,37700
2320	Блок Г	жилой дом АИТП-1	0,99997	0,99395	1892,53700

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2321	мкр Озеро, каен	мкр Озеро, каен	1,00000	0,99728	15703,85230
2322	69 комплекс	ИнвестЧелныЯР	1,00000	0,99752	10507,87000
2323	н.п. 73, 72	АИТП	1,00000	0,98090	14182,47680
2324	ООО"ОКТАКРОН"паркинг	ООО"ОКТАКРОН"паркинг	0,99991	0,98087	1902,60650
2325	здание фак.,общ КФУ	здание фак.общ КФУ	0,99283	0,99648	6684,86400
2326	Стройбаза	перспектива	0,99972	0,99754	6732,18260
2327	промзона перспектива	промзона перспектива	0,99940	0,99730	25090,41040
2328	15 к-с	перспектива	0,99856	0,99750	1675,78640
2329	16 к-с	перспектива	0,98253	0,99712	471,48330
2330	35 к-с	перспектива	1,00000	0,99724	2542,38900
2331	4 комплекс	ж.д.4/15	1,00000	0,99245	132,99080
2332	4 комплекс	ж.д.4/14 2вв	1,00000	0,99701	398,98740
2333	4 комплекс	ж.д.4/7а	1,00000	0,99233	168,53710
2334	4 комплекс	Кафе"Сытная гавань"+Час-пик	0,83053	0,99506	2,76470
2335	4 комплекс	Пансионат ВТ	1,00000	0,99498	41,45900
2336	4 комплекс	д.с.№1 "Шатлык"	1,00000	0,99413	180,07260
2337	4 комплекс	ж.д.4-1-1	1,00000	0,99690	95,87010
2338	4 комплекс	ООО"Дирекция К"	0,99236	0,99707	114,80490
2339	4 комплекс	ж.д.4/5а	1,00000	0,99621	470,41630
2340	4 комплекс	ж.д.4а/32	1,00000	0,99694	161,02430
2341	4 комплекс	ж.д.4/14 1вв	0,99929	0,99331	399,26570

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2342	4 комплекс	Городская центр.библиотечная с	0,97791	0,99405	47,45720
2343	4 комплекс	Прогимназия №64	1,00000	0,99407	154,65990
2344	4 комплекс	ж.д.4/10	1,00000	0,99486	192,36460
2345	4 комплекс	Детская школа искусств	0,88862	0,99417	93,40280
2346	4 комплекс	ж.д.4а/1.2	1,00000	0,99381	120,76550
2347	4 комплекс	ж.д.4а/8	0,99999	0,99427	92,96180
2348	4 комплекс	ж.д.4а/7	0,99999	0,99530	92,90950
2349	4 комплекс	ж.д.4а/3	1,00000	0,99411	258,34990
2350	4 комплекс	ж.д.4а/12	1,00000	0,99408	78,84760
2351	4 комплекс	ж.д.4а/6	1,00000	0,99356	81,01100
2352	4 комплекс	ж.д.4а/9	1,00000	0,99406	78,88310
2353	4 комплекс	ж.д.4а/10	1,00000	0,99407	124,09590
2354	4 комплекс	МАУК"Музей истории города НЧ"	0,68281	0,96287	66,68270
2355	4 комплекс	Кафе"У Стефании"	0,86887	0,99632	32,89380
2356	4 комплекс	ж.д.4-2-2	1,00000	0,99606	76,58940
2357	4 комплекс	4-2-1Агенство Муницип.заказа	0,99200	0,99668	80,67560
2358	4 комплекс	зд.4-1-2ж.д+ООО"Гранд"	0,99200	0,99662	88,85970
2359	ООО ГК"Логос"	Отель-сервис"Татарстан"	1,00000	0,96847	303,41860
2360	4 комплекс	ж.д.4а/5	1,00000	0,99398	93,07390
2361	4 комплекс	ж.д.4/13	1,00000	0,99499	135,17850

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2362	3 комплекс	ж.д.3/3	1,00000	0,99710	159,24340
2363	3 комплекс	ж.д.3/25	1,00000	0,99708	131,69460
2364	3 комплекс	ж.д.3/9	1,00000	0,99710	150,55440
2365	3 комплекс	ж.д.3/24	1,00000	0,99709	114,66700
2366	3 комплекс	ж.д.3/10	1,00000	0,99710	161,19090
2367	3 комплекс	ж.д.3/11	1,00000	0,99710	153,12990
2368	3 комплекс	ж.д.3/14-2	1,00000	0,99710	168,76720
2369	3 комплекс	ж.д.3/2	1,00000	0,99710	130,81010
2370	3 комплекс	ж.д.3/1	1,00000	0,99709	113,40200
2371	3 комплекс	ж.д.3/53	1,00000	0,99711	173,95640
2372	3 комплекс	ж.д.3/14-1	1,00000	0,99710	177,70430
2373	3 комплекс	ж.д.3/12	1,00000	0,99710	86,97920
2374	3 комплекс	д.с.№99 "Дулкын"	1,00000	0,99710	108,37520
2375	3 комплекс	ж.д.3а/40	0,99995	0,99700	711,76310
2376	3 комплекс	ж.д.3а/40-1	0,99995	0,99701	136,06140
2377	3 комплекс	ж.д.3/23	1,00000	0,99709	151,08590
2378	3 комплекс	СТО"Динамо"автопокраочный цех	0,86978	0,99708	1,91640
2379	3 комплекс	СТО"Динамо"боксы	0,40673	0,99708	7,78110
2380	3 комплекс	МКП"Городские бани"	1,00000	0,99707	43,70190
2381	3 комплекс	ж.д.Степана Разина,38	1,00000	0,99709	24,63160
2382	3 комплекс	д.с.№48 "Винни-пух"	1,00000	0,99702	164,20720
2383	3 комплекс	ж.д.3а/34бл.А	0,99979	0,99700	130,78150
2384	3 комплекс	ж.д.3а/33-2-бл.Б	0,99979	0,99699	99,81810

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2385	3 комплекс	ж.д.3а/33-2-бл.А	0,99979	0,99699	34,04470
2386	3 комплекс	Госпиталь МСЧ МВД	0,99972	0,99684	179,06440
2387	9 комплекс	ж.д.9/10 уз.1	1,00000	0,99698	64,82040
2388	9 комплекс	ж.д.9/10 уз.2	1,00000	0,99698	102,25800
2389	9 комплекс	Школа №20 Уч.корпус	0,88739	0,99680	167,83600
2390	3 комплекс	ж.д.3/30-2	1,00000	0,99709	105,18340
2391	3 комплекс	ж.д.3/30-1	1,00000	0,99710	77,74970
2392	3 комплекс	ж.д.3а/37	0,99979	0,99700	145,35950
2393	3 комплекс	ж.д.3а/33-3	0,99978	0,99708	158,56580
2394	3 комплекс	ж.д.3а/32-2	0,99977	0,99706	133,88360
2395	3 комплекс	ж.д.3а/32-1	0,99977	0,99706	125,45640
2396	3 комплекс	ж.д.3а/32-3	0,99977	0,99705	125,47330
2397	3 комплекс	"Приволжс.ГАСиТ"уч.корпус	0,88368	0,99695	157,89150
2398	3 комплекс	"Приволжс.ГАСиТ" гараж	0,65609	0,99703	7,75080
2399	3 комплекс	ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"	0,99977	0,99686	89,34170
2400	3 комплекс	ж.д.3а/33-4бл.Б	0,99955	0,99696	51,79650
2401	3 комплекс	ж.д.3а/33-4бл.А	0,99977	0,99705	45,34040
2402	3 комплекс	ВВК+МАУ ЦПМК"Подросток"	0,99976	0,99684	41,61170
2403	9 комплекс	ж.д.9/54	1,00000	0,99704	122,10440
2404	9 комплекс	ж.д.9/53	1,00000	0,99704	78,09060
2405	9 комплекс	ж.д.9/55б	1,00000	0,99705	133,54980

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2406	1 комплекс	ОАО Камкомбанк	0,92572	0,99710	172,46900
2407	1 комплекс	ГАУЗ "РЦК МЗ РТ"	0,99236	0,97541	126,95790
2408	3 комплекс	ж.д.3а/34бл.Б	0,99995	0,99702	130,77440
2409	3 комплекс	ж.д.3/22	0,99975	0,99684	162,41320
2410	3 комплекс	ж.д.3/60	0,99977	0,99687	111,21920
2411	3 комплекс	Госпиталь МСЧ МВД Гараж	0,65292	0,99684	24,47470
2412	3 комплекс	ИП Михалева	0,99235	0,96384	10,09040
2413	1 комплекс	Банк "Девон кредит"	0,99236	0,99710	25,21230
2414	1 комплекс	Управление КамГЭС Гараж	0,66237	0,99710	7,95430
2415	3 комплекс	ж.д.3/43	0,99975	0,99689	122,74250
2416	9 комплекс	Банк"Ак Барс"	0,99216	0,99666	219,19900
2417	9 комплекс	ж.д.9/3а	1,00000	0,99696	361,97400
2418	9 комплекс	ж.д.9/3б	1,00000	0,99624	245,75050
2419	9 комплекс	М-н"Детские товары"	0,67287	0,99624	87,93620
2420	9 комплекс	ж.д.9/1	1,00000	0,99675	188,43390
2421	9 комплекс	ОАО"Мелита"	0,78843	0,99710	44,89290
2422	9 комплекс	ж.д.9/38	1,00000	0,99706	238,18540
2423	9 комплекс	ООО"Меценат"Комсомол.рынок	0,72978	0,99679	93,15480
2424	9 комплекс	МУК-72 Спортзал	0,84439	0,99649	8,01580
2425	9 комплекс	ОАО"Камснаб"	0,78513	0,99704	90,32130
2426	9 комплекс	ОАО"Камснаб"Гараж	0,34359	0,99709	25,49470

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2427	9 комплекс	ООО"Мега-ТЭКС"	0,73585	0,99703	13,81610
2428	9 комплекс	ИП Борисова	0,73203	0,99637	19,66120
2429	частный сектор 9 микр.	В.Посадская.16	1,00000	0,99693	11,34850
2430	6 комплекс	ж.д 6/2	1,00000	0,99639	211,66890
2431	6 комплекс	ж.д 6/4	1,00000	0,99634	75,47950
2432	6 комплекс	Магазин "Росинка"	0,72525	0,99654	4,78160
2433	6 комплекс	ж.д 6/9	1,00000	0,99666	142,84450
2434	6 комплекс	ж.д 6/5	1,00000	0,99666	101,61010
2435	6 комплекс	ж.д 6/6	1,00000	0,99661	172,54080
2436	6 комплекс	ж.д 6/11	1,00000	0,99711	142,21160
2437	6 комплекс	ж.д 6/12	1,00000	0,99700	163,77090
2438	6 комплекс	ж.д 6/7	1,00000	0,99710	110,55780
2439	6 комплекс	ж.д 6/13	1,00000	0,99711	148,61350
2440	5 комплекс	ИП Гаралев (фирма "Этан")	0,99236	0,96229	68,17370
2441	5 комплекс	КНС-5	0,92578	0,99711	2,37350
2442	ДЮСШ"Строитель"	Стадион	0,88860	0,99710	79,72320
2443	6 комплекс	ж.д 6/22	1,00000	0,99710	64,82110
2444	6 комплекс	ж.д 6/19	1,00000	0,99686	73,64520
2445	6 комплекс	ж.д 6/18	1,00000	0,99688	84,49960
2446	6 комплекс	ж.д 6/20	1,00000	0,99710	64,77380
2447	6 комплекс	ж.д 6/21	1,00000	0,99710	64,75610
2448	6 комплекс	д.с.№11 "Йолдыз"	1,00000	0,99710	113,90710
2449	6 комплекс	ж.д 6/8	1,00000	0,99709	114,32860

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2450	5 комплекс	Школа №5 Учебный корпус	0,88842	0,99653	126,10380
2451	5 комплекс	ж.д 5/3	1,00000	0,99699	114,84010
2452	5 комплекс	ж.д 5/13	1,00000	0,99555	142,40240
2453	5 комплекс	ж.д 5/12	1,00000	0,99563	142,35010
2454	5 комплекс	ж.д 5/11	1,00000	0,99604	159,82990
2455	5 комплекс	ж.д 5/4	1,00000	0,99640	72,19490
2456	5 комплекс	ж.д 5/2 (1 узел)	1,00000	0,99700	79,87890
2457	5 комплекс	ж.д 5/8+Земельное бюро	1,00000	0,99692	105,68520
2458	5 комплекс	ж.д 5/20	1,00000	0,99708	73,73700
2459	5 комплекс	ДК Энергетик 1 ввод	0,86536	0,96219	110,27250
2460	7 комплекс	ж.д 7/15	1,00000	0,99702	102,10390
2461	7 комплекс	ж.д 7/3	1,00000	0,99705	166,23200
2462	7 комплекс	ж.д 7/4	1,00000	0,99696	72,11340
2463	7 комплекс	ж.д 7/2	1,00000	0,99671	161,35400
2464	7 комплекс	ж.д 7/8	1,00000	0,99684	148,68850
2465	7 комплекс	ж.д 7/9	1,00000	0,99684	166,24820
2466	7 комплекс	ж.д 7/12	1,00000	0,99700	132,54060
2467	7 комплекс	Дом-интернат для престарелых	1,00000	0,99681	97,12000
2468	7 комплекс	ж.д 7/18	1,00000	0,99671	84,50650
2469	7 комплекс	ж.д 7/19	1,00000	0,99691	73,72650
2470	7 комплекс	ж.д 7/23	1,00000	0,99644	107,14550

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2471	7 комплекс	ж.д 7/11	1,00000	0,99608	101,29810
2472	7 комплекс	ж.д 7/5	1,00000	0,99564	129,45710
2473	7 комплекс	ж.д 7/1	1,00000	0,99624	164,97290
2474	7 комплекс	ж.д 7/6	1,00000	0,99515	165,90390
2475	7 комплекс	ж.д 7/25	1,00000	0,99540	160,03530
2476	7 комплекс	Школа №3	0,87874	0,99633	191,58800
2477	7 комплекс	ж.д 7/22	1,00000	0,99618	73,91360
2478	7 комплекс	ж.д 7/21	1,00000	0,99662	73,80830
2479	7 комплекс	ж.д 7/20	1,00000	0,99708	73,75380
2480	6 комплекс	ж.д 6/3	1,00000	0,99693	102,21050
2481	5 комплекс	ж.д 5/18	1,00000	0,99689	84,53750
2482	5 комплекс	ж.д 5/23	1,00000	0,99685	64,84630
2483	5 комплекс	Горбольница №2 Женская консуль	1,00000	0,99687	33,95230
2484	5 комплекс	ж.д 5/19	1,00000	0,99708	73,75690
2485	5 комплекс	ж.д 5/7	1,00000	0,99672	102,30930
2486	10 комплекс	ж.д.10/3	0,99997	0,99477	60,84220
2487	10 комплекс	ж.д.10/23	0,99997	0,99572	105,01820
2488	10 комплекс	ж.д.10/32	0,99997	0,99580	166,31750
2489	10 комплекс	ж.д.10/24	0,99997	0,99621	105,00270
2490	10 комплекс	ж.д.10/2	0,99997	0,99498	60,83960
2491	10 комплекс	ж.д.10/1	0,99997	0,99533	86,64900
2492	10 комплекс	ж.д.10/21	0,99997	0,99612	86,95650
2493	10 комплекс	ж.д.10/22	0,99997	0,99642	86,92090

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2494	10 комплекс	ж.д.10/22а	0,99997	0,99653	86,91070
2495	10 комплекс	ж.д.10/4а+м-н"Пятерочка"	0,99997	0,99394	110,03050
2496	10 комплекс	ж.д.10/25	0,99997	0,99680	166,27320
2497	10 комплекс	ж.д.10/35	0,99997	0,99512	115,48100
2498	10 комплекс	ж.д.10/46	0,99997	0,99447	96,60450
2499	10 комплекс	ж.д.10/33	1,00000	0,99645	124,72190
2500	10 комплекс	ж.д.10/34	1,00000	0,99682	81,01380
2501	10 комплекс	ж.д.10/91	1,00000	0,99632	95,48040
2502	10 комплекс	ж.д.10/92а	1,00000	0,99638	105,71890
2503	10 комплекс	ж.д.10/36-1	1,00000	0,99599	115,56100
2504	10 комплекс	д.с.№42 "Аленький цветочек"	1,00000	0,99652	138,92370
2505	10 комплекс	д.с.№43 "Ручеек"	1,00000	0,99686	90,80610
2506	10 комплекс	ж.д.10/59	0,97541	0,99193	73,88770
2507	10 комплекс	ж.д.10/60	0,97541	0,99151	90,42830
2508	10 комплекс	ж.д.10/61	0,97541	0,99128	82,72730
2509	10 комплекс	ФКУ"ГБ Медсоц экспертизы РТ"МР	0,89201	0,99413	46,98180
2510	10 комплекс	ж.д 10/39	0,97380	0,99250	198,91290
2511	10 комплекс	ж.д.10/40-1	0,97368	0,99201	176,56670
2512	10 комплекс	ж.д.10/40(1 уз.)	0,97368	0,99253	45,53410
2513	10 комплекс	ж.д.10/41	0,97368	0,99205	91,42140
2514	10 комплекс	ж.д.10/41-1	0,97368	0,99114	176,63190

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2515	10 комплекс	ж.д.10/48а-1уз.	0,97368	0,99056	67,83290
2516	10 комплекс	ж.д.10/42-1	0,97368	0,99076	176,65070
2517	10 комплекс	Детская поликлиника №1	0,97368	0,99041	70,71710
2518	10 комплекс	ж.д.10/48б	0,97368	0,99031	77,94500
2519	10 комплекс	ж.д.10/8	0,98333	0,99397	159,47900
2520	10 комплекс	ж.д.10/10	0,98178	0,99233	159,48660
2521	10 комплекс	ЗАО"Татпроф"	0,66512	0,98693	59,42850
2522	10 комплекс	ж.д.10/56	0,98508	0,99509	73,73950
2523	10 комплекс	ж.д.10/56-1	0,98508	0,99525	73,70760
2524	10 комплекс	ж.д.10/36-4 4секц.уз	0,98508	0,99426	30,57710
2525	10 комплекс	д.с.№13 "Улыбка"	0,97368	0,99178	138,85260
2526	10 комплекс	ж.д.10-44	0,98367	0,99500	89,23910
2527	10 комплекс	Школа №12-1уз.	0,73919	0,99442	110,56190
2528	10 комплекс	ОО"Иско"	0,92866	0,99380	35,90150
2529	10 комплекс	Служба судебных приставов	0,94146	0,99523	48,52700
2530	10 комплекс	ГЦДТ"Огниво"	0,88212	0,99499	82,24900
2531	10 комплекс	ж.д 10/63	0,92717	0,98732	73,91350
2532	10 комплекс	ж.д 10/62	0,92717	0,98766	73,75330
2533	10 комплекс	Школа №1	0,32490	0,98757	201,48590
2534	10 комплекс	ж.д 10/70	0,92475	0,98502	1227,57900
2535	10 комплекс	д.с №6 "Незабудка"	0,92518	0,98473	154,43990

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2536	10 комплекс	д.с №84"Серебряное копытце"	0,92518	0,98471	133,95030
2537	10 комплекс	ж.д 10/53	0,92518	0,98376	91,60560
2538	10 комплекс	ж.д 10/53-1	0,92518	0,98470	176,63780
2539	10 комплекс	ж.д 10/54	0,92518	0,98373	91,61700
2540	10 комплекс	ж.д 10/54-1	0,92518	0,98467	176,66610
2541	10 комплекс	Аптека"Именлек"	0,26566	0,98800	20,48130
2542	10 комплекс	ФЛ Шакирова	0,26633	0,98815	1,59390
2543	10 комплекс	ж.д.10/11	0,98178	0,99045	127,26900
2544	10 комплекс	ж.д.10/20б	0,98178	0,98853	133,57120
2545	10 комплекс	ж.д.10/49	0,98178	0,99023	114,50260
2546	10 комплекс	ж.д.10/13	0,98178	0,98968	124,09400
2547	10 комплекс	ж.д.10/14	0,98178	0,98906	159,55090
2548	10 комплекс	ж.д.10/18	0,98178	0,98804	191,14600
2549	10 комплекс	ж.д 10/64	0,92687	0,98771	281,23010
2550	8 комплекс	ж.д 8б/3	0,89884	0,99218	117,47160
2551	10 комплекс	ж.д.10/20а	0,98178	0,98827	125,38780
2552	8 комплекс	ж.д 8/1а	0,89811	0,98924	201,75330
2553	8 комплекс	ж.д 8/2а	0,89811	0,98953	201,63700
2554	8 комплекс	ГАОУ РТ"Нч Колледж искусств"	0,41997	0,98997	146,07320
2555	8 комплекс	ж.д 8/3а	0,89811	0,99015	201,53630
2556	8 комплекс	Тукаевское РОВД	0,73449	0,98962	94,91890
2557	8 комплекс	ж.д 8/21	0,89811	0,99009	97,57000

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2558	8 комплекс	д.с №24 "Буратино"	0,89811	0,99103	84,40300
2559	8 комплекс	Комсомольское РОВД	0,74759	0,99154	92,25260
2560	8 комплекс	Госпиталь ВОВ 8/26	0,04142	0,94376	353,78060
2561	8 комплекс	ж.д 8/29	0,89795	0,98998	97,70770
2562	8 комплекс	ж.д 8/28	0,89795	0,99028	85,03390
2563	8 комплекс	ж.д 8/24	0,89873	0,99202	97,50990
2564	8 комплекс	ж.д 8/15	0,89795	0,99036	177,73420
2565	8 комплекс	ж.д 8б/4	0,89795	0,98937	132,75320
2566	8 комплекс	ж.д 8/19	0,89795	0,98927	119,46400
2567	8 комплекс	ТЦ "Челны"	0,22264	0,98901	93,07490
2568	8 комплекс	ж.д 8/17+ООО "Прикамье"	0,89795	0,98932	117,75090
2569	8 комплекс	д.с №25 "Сказка"	0,89795	0,98941	134,01300
2570	8 комплекс	ж.д 8/31	0,89795	0,98947	182,92040
2571	8 комплекс	ж.д 8/7	0,89795	0,98935	60,99270
2572	8 комплекс	Энергосбыт	0,73211	0,98971	31,73700
2573	8 комплекс	ж.д 8/4а	0,89849	0,99107	201,58460
2574	8 комплекс	ж.д 8/30	0,89849	0,99110	168,40640
2575	8 комплекс	ж.д 8а/1+М-н "Эссен"	0,89849	0,99111	132,77300
2576	8 комплекс	ж.д 8а/2+библиотека "Эврика"	0,89849	0,99111	137,53510
2577	5 комплекс	ж.д 5/6	1,00000	0,99593	94,12860
2578	5 комплекс	ж.д 5/5	1,00000	0,99597	94,03150
2579	5 комплекс	ж.д 5/1+ м-н "Одежда"	1,00000	0,99632	171,21450

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2580	2 комплекс	ОСП НЧ МРП"Татарстан Почтасы"	0,58914	0,99710	14,51370
2581	2 комплекс	Горбольница №2 Мамография	0,99996	0,99701	35,30880
2582	2 комплекс	Горбольница №2 Прачеч+Автокл.	0,99996	0,99701	57,89380
2583	2 комплекс	Онкодиспансер	0,99996	0,99701	50,25280
2584	2 комплекс	Горбольница №2 Роддом	0,99996	0,96388	190,09670
2585	2 комплекс	ИП Фирсов кафе"Аркадия"	0,88545	0,96392	24,95110
2586	2 комплекс	ООО"Евросити"м-н"Народный	0,73721	0,99707	93,51140
2587	2 комплекс	Управление ФСБ	0,99210	0,99709	45,08640
2588	2 комплекс	ж.д.2/10	0,99998	0,99708	166,35230
2589	2 комплекс	ж.д.2/1	0,99999	0,99710	150,26500
2590	2 комплекс	д.с.№5 "Теремок"	0,99999	0,99708	86,04490
2591	2 комплекс	ж.д.2/2	0,99999	0,99708	84,30220
2592	2 комплекс	ж.д.2/3	0,99999	0,99709	132,35020
2593	2 комплекс	ж.д.2/4	0,99999	0,99709	150,39290
2594	2 комплекс	МАОУ ДОД ДЮСШ "Титан"	0,88716	0,99708	29,42870
2595	1 комплекс	д.с №90 "Елочка"	0,99998	0,99708	123,33710
2596	1 комплекс	ж.д 1/8	0,99998	0,99709	79,23390
2597	1 комплекс	ж.д 1/4	0,99998	0,99707	87,69210

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2598	1 комплекс	ж.д 1/1	0,99998	0,99707	87,78140
2599	1 комплекс	Музыкальная школа №1	0,88681	0,99706	19,82460
2600	1 комплекс	ж.д 1/2	0,99998	0,99706	87,81960
2601	1 комплекс	ж.д 1/17	0,99998	0,99706	33,65380
2602	1 комплекс	ж.д 1/16	0,99998	0,99706	33,70690
2603	1 комплекс	ж.д 1/6	0,99998	0,99708	64,62600
2604	1 комплекс	ж.д 1/15-1 ввод	0,99998	0,99707	79,15990
2605	1 комплекс	Управление КамГЭС	0,99236	0,99710	158,16560
2606	1 комплекс	ж.д 1/12	1,00000	0,99709	92,36430
2607	1 комплекс	ж.д 1/11	1,00000	0,99710	104,56340
2608	1 комплекс	ж.д 1/13	1,00000	0,99709	105,09180
2609	1 комплекс	ж.д 1/9	1,00000	0,99709	119,50290
2610	1 комплекс	ж.д 1/10	1,00000	0,99709	116,16500
2611	ДЮСШ"Дельфин"	Плавательный бассейн	1,00000	0,99700	787,94110
2612	12 микрорайон	ж.д 12/1	0,99966	0,99666	122,21460
2613	8 комплекс	ж.д 8/11	0,89849	0,99146	97,53890
2614	10 комплекс	ж.д.10/7	0,98333	0,99517	124,02800
2615	5 комплекс	ФЛ Бобина М.Т.	0,74059	0,99706	9,15490
2616	9 комплекс	ООО"Союз НК"	0,99236	0,99673	36,68510
2617	ООО ГК"Логос"	Ресторан"круглый стол"	0,86805	0,96339	98,00340
2618	пос.Сидоровка	ж.д с-7	0,99897	0,99604	411,04790
2619	пос.Сидоровка	ОАО "Водоканал"АБК	0,90932	0,99600	39,79260
2620	пос.Сидоровка	ИП Давыдов АБК+гараж	0,98819	0,99599	18,68640

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2621	пос.Сидоровка	ИП Давыдов АБК+гараж	1,00000	0,99598	2,90680
2622	пос.Сидоровка	ИПСкобелкина мастерские	0,86062	0,99603	17,68970
2623	9 комплекс	ООО"Титра"	0,73528	0,99687	18,59480
2624	9 комплекс	М-н"Универмаг"+ДТК	0,73429	0,99680	93,81580
2625	3 комплекс	ИП Сафин А.С. прачечная"Снежин	0,73912	0,99708	28,10900
2626	пос.Сидоровка	д.с.№3 "Эллюки"	1,00000	0,99705	150,43480
2627	пос.Сидоровка	ФЛ Чернова	0,62372	0,99599	11,68820
2628	9 комплекс	Мини-маркет"Сафар"	0,74057	0,99706	17,53220
2629	3 комплекс	ИП Сафин А.С. хозблок	0,66119	0,99704	1,79550
2630	пос.Сидоровка	ж.д с-30а	0,99992	0,99682	188,15480
2631	пос.Сидоровка	д.с№58 "Тополек"	0,99992	0,99685	115,52560
2632	пос.Сидоровка	ГАУЗ"Рес.клин.противотуб.дисп"	0,99944	0,99595	360,18420
2633	пос.Сидоровка	ж.д с-2а (ул.Грина,11)	0,99938	0,99601	101,09900
2634	пос.Сидоровка	ГАУСО КЦСОН"Доверие"	0,97493	0,99597	71,18560
2635	пос.Сидоровка	ж.д с-4 (ул.Грина,19)	0,99938	0,99598	103,99840
2636	пос.Сидоровка	ж.д с-8	0,99896	0,99603	252,23920
2637	пос.Сидоровка	ж.д Магистральная,18	0,99896	0,99601	220,41900
2638	пос.Сидоровка	ж.д с-6	0,99896	0,99600	462,08620
2639	пос.Сидоровка	ж.д ул.Чуйкова 6	1,00000	0,99612	19,75900
2640	пос.Сидоровка	ж.д ул.Чуйкова 4	1,00000	0,99612	15,13150

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2641	пос.Сидоровка	Сервисный центр "Айсберг"	0,58493	0,99609	9,34190
2642	пос.Сидоровка	ж.д с-10	1,00000	0,99596	156,98620
2643	пос.Сидоровка	ж.д с-9	1,00000	0,99594	118,33440
2644	пос.Сидоровка	Железнодорожный вокзал	0,51312	0,96180	157,32380
2645	пос.Сидоровка	Автовокзал	0,74048	0,96185	27,52600
2646	пос.Сидоровка	Кассовый павильон	0,96218	0,96196	2,97330
2647	пос.Сидоровка	ж.д с-22	1,00000	0,99699	100,62590
2648	пос.Сидоровка	ж.д с-23	1,00000	0,99699	73,84390
2649	пос.Сидоровка	ж.д с-1-4а	1,00000	0,99698	101,54040
2650	пос.Сидоровка	КПК им.Васильева	0,84384	0,99694	181,67360
2651	пос.Сидоровка	Камск.политех.колледж Общежити	0,99995	0,99699	130,49340
2652	пос.Сидоровка	ТУ-47	0,88369	0,99697	262,49520
2653	пос.Сидоровка	ж.д с-27	0,99966	0,99633	96,52540
2654	пос.Сидоровка	ж.д с-20	0,99966	0,99630	155,75500
2655	пос.Сидоровка	ж.д с-24	0,99966	0,99616	138,89920
2656	пос.Сидоровка	ж.д с-25	0,99995	0,99672	84,84380
2657	пос.Сидоровка	ТУ-47 хоз.блок	0,65921	0,99703	53,84870
2658	пос.Сидоровка	Автомеханический техникум	0,88210	0,99682	181,76800
2659	пос.Сидоровка	Автомеханический техникум гара	0,64296	0,99686	13,05430

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2660	пос.Сидоровка	Автомеханический техникум лабо	0,66208	0,99709	53,84690
2661	пос.Сидоровка	ж.д с-30	1,00000	0,99698	188,22400
2662	пос.Сидоровка	ж.д с-18-19	1,00000	0,99710	177,74080
2663	пос.Сидоровка	Экономико-строительный колледж	0,88853	0,99703	53,62730
2664	пос.Сидоровка	ж.д с-1	1,00000	0,99686	73,80530
2665	пос.Сидоровка	ж.д с-31	1,00000	0,99685	125,70260
2666	пос.Сидоровка	ж.д с-II	1,00000	0,99685	73,78440
2667	пос.Сидоровка	ж.д с-III	1,00000	0,99684	73,83220
2668	пос.Сидоровка	ж.д с-IV	1,00000	0,99682	73,88910
2669	пос.Сидоровка	ул.Мелекесская-9	1,00000	0,99693	3,78370
2670	пос.Сидоровка	ул.Мелекесская-7	1,00000	0,99696	3,78280
2671	пос.Сидоровка	ул.Мелекесская-5	1,00000	0,99694	7,97560
2672	пос.Сидоровка	ул.Мелекесская-3 кв.1 и кв.2	1,00000	0,99693	4,26360
2673	пос.Сидоровка	ул.Мелекесская-5а	1,00000	0,99695	7,25150
2674	пос.Сидоровка	Школа №9 1 ввод	0,86138	0,99660	88,42920
2675	пос.Сидоровка	Школа №9 2 ввод	0,83092	0,99623	80,15640
2676	пос.Сидоровка	ж.д с-3 (Грина,15)	0,99938	0,99597	92,89570
2677	пос.Сидоровка	ж.д с-13а (Грина,13)	0,99938	0,99600	86,60170
2678	пос.Сидоровка	ж.д с-12	1,00000	0,99697	73,84060
2679	пос.Сидоровка	ж.д с-13	1,00000	0,99693	64,95480
2680	пос.Сидоровка	ж.д с-14	1,00000	0,99694	73,85670

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2681	пос.Сидоровка	кафе "Булгар"	0,73658	0,99695	4,51690
2682	пос.Сидоровка	ж.д с-17	1,00000	0,99709	224,04260
2683	пос.Сидоровка	ж.д с-32	1,00000	0,99699	272,89700
2684	пос.Сидоровка	ООО"2Р-Недвижимость"	0,99236	0,99697	13,73960
2685	пос.Сидоровка	ОВО ФГУП "Охрана"	0,99166	0,99706	37,66950
2686	пос.Сидоровка	Камск.политех.колледж лаборато	0,88309	0,99686	26,81010
2687	пос.Сидоровка	ТУ-47,общезитие ГАОСПОНЧСК	0,99995	0,99704	221,17310
2688	пос.Сидоровка	ж.д с-1-5 (С-21)	1,00000	0,99701	88,39660
2689	пос.Сидоровка	ж.д Джалия 16	0,99967	0,99657	181,15460
2690	пос.Сидоровка	ж.д с-15б	0,99967	0,99659	125,14220
2691	пос.Сидоровка	ж.д с-15а	0,99967	0,99657	125,31780
2692	пос.Сидоровка	ж.д с-16	0,99967	0,99657	102,25850
2693	пос.Сидоровка	ООО "Электротранспорт"	0,99235	0,99700	4,44970
2694	пос.Сидоровка	ОАО "Водоканал" гаражи	0,23023	0,99603	14,68620
2695	пос.Сидоровка	ООО "Алфабия"	0,98819	0,99590	18,09380
2696	пос.Сидоровка	ЧП Музафаров	0,98819	0,99600	2,66980
2697	пос.Сидоровка	ООО СНТС	0,70908	0,98730	101,44030
2698	пос.Сидоровка	ЗАО Агросила	0,44587	0,95370	65,01560
2699	12 микрорайон	Казанский проспект,3а	0,99966	0,99680	70,93750
2700	12 микрорайон	ж.д 12/2	0,99966	0,99676	130,25940

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2701	12 микрорайон	ж.д 12/3	0,99966	0,99670	130,30720
2702	12 микрорайон	д.с №154 "Капелька"	0,99966	0,99670	23,95810
2703	12 микрорайон	ДЮСШ "Заря"+Кавказская кухня	0,99966	0,99667	83,52260
2704	пос.Сидоровка	ИП Комлев	0,74039	0,99700	2,92310
2705	пос.Сидоровка	ВПЧ-72	0,67287	0,99599	45,69620
2706	пос.Сидоровка	ж.д с-26	0,99966	0,99614	205,63120
2707	пос.Сидоровка	Сулейманова М.М.	0,88661	0,99708	7,44620
2708	Профилакторий"Жемчужина"	Профилакторий"Жемчужина"	0,99614	0,96462	742,86480
2709	7 комплекс	ж.д 7/10	1,00000	0,99646	101,13080
2710	пос.Сидоровка	Магазин "Бреакам"	0,74040	0,99710	3,18770
2711	6 комплекс	ж.д 6/23 + Стоматологическая п	1,00000	0,99678	98,64460
2712	5 комплекс	ж.д 5/2 (2 узел)	1,00000	0,99698	79,88520
2713	5 комплекс	ДК Энергетик 2 ввод	0,86523	0,96177	73,74350
2714	8 комплекс	МАУЗ "ЗакамскаяДетская больниц	0,89795	0,99021	110,52150
2715	8 комплекс	ж.д 8/18	0,89795	0,98965	133,64620
2716	8 комплекс	Госпиталь ВОВ 8/25	0,89873	0,99128	555,41850
2717	8 комплекс	ж.д 8/27	0,89795	0,99063	107,31910
2718	8 комплекс	Магазин "Милана"	0,33587	0,99258	3,18350
2719	8 комплекс	ООО "Юкон"	0,73942	0,99661	65,64020
2720	8 комплекс	Автомойка "Яр Бусе"	1,00000	0,99690	5,99100

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2721	8 комплекс	Корпорация "Энергия"	0,73224	0,98925	10,75460
2722	ООО"Тон"	АБК+Пр.корпус	0,78101	0,99704	11,68900
2723	ОАО НЧТК СТС	АБК+Гараж	0,92474	0,99709	48,06560
2724	9 комплекс	ж.д 9/25	1,00000	0,99639	125,58940
2725	9 комплекс	ж.д 9/26	1,00000	0,99527	112,30500
2726	9 комплекс	ж.д 9/24	1,00000	0,99524	88,73870
2727	1 комплекс	ж.д 1/7	0,99999	0,99710	79,22600
2728	1 комплекс	ж.д 1/15 - 2ввод	0,99998	0,99707	79,08530
2729	2 комплекс	Горбольница №2 Стационар	0,99996	0,99700	251,09720
2730	2 комплекс	Горбольница №2 Поликлиника	0,99996	0,99700	56,74780
2731	2 комплекс	Горбольница №2 Пищеблок	0,88166	0,99700	22,11610
2732	2 комплекс	Горбольница №2 Архив	0,88201	0,99701	8,29240
2733	2 комплекс	Горбольница №2 Хоз.помещение	0,88201	0,99701	72,23690
2734	4 комплекс	4/3а	1,00000	0,99680	168,30090
2735	ОАО НЧТК СТС	КПП	0,78409	0,99706	1,55500
2736	3 комплекс	ИНЭКА Уч.корпус	0,88269	0,99685	98,12180
2737	3 комплекс	"Приволжс.ГАСиТ" Теплица	0,73328	0,99703	20,72080
2738	частный сектор 9 микр	ул.Столбовая.37	1,00000	0,99658	7,56580
2739	частный сектор 9 микр	Гагарина,6	0,99998	0,99706	42,87120

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2740	9 комплекс	ООО"ТЭЙД-ЭВЭНТ"М-н"Универсам"	0,71289	0,96372	66,12460
2741	9 комплекс	М-н"Межа"ИП Музипов	0,73951	0,99696	23,38070
2742	9 комплекс	ж.д.9/5	1,00000	0,99709	362,41400
2743	ул.Центральная	ИП Мордвинова РК"Фараон"	0,99136	0,99529	4,71720
2744	ул.Центральная	ООО"Аква-регион"	0,53043	0,96072	20,28130
2745	ул.Центральная	ИП Мустафина	0,53044	0,99358	10,89110
2746	ул.Центральная	ООО"Йорт" АБК	0,99055	0,99384	40,04190
2747	ул.Центральная	ООО"АТЦ Групп"	0,53041	0,99354	27,89220
2748	ул.Центральная	Тукаевский РКЦ	0,98993	0,99325	16,68620
2749	ул.Центральная	Мечеть"Тауба"	0,98993	0,99319	60,21520
2750	ул.Центральная	НГЛУ им.Н.А.Добролюбова	0,78107	0,99360	32,34010
2751	ул.Центральная	ООО ДДЦ"Ислам-Нуры" Типография	0,99060	0,99408	30,85000
2752	ул.Центральная	ООО Бозкурт	0,99060	0,99418	8,89850
2753	ул.Центральная	ООО ДДЦ"Ислам-Нуры" офис"Кодек	0,99086	0,99460	42,12010
2754	ул.Центральная	ООО"Наззурам"	0,53711	0,99376	6,10980
2755	ул.Центральная	ООО"Мебельстрой"	0,53706	0,99358	7,70360
2756	ул.Центральная	ООО"Тимер"АБК+Пр.корпус	0,99055	0,99362	26,69810
2757	10 комплекс	ж.д.10/42-1уз.	0,97368	0,99179	45,22350
2758	10 комплекс	ИП Герасимова м-н"Мередиан"	0,53656	0,99508	3,86330

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2759	10 комплекс	ж.д.10/5	0,99540	0,99660	131,42180
2760	10 комплекс	ж.д.10/92	1,00000	0,99634	73,72050
2761	10 комплекс	ж.д.10/36-3	1,00000	0,99684	134,56630
2762	10 комплекс	ж.д.10/36-2	1,00000	0,99669	115,40150
2763	пос.Сидоровка	ИП Джигладзе У вокзала	0,74501	0,96177	7,23620
2764	1 комплекс	АБК	0,92573	0,99703	14,53770
2765	Промплощадка	ГБУ "БДД"	0,76651	0,99650	89,44520
2766	Гостиница	Лесная	0,99835	0,99652	34,85060
2767	ДЮСШ "Яр Челны"	1 узел	0,88853	0,99703	159,19450
2768	пос.Сидоровка	ГСК "Лада-2"	0,42158	0,99761	18,76410
2769	пос.Сидоровка	ООО Ордоникс+Шерп	0,41737	0,99759	7,75040
2770	пос.Сидоровка	Мебельная фабрика	0,63903	0,99461	28,37920
2771	пос.Сидоровка	ООО "КМ-Сервис"	0,98995	0,99463	23,85640
2772	пос.Сидоровка	ООО "Кам-ключ"	0,84839	0,99379	22,54530
2773	пос.Сидоровка	Склад	0,52339	0,99488	16,31890
2774	пос.Сидоровка	ООО "Гросмастер	0,70241	0,98798	197,24880
2775	пос.Сидоровка	ЧП Меркин склад	0,17557	0,97923	13,66510
2776	пос.Сидоровка	ООО Донолактис	0,03648	0,97938	20,60050
2777	пос.Сидоровка	ООО Донолактис Гараж	0,17610	0,97926	2,24370
2778	пос.Сидоровка	ООО Донолактис Склады	0,03609	0,97915	66,69530
2779	пос.Сидоровка	ИП Низамеева	0,50033	0,97972	4,44940
2780	пос.Сидоровка	ИП Соколова+ИП Шабалов	0,50033	0,97974	27,88530

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2781	пос.Сидоровка	ЗАО"Татхозторг" АБК	0,22389	0,98024	28,47760
2782	пос.Сидоровка	базаКапитан Бытовка	0,22737	0,98245	19,78600
2783	пос.Сидоровка	базаКапитан АБК	0,55271	0,98254	2,07630
2784	пос.Сидоровка	ООО"Эдис"АБК+Гараж	0,57351	0,98343	50,42410
2785	21 микрорайон	ж/д 21-22	0,99809	0,99551	288,96320
2786	21 микрорайон	ж/д 21-25	0,99809	0,99551	304,06560
2787	21 микрорайон	ж.д.21-27	0,99809	0,99547	302,30550
2788	пос.Сидоровка	ОАО"Тынычлык"	0,01099	0,98533	9,58650
2789	пос.Сидоровка	ОАО"Тынычлык"	0,37692	0,98503	17,20390
2790	пос.Сидоровка	ОАО"Тынычлык"	0,00997	0,98505	39,97670
2791	пос.Сидоровка	ОАО"Челны-Фармация"АБК	0,41444	0,98720	66,44260
2792	пос.Сидоровка	ООО"Резерв"	0,63378	0,98555	25,80570
2793	пос.Сидоровка	ООО"Резерв"2 уз.	0,63378	0,98553	31,73910
2794	ул.Центральная	ООО"Росинкас"АБК	0,99055	0,99407	24,91550
2795	9 комплекс	ООО"Меценат" кафе"Минутка"	0,73356	0,99690	2,00720
2796	9 комплекс	ООО"Меценат"ИП Исмагилова м-н"	0,73370	0,99689	4,21620
2797	ООО ПФТехнострой-сервис	Цех мехобработки	0,94068	0,99814	10,97450
2798	ОООРосло	Разгрузочный корпус	0,52121	0,99817	5,91550
2799	ООО"Домкориндустрия"	РМЦ	0,76737	0,96599	165,75550
2800	ООО"Домкориндустрия"	Произв.корпус	0,70221	0,96566	909,02710
2801	ЗАО"Татпроф"	КПП	0,97380	0,99919	12,45900

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2802	ЗАО"Татпроф"	Склад алюминия	0,72368	0,96584	524,39480
2803	ООО"Сатурн"	Корпус погонажных профилей	0,55966	0,96490	40,83440
2804	ОООТДК-Актив	Пр.корпус №2	0,58758	0,99825	19,78510
2805	ОООТДК-Актив	Ремонт стартеров+Пр-во фильтро	0,59114	0,99826	8,56640
2806	ОООТДК-Актив	АБК	0,89352	0,99834	17,50010
2807	ООО"Крановый завод"	АБК-2,уч.мехобработки	0,89380	0,99835	50,74360
2808	ООО"Крановый завод"	АБК-1,столовая	0,89751	0,99837	45,39210
2809	ООО"Диметр"	АБК	0,89115	0,99841	16,90720
2810	ООО"Диметр"	Склад№1	0,57159	0,99819	55,68690
2811	ООО"Диметр"	Мастерские	0,82333	0,99816	13,01910
2812	ООО ПФТехнострой-сервис	АБК	0,94068	0,99810	11,86540
2813	ООО"СТ-КАМ"	АБК+Пр.корпус"	0,94766	0,96575	85,96830
2814	ИП Сабиров	АБК	0,67952	0,99428	2,36440
2815	ООО"Прокатный завод"	АБК+Пр.корпус №1	0,67608	0,99428	100,35560
2816	ИП Заляев	АБК	0,88494	0,99829	60,51140
2817	ООО"Гефест"	Произв.корпус	0,67000	0,96545	394,39740
2818	ФГКУ 15 отряд ФПС по РТ	АБК+Гараж	0,94847	0,99898	85,42530
2819	ООО"АкБарс Метал"	Произв.корпус	0,59351	0,99815	149,01920
2820	ООО"АкБарс Метал"	Произв.корпус	0,59351	0,96489	496,07350
2821	ООО"АкБарс Метал"	АБК	0,92494	0,96521	44,52140

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2822	ИП Сабиров	Столовая+Бытовые помещения	0,67951	0,99420	7,43870
2823	ООО з-д"Профтермо"	Произв.корпус №1	0,65163	0,99884	21,41730
2824	ООО з-д"Профтермо"	Произв.корпус №2	0,64831	0,99883	15,70810
2825	ДЮСШ"Яр Челны"	2узел	0,88863	0,99710	110,56070
2826	пос.Сидоровка	Офис	0,98995	0,99492	8,15240
2827	пос.Сидоровка	Бытовое помещение №1	0,65514	0,99515	0,59530
2828	2 комплекс	Школа №10	0,88716	0,99708	157,91890
2829	9 комплекс	МУК-72 (ДДТ)	0,84335	0,99608	79,77540
2830	ООО"Сатурн-электро"	Произв.корпус	0,57096	0,99851	56,70430
2831	ООО"Сатурн-электро"	Испытательная станция	0,57420	0,99853	28,35060
2832	ЗАО "Расстал"	Произв.корпус	0,62790	0,96517	1076,09390
2833	ОООТДК-Актив	Пр.корпус №1	0,62285	0,99840	21,61970
2834	ОООРосло	Произв.корпус	0,47915	0,99797	17,94870
2835	ОООРосло	АБК	0,94049	0,99788	43,00980
2836	ОООРосло	Склад	0,52344	0,99818	20,80450
2837	3 комплекс	ЗАО МПО"Иншаат"м-н"Подсолнух"	0,78842	0,99705	23,11070
2838	ОООТДК-Актив	Сауна+Мойка+Мастерские	0,82905	0,99829	8,23490
2839	ОАО"Волгомост"	АБК+диспетч.	0,88908	0,99749	59,03550
2840	ООО"Сельстроевиц"	АБК	0,94219	0,99751	3,00670
2841	ООО"Сельстроевиц"	Мебельный цех	0,43902	0,99752	35,42280
2842	ООО"Никойл"	Произв.корпус	0,50464	0,99789	74,45190

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2843	21 микрорайон	ж/д 21-24	0,99809	0,99554	369,85760
2844	21 микрорайон	ж/д 21-23	0,99809	0,99554	127,82730
2845	21 микрорайон	ж/д 21-21	0,99810	0,99555	427,13430
2846	ООО Дизельсервис	Пр.корпус	0,68809	0,99456	57,91050
2847	ООО"Железнодорожник"	Бильярдная	0,68550	0,99448	15,06460
2848	НГДУТатритекнефть	АБК-1	0,68531	0,99448	23,37650
2849	21 микрорайон	ж/д 21-34 Замелекесье	0,99824	0,99561	279,69660
2850	21 микрорайон	ж/д 21-33 Замелекесье	0,99819	0,99554	242,96740
2851	ООО"Сельстроевиц"	Произв.корпус №2	0,45144	0,99759	14,68440
2852	ООО"Сельстроевиц"	Вагончик	0,36484	0,99752	1,14050
2853	ООО"Сельстроевиц"	Бокс	0,36229	0,99750	9,52610
2854	ИП Зарипов	АБК	0,88876	0,99736	32,63930
2855	ИП Зарипов	Произв.корпус	0,42806	0,99746	20,19760
2856	ОООРостар	ПКЦ	0,44760	0,99733	15,70490
2857	ОООРостар	Произв.корпус	0,40585	0,96376	188,96970
2858	ОООРостар	АБК	0,81967	0,99712	51,79630
2859	ООО"Компас"	АБК	0,96095	0,99850	29,95980
2860	ООО"Дизайн-Д"	Произв.корпус	0,57037	0,99847	48,82890
2861	ИП Скосырев В.Г.	ИП Скосырев	0,74006	0,99703	10,89120
2862	ООО "УПТК СГМ"	ИП Галаев Е.В.	0,63171	0,99368	4,95440
2863	ООО "УПТК СГМ"	ИП Дорожкин	0,66933	0,96110	24,69000
2864	ПК Нижнекамскгэсстрой	АБК	0,92480	0,96286	67,96790
2865	ООО"Камгэсфундаментстрой"	АБК	0,85465	0,99366	15,82080

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2866	7 комплекс	ТЦ"Эссен"	0,73330	0,99667	134,35770
2867	ООО "УПТК СГМ"	АБК-1	0,63047	0,99364	11,95430
2868	ОАО"Камснаб"	Закусочная	0,63305	0,99374	22,20100
2869	ООО "УПТК СГМ"	РИК-2	0,63042	0,99364	51,34140
2870	ИП Акмолов	АБК+Пр.корпус	0,66571	0,99410	22,58030
2871	ООО ТЭК "Камснаб-авто"	Гараж+бытовка+Диспетчерская	0,49390	0,85257	1,12520
2872	ООО ТЭК "Камснаб-авто"	АБК	0,88199	0,99427	12,68840
2873	ФЛ Домничев С.В.		0,67815	0,99446	20,47900
2874	ООО ПКФИнстромет	Цех	0,66408	0,99396	2,68190
2875	ЧП Сергеева	АБК+Производственный корпус	0,88933	0,99446	19,87270
2876	ООО"Автотехсервис"	Пр.корпус	0,65097	0,96092	367,56150
2877	ООО"Пламя"	АБК+Пр.корпус	0,88030	0,99405	16,01670
2878	ООО ПКФИнстромет	Пр.корпус №1	0,66027	0,99386	33,20570
2879	ООО ПКФИнстромет	Пр.корпус №2	0,65852	0,99374	28,15740
2880	НГДУТатритекнефть	Склад+Гараж+КПП	0,68532	0,99442	27,89270
2881	НГДУТатритекнефть	АБК2+Модуль	0,89256	0,99444	22,83960
2882	ООО"Железнодорожник"	Депо	0,68238	0,96134	37,66510
2883	ООО"Железнодорожник"	Гараж	0,68238	0,99439	4,44270
2884	ООО НПО"Полимер"	Столовая+КПП	0,68050	0,96123	13,96750
2885	ООО НПО"Полимер"	Токарный участок+Цех изол.плен	0,67798	0,99435	109,71040

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2886	ООО НПО"Полимер"	АБК+Дробильный цех+пристрой	0,88852	0,99416	113,80890
2887	РГУ Безопасность дорожного дви		0,70234	0,99576	5,31350
2888	Трест №7	АБК	0,88628	0,99584	59,32590
2889	ОООПЭС	ООО"Алтын-Пласт"	0,69336	0,99555	1,59380
2890	ООО"Волго-СГЭМ"	ООО"Волго СГЭМ" АБК	0,71628	0,99610	48,88270
2891	ОАО"Нижнекамская ГЭС"	Хоздвор 1 гидроцеа	0,71637	0,96285	60,06900
2892	ОАО"Нижнекаская ГЭС"		0,71633	0,96285	59,97150
2893	НкРГСис"Камводпуть"	Компрессорная	0,71328	0,99606	17,53430
2894	НкРГСис"Камводпуть"	АБК	0,89436	0,99606	145,92580
2895	НкРГСис"Камводпуть"	МНУ-3	0,77429	0,99696	6,90920
2896	НкРГСис"Камводпуть"	МНУ-2	0,77430	0,99696	6,90920
2897	НкРГСис"Камводпуть"	ЦПУ	0,77434	0,99697	58,44120
2898	ООО "УПТК СГМ"	АБК-2	0,62821	0,99336	14,61030
2899	пос.Сидоровка	ИП Ежков м-н"Фреско"	0,62420	0,99600	13,81330
2900	1 комплекс	ИП "Альберти"	0,99235	0,99693	64,96300
2901	21 микрорайон	ж/д 21-07	0,99850	0,99567	279,48250
2902	21 микрорайон	ж.д.21/18	0,99850	0,99568	368,66770
2903	21 микрорайон	ж/д 21-20 Замелекесье	0,99851	0,99564	178,20010
2904	21 микрорайон	ж/д 21-09	0,99850	0,99565	287,04100
2905	21 микрорайон	ж.д.21/19	0,99851	0,99561	250,81190
2906	9 комплекс	ж.д.9/27	1,00000	0,99516	135,70220

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2907	10 комплекс	кафе"Илиса"	0,88864	0,99710	25,43000
2908	1 комплекс	ООО"Зарнам"	0,99236	0,99708	8,00910
2909	2 комплекс	ОСП НЧ МРП"Татарстан Почтасы"	0,99236	0,99710	128,73170
2910	2 комплекс	ОСП НЧ МРП"Татарстан Почтасы"	0,66280	0,99710	8,16230
2911	ФГУ"Камводпуть"Узел связи	ФГУ"Камводпуть"Узел связи	0,89543	0,99611	16,31400
2912	3 комплекс	Госпиталь МСЧ МВД Стоматология	0,99974	0,99683	12,60960
2913	1 комплекс	ж.д. ул.парковая,12	0,99998	0,99708	114,27280
2914	9 комплекс	ж.д.9/55а	1,00000	0,99681	181,43380
2915	ул.Центральная	ИП Мордвинова РК"Мастер отдыха	0,99136	0,99536	4,44920
2916	ул.Центральная	Религ.центр "Имам"	0,78014	0,99357	23,21770
2917	ул.Центральная	ООО"Росинкас" Гаражи	0,37633	0,99316	12,23790
2918	3 комплекс	ж.д.30/30-3	1,00000	0,99709	94,27030
2919	10 комплекс	ж.д.10/58(2уз.)	0,97541	0,99193	43,81910
2920	10 комплекс	ж.д.10/40(2 уз.)	0,97368	0,99237	45,53730
2921	ул.Центральная	ж.д.Гагарина,3	0,99998	0,99567	2,23830
2922	10 комплекс	ж.д 10/52-2секц.уз	0,92522	0,98509	32,79070
2923	10 комплекс	ж.д 10/52-1секц.уз	0,92522	0,98540	73,76360
2924	10 комплекс	ж.д.10/38	0,98702	0,99575	105,03940

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2925	10 комплекс	Школа№12-2уз.	0,73913	0,96271	81,72600
2926	10 комплекс	ж.д.10/42-2уз.	0,97368	0,99158	35,30580
2927	10 комплекс	ж.д.10/48а-2уз.	0,97368	0,99048	67,84670
2928	10 комплекс	ТМ"Ассорти" ул.М.Джалиля,80а	0,28160	0,98975	5,28180
2929	10 комплекс	КНС-10	0,54731	0,85259	30,88800
2930	9 комплекс	МУК-72 Учебный корпус	0,84413	0,99632	55,41100
2931	9 комплекс	МУК-72 гараж №2	0,24913	0,99631	15,50070
2932	ОАОКамдорстрой		0,63701	0,96518	733,51150
2933	пос.Сидоровка	ООО"Сортсемовощ"м-н	0,18518	0,95494	33,55150
2934	4 комплекс	ж.д.4а/4	0,99999	0,99529	303,24930
2935	21 микрорайон	ж/д 21-28 Замелекесье	0,99813	0,99547	210,62760
2936	21 микрорайон	ж/д 21-29 Замелекесье	0,99813	0,99544	225,44260
2937	21 микрорайон	ж/д 21-30 Замелекесье	0,99813	0,99546	225,29200
2938	21 микрорайон	ж/д 21-31 Замелекесье	0,99813	0,99548	225,22650
2939	21 микрорайон	ж/д 21-32А Замелекесье	0,99813	0,99550	159,35120
2940	21 микрорайон	ж/д 21-32Б Замелекесье	0,99817	0,99553	145,26650
2941	20 микрорайон	ж/д 20-01 Замелекесье	0,99230	0,99538	307,47180
2942	20 микрорайон	ж/д 20-03 Замелекесье	0,99229	0,99538	308,01190
2943	20 микрорайон	ж/д 20-05 Замелекесье	0,99229	0,99536	318,78900
2944	ООО ГК"Логос"	Магазин №2	0,88849	0,99696	31,40500
2945	ООО ГК"Логос"	Магазин №1	0,88849	0,99707	60,25510
2946	1 комплекс	ж.д 1/15А	1,00000	0,99699	125,20390

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2947	1 комплекс	ж.д 1/15Б	1,00000	0,99710	183,50220
2948	8 комплекс	ж.д 8/7 2уз.	0,89795	0,98935	60,99350
2949	2 комплекс	ж.д.2/2-2 уз.	0,99999	0,99708	84,21830
2950	10 комплекс	д.с.№89"Чулпан"	0,97368	0,99158	98,10920
2951	Филиал ВИПК МВД России	Гараж №1	0,64885	0,99850	198,93750
2952	20 микрорайон	Жилой дом 20-02 Перспектива	0,98927	0,99540	494,50160
2953	20 микрорайон	ж/д 20-06	0,98857	0,99533	720,74810
2954	9 комплекс	Рынок "Чайка"	0,88864	0,99710	33,44450
2955	пос.Сидоровка	ОАО"СК Нижнекамские эл.сети"	0,91780	0,99687	42,71130
2956	пос.Сидоровка	Подстанция,1	0,99992	0,99676	27,02360
2957	ООО"АРЗ"	АБК	0,88462	0,99397	19,98360
2958	ООО"АРЗ"	Пр.корпус	0,75687	0,99410	70,03820
2959	пос.Сидоровка	жилой дом между С-6 и С-7	0,99896	0,99600	327,37720
2960	21 микрорайон	Жилой дом 21-06	0,99856	0,99575	131,35100
2961	ООО"АРЗ"	Бытовые помещения	0,88462	0,99410	24,91510
2962	10 комплекс	ИП Гималеева А.Ф.	0,26679	0,98850	16,60670
2963		ЦОВ 112	0,92485	0,96393	46,80800
2964	пос.Сидоровка	ООО "ЛинкОр-СКФ"	0,42001	0,99760	13,85630
2965	21 микрорайон	ж/д 21-33 Замелекесье	0,99819	0,99554	225,29360
2966	1 комплекс	ж.д. 1а/30	1,00000	0,99709	123,88740
2967	22 микрорайон	22-09	0,99853	0,99571	133,38200

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2968	22 микрорайон	22/08	0,99853	0,99572	190,39140
2969	22 микрорайон	Жилой дом 22/02	0,99850	0,99567	256,85420
2970	21 микрорайон	д.с №107 "Салават Купере"	0,99986	0,99547	72,21140
2971	ул.Центральная	ТД "Челны-хлеб"	0,87005	0,96378	44,11760
2972	9 комплекс	ИП Кривоногова Н.Д.	0,88864	0,99456	102,31780
2973	21 микрорайон	Д/с № 113(21-17 Замелекесье)	0,99958	0,99566	123,50740
2974	пос.Сидоровка	Склад 2 эт.	0,98995	0,99520	9,50020
2975	пос.Сидоровка	Помещение охраны	0,98995	0,99515	0,25980
2976	21 микрорайон	ж.д.21/19 (офисы)	0,99851	0,99561	69,57000
2977	1 комплекс	ж.д 1-15 В	1,00000	0,99706	209,22990
2978	п.Сидоровка	Свято-Тихоновская церковь	0,68515	0,99612	21,22410
2979	10 комплекс	ж.д.10/57-4уз.	0,97541	0,99438	36,25120
2980	10 комплекс	ж.д.10/57-3уз.	0,97541	0,99439	30,26190
2981	10 комплекс	ж.д.10/57-1уз.	0,97541	0,99438	36,25120
2982	10 комплекс	ж.д.10/57-2уз.	0,97541	0,99439	32,78370
2983	10 комплекс	10/57-1(3уз.)	0,97541	0,99355	35,30920
2984	10 комплекс	10/57-1(1уз.)	0,97541	0,99356	35,30550
2985	10 комплекс	10/57-1(2уз.)	0,97541	0,99355	33,72940
2986	10 комплекс	ж.д.10/58(1уз.)	0,97541	0,99214	43,50140
2987	10 комплекс	ж.д.10/36-4 3секц.уз	0,98508	0,99426	36,25110
2988	10 комплекс	ж.д.10/36-4 1секц.уз	0,98508	0,99462	36,88160

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
2989	10 комплекс	ж.д.10/36-4 2секц.уз	0,98508	0,99462	29,00100
2990	10 комплекс	ж.д.10/36-4+ООО"Союз"	0,98508	0,99472	4,72850
2991	10 комплекс	ООО"Союз"	0,98508	0,99471	4,72840
2992	ООО "УПТК СГМ"	Токарный участок	0,62820	0,99331	7,17230
2993	ООО"Камгэсфундаментстрой"	КПП	0,85465	0,99383	0,52530
2994	ООО ПФТехнострой-сервис	Цех металлоконструкций	0,88130	0,99815	23,21780
2995	пос.Сидоровка	ИП Чернышев	0,50033	0,97937	4,74580
2996	4 комплекс	ФЛ Бураков А.Н. 4/28	0,96352	0,99586	4,27980
2997		Производственный корпус	0,91847	0,99898	36,25620
2998	3 комплекс	ИП Сафин А.С. хозблок	0,99235	0,96384	14,06150
2999	ООО"Диметр"	Теплый склад	0,57171	0,99819	16,16890
3000	ул.Центральная	ООО Аква-Регион	0,99073	0,96165	86,55460
3001	пос.Сидоровка	Гвардейская, 17б	1,00000	0,99710	256,74490
3002	9 комплекс	ТЦ"Комсомольский"	0,73356	0,99690	34,35270
3003	21 микрорайон	21-04	0,99855	0,99573	138,00910
3004	21 микрорайон	Жилой дом 21-05	0,99855	0,99574	144,84960
3005	9 комплекс	Администр. здание	0,99236	0,99708	35,74290
3006	21 микрорайон	СОШ №39	0,99953	0,99577	536,69890
3007	21 микрорайон	21-01	0,99855	0,99573	424,67010
3008	пос.Сидоровка	Гвардейская, 17а	1,00000	0,99710	300,36950
3009	20 микрорайон	д.с. № 124 "Капитошка"	0,98857	0,99533	476,85130

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
3010	22 микрорайон	д.с. №125 "Смешарики"	0,99850	0,99567	107,43840
3011	8 к-с	Фитнес-клуб	0,99236	0,99514	407,97880
3012	22 микрорайон	ж.д 22-03	0,99850	0,99567	256,32840
3013	20 микрорайон	д.с. № 119 "Кроха"	0,98863	0,99538	106,36930
3014	3 комплекс	ИП Михалева	0,99235	0,99709	6,82440
3015	20 микрорайон	Жилой дом 20-07	0,99118	0,99549	205,39170
3016	20 микрорайон	Жилой дом 20-08	0,99525	0,99563	207,93610
3017	22 микрорайон	22-10	0,99853	0,99571	292,86520
3018	21 микрорайон	Жилой дом 21-16 1 ввод	0,99850	0,99566	251,39350
3019	22 микрорайон	д.с. №127 "Друзья"	0,99851	0,99569	127,97710
3020	27 микрорайон	ж/д 27-1 Замелекесье	0,99236	0,99544	156,91910
3021	БСИ	АО "ТАТПРОФ" цех упаковки	0,99800	0,96584	208,51310
3022	21 микрорайон	21-02	0,99857	0,99575	424,61230
3023	21 микрорайон	Магазин	0,98460	0,99574	14,44680
3024	ИП Заляев	производственный корпус 3, 4	0,88494	0,99830	51,91770
3025			0,99978	0,99700	6,62090
3026	ул.Центральная	Центральная,72	0,99086	0,99486	41,52640
3027	20 микрорайон		0,98863	0,99539	238,93780
3028	27 микрорайон	ж/д 27-1А Замелекесье	0,99236	0,99544	389,76320
3029	20 микрорайон	Жилой дом 20-10	0,99525	0,99559	223,88160
3030	22-06А	жилой дом АИТП №1	0,99850	0,99567	298,74330
3031	магазин"Челны-хлеб"	АИТП-1	0,99236	0,99711	150,24700

П/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
3032	пр-кт Казанский,106/1	Объект торговли №2	0,64673	0,99571	14,86200
3033	27 микрорайон Замелекесье,Бриз	27 микрорайон Замелекесье,Бриз	0,99807	0,96375	3729,05930
3034	22 микрорайон	Перспектива	0,99851	0,99569	2886,32750