



Протокол № 9
заседания Координационного совета по охране
при Исполнительном комитете города Набережные Челны

«19» 05 2025

Председательствовал:

Руководитель Исполнительного
комитета, председатель
Координационного совета

Ф.Ш. Салахов

Присутствовали:

члены координационного совета,
приглашенные по списку

Выездное заседание Координационного совета по охране труда проведено по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 19/01.

**О состоянии производственного травматизма и охраны труда
в ООО «Стройиндустрия-16»**

Заслушали информацию начальника отдела охраны труда ООО «Стройиндустрия-16» Магалова С.Р. «О несчастном случае с бетонщиком Тогановым И.Ч. (01.09.1997 г.р.)

Обстоятельства несчастного случая:

27.02.2025 Тоганов И.Ч. вышел на работу, согласно графика работы к 08 часам 00 минут. В течение рабочего дня, вместе с членами бригады, выполнял поставленное начальником участка Волковым А.В. задание по центрованию и креплению фанерных «коробок» под коммуникации на опалубке плиты перекрытия 18 этажа возводимого здания. После обеда в 13 часов 00 минут Тоганов И.Ч. вновь поднялся на опалубку плиты перекрытия 18 этажа возводимого здания, продолжил выполнение работ и в 15 часов 10 минут при невыясненных обстоятельствах упал вниз. В результате падения наступила смерть пострадавшего.

Скорая помощь приехала на строительную площадку около 15 часов 30 минут, врачи констатировали смерть Тоганова И.Ч.

Согласно судебно-медицинскому анализу ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы РТ», причина смерти Тоганова И.Ч. наступила от множественных травм головы в результате падения.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушение допуска к работам повышенной опасностью.

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе не проведение обучения и проверки знаний охраны труда, а именно проведение обучения работника безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно не обеспечено наличие требуемых защитных, страховочных и сигнальных ограждений.

4. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушение допуска к работам с повышенной опасностью, а именно наряд-допуск на производство работ на высоте в ООО «Стройиндустрия-16» не оформлен.

5. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе не обеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, в том числе не обеспечена безопасная организация рабочего места.

Комиссия, проводившая расследование, пришла к заключению, что смертельный несчастный случай, происшедший с бетонщиком Тогановым И.Ч. в соответствии со ст. 227, 230 Трудового Кодекса РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 20.04.2022 года № 223н, квалифицируется как связанный с производством.

Координационный совет по охране труда при Исполнительном комитете

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать директору ООО «Стройиндустрия-16» (Шахову К.В.):

1.1. обсудить на общем собрании с работниками ООО «Стройиндустрия-16» обстоятельства несчастного случая на рабочем месте, произошедшего с бетонщиком Тогановым И.Ч.

Срок исполнения: до 28.05.2025;

1.2. провести внеплановый инструктаж всем работникам рабочих профессий ООО «Стройиндустрия - 16» с разбором причин и обстоятельств несчастного случая с бетонщиком Тогановым И.Ч., с записью в журнале проведения инструктажа.

Срок исполнения: до 28.05.2025;

1.3. актуализировать инструкции по охране труда по профессиям и видам работ

в соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов

Срок исполнения: до 31.05.2025;

1.4. обеспечить работников ООО «Стройиндустрия-16» средствами индивидуальной защиты и контролировать применение их работниками

Срок исполнения: постоянно;

1.5. ужесточить контроль за организацией и проведением работ повышенной опасности.

Срок исполнения: постоянно;

1.6. категорически запретить проведение работ на высоте в отсутствие удостоверений по охране труда при работе на высоте, оформленного наряда-допуска, защитных, страховочных и сигнальных ограждений, предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), в нарушении Приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

Срок исполнения: постоянно;

1.7. провести очное обучение персонал ООО «Стройиндустрия-16» по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020г. N782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

Срок исполнения: до 31.05.2025;

1.8. в срок до 03.06.2025 года проинформировать Координационный совет по охране труда о ходе выполнения указанных мероприятий.

2. Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на секретаря Координационного совета, заведующего сектором гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета Шипееву Р.К.

Руководитель Исполнительного комитета,
председатель координационного совета



Ф.Ш. Салахов